


Серия CV900
Высокопроизводительный векторный частотный преобразователь

Инструкция по эксплуатации



1. Требования безопасности. Характеристики изделия.....	4
1.1 Требования безопасности.....	4
1.2 Шильдик изделия.....	4
1.2.1 Структура обозначения изделия	4
1.2.2 Данные шильдика	5
1.3 Диапазон мощностей преобразователей частоты серии CV900.....	5
1.4 Технические характеристики.....	6
2 Установка и электрическое подключение.....	9
2.1 Условия окружающей среды.....	10
2.2 Способ установки.....	10
2.3 Вид и размеры панели управления.....	11
2.4 Габаритные и установочные размеры частотного преобразователя.....	12
2.5 Схема подключения.....	15
2.6 Схема подключения силовых цепей.....	16
2.7 Силовой клеммный разъем.....	16
2.8 Клеммный разъем цепей управления.....	16
2.9 Описание клемм разъема управления.....	16
2.10 Джемперы.....	18
2.11 Рекомендации по электрическому подключению.....	19
2.12 Резервные цепи.....	19
3 Панель управления.....	20
3.1 Клавиши панели управления.....	20
3.2 Описание индикаторов.....	21
3.3 Отображение действующих значений (режим останова).....	21
3.4 Отображение действующих значений (режим вращения).....	22
3.5 Отображение сообщений об ошибках.....	22
3.6 Отображение параметров и их значений.....	23
3.7 Просмотр действующего значения.....	23
3.8 Выбор и установка значения параметра.....	24
3.9 Установка пароля и изменение параметров.....	25
4 Таблица параметров.....	26
4.0 Параметры действующих значений, параметры ошибок.....	26
4.1 Функциональные параметры.....	30
4.2 Подробное описание функциональных параметров.....	60
Группа F0 (Основные параметры вращения).....	60
Группа F1 (Дополнительные параметры вращения).....	70
Группа F2 (Параметры двигателя).....	76
Группа F3 (Параметры энкодера и «нулевой» скорости) (в разработке).....	79
Группа F4 (Параметры контура управления скоростью, моментом и магнитным потоком).....	79
Группа F5 (Параметры V/F-управления).....	83
Группа F6 (Параметры аналогового, импульсного входа; параметры выходов управления).....	90
Группа F7 (Параметры дискретных входов и выходов).....	94
Группа F8 (Параметры ПИД-регулятора).....	111
Группа F9 (Параметры многоскоростного управления, ПЛК управления, толчкового режима и режима заданной длины).....	119
Группа FA (Параметры защиты).....	129
Группа FB (Параметры протокола RS485).....	136
Группа FC (Дополнительные функциональные параметры).....	137
Группа FE. Параметры панели управления.....	144
Параметры действующих значений.....	147
5 Протокол обмена данными.....	151
5.1 Протокол Modbus RTU.....	151
5.2 Адреса регистров и коды команд.....	151
5.3 Функции других адресных регистров.....	157
5.4 Сообщения об ошибках:.....	159
5.5 Предупреждающие сообщения:.....	159
5.6 Формат команды управления (см. примеры команды 06H):.....	160
5.7 Атрибуты параметров:.....	160
5.8 Сообщения об ошибках передачи информации из ответов ведомого устройства.....	160
5.9 Адреса параметров.....	161
6 Неисправности и методы их устранения.....	162

6.1	Информация об ошибках и возможные неисправности	162
6.2	Некорректная работа и способы ее устранения	166
7	Обслуживание	168
7.1	Плановое техническое обслуживание	168
7.2	Периодическое обслуживание	168


1. Требования безопасности. Характеристики изделия.

1.1 Требования безопасности

- ▲ Запрещается использовать частотный преобразователь во взрывоопасной среде.
- ▲ Электрическое подключение и настройка частотного преобразователя должна осуществляться квалифицированным персоналом, прошедшим инструктаж по технике безопасности и аттестованным для данного типа работ. Запрещается производить электрические подключения при включенном напряжении питающей сети.
- ▲ Во-избежании поражения электрическим током запрещается прикасаться к силовым клеммам, клеммам управления, а также к элементам печатных плат частотного преобразователя.
- ▲ При использовании частотного преобразователя его необходимо заземлить. Заземление должно быть выполнено в соответствии с требованиями ПУЭ и местных директив.
- ▲ После снятия напряжения питающей сети прикасаться к внутренним компонентам частотного преобразователя разрешается только по истечении 5 мин с момента выключения светодиодных индикаторов панели управления.
- ▲ Запрещается подавать напряжение питающей сети на выходные силовые клеммы (U, V, W). Напряжение питающей сети должно подаваться на клеммы R, S, T (при использовании трехфазного частотного преобразователя) или на клеммы L1, L2 (при использовании однофазного частотного преобразователя).
- ▲ Внутренние полупроводниковые компоненты частотного преобразователя чувствительны к статическому электричеству. В связи с этим, любые работы, связанные с обследованием внутренних полупроводниковых элементов частотного преобразователя, должны производиться только с использованием специальных антистатических приспособлений.
- ▲ Запрещается попадание металлических предметов и токопроводящей пыли внутрь корпуса частотного преобразователя.
- ▲ Если после запуска двигателя частотный преобразователь выдает ошибку «Токовая перегрузка», то необходимо снять напряжение питающей сети, еще раз проверить внешние электрические подключения, устранить обнаруженные ошибки и попробовать запустить двигатель еще раз.
- ▲ Не допускается останавливать двигатель снятием напряжения питающей сети с частотного преобразователя. Останов двигателя должен осуществляться с использованием сигналов управления. Выключение частотного преобразователя должно производиться только после полной остановки двигателя.
- ▲ Устанавливать частотный преобразователь необходимо внутри шкафа управления вдали от сильнодействующих электромагнитных полей и избегать прямого попадания на него солнечных лучей.

1.2 Шильдик изделия.

1.2.1 Структура обозначения изделия



1.2.2 Данные шильдика

MODEL:	CV900-005G/007P-14TF
POWER:	5,5 / 7,5 kW
INPUT:	3PH AC380-480V 50Hz
OUTPUT:	13/17 A 0~300Hz
S/N	V5G1P2C4015G150701009

Модель преобразователя частоты
 Мощность подключаемого двигателя
 Характеристики входной силовой цепи
 Характеристики выходной силовой цепи
 Серийный номер изделия

1.3 Диапазон мощностей преобразователей частоты серии CV900

Напряжение питающей сети	Модель	Версия	Мощность подключаемого двигателя (кВт)	Номинальный выходной ток (А)
220В 1-фазное	CV900G-00AG-12SF	2	0.4	2.4
	CV900G-00BG-12SF	2	0.75	4.5
	CV900G-001G-12SF	2	1.5	7
	CV900G-002G-12SF	2	2.2	10
	CV900G-003G-12SF	1	3.0	13
	CV900G-004G-12SF	1	3.7	16
	CV900G-005G-12SF	1	5.5	20
	CV900G-007G-12SF	1	7.5	30
	CV900G-011G-12SF	1	11	42
380В 3-фазное	CV900G-00BG-14TF	1	0.75	2.5
	CV900G-001G-14TF	1	1.5	3.7
	CV900G-002G-14TF	1	2.2	5.0
	CV900G-003G/004P-14TF	2	3/3.7	6.8/9
	CV900G-004G/005P-14TF	2	3.7/5.5	9/13
	CV900G-005G/007P-14TF	2	5.5/7.5	13/17
	CV900G-007G/011P-14TF	1	7.5/11	17/25
	CV900G-011G/015P-14TF	2	11/15	25/32
	CV900G-015G/018P-14TF	2	15/18.5	32/37
	CV900G-018G/022P-14TF	2	18.5/22	37/45
	CV900G-022G/030P-14TF	2	22/30	45/60
	CV900G-030G/037P-14TF	1	30/37	60/75
	CV900G-037G/045P-14TF	1	37/45	75/90
	CV900G-045G/055P-14TF	3	45/55	90/110
	CV900G-055G/075P-14TF	3	55/75	110/150
	CV900G-075G/090P-14TF	3	75/90	150/176
	CV900G-090G/110P-14TF	3	90/110	176/210
	CV900G-110G/132P-14TF	3	110/132	210/253
	CV900G-132G/160P-14TF	4	132/160	253/300
	CV900G-160G/185P-14TF	3	160/185	300/340
	CV900G-185G/200P-14TF	3	185/200	340/380
	CV900G-200G/220P-14TF	3	200/220	380/420
	CV900G-220G/250P-14TF	5	220/250	420/470
	CV900G-250G/280P-14TF	5	250/280	470/520
	CV900G-280G/315P-14TF	4	280/315	520/600
	CV900G-315G/350P-14TF	4	315/350	600/640
	CV900G-350G/375P-14TF	1	350/375	640/700
CV900G-375G/400P-14TF	1	375/400	700/750	
CV900G-400G/450P-14TF	1	400/450	750/830	
CV900G-450G/500P-14TF	1	450/500	830/930	

1.4 Технические характеристики

Вход	Номинальное напряжение, частота	Трехфазное 380В; 50/60Гц (для CV900-...-14Т) Однофазное 220В;50/60Гц (для CV900-...-12S)		
	Диапазон напряжений питающей сети	320В~460В (для CV900-...-14Т) 160В~260В (для CV900-...-12S)		
Выход	Напряжение	0~460В (для CV900-...-14Т) 0~260В (для CV900-...-12S)		
	Частота	Режим низкой частоты:	0~300Гц;	
		Режим высокой частоты:	0~3000Гц	
	Перегрузочная способность	Тип G: 110% длительно, 150% в течение 1 мин, 180% в течение 5с, Тип P: 105% длительно, 120% в течение 1 мин, 150% в течение 5с		
Методы управления		Управление по вольт/частотной характеристике, Управление по вольт/частотной характеристике с дополнительными настройками, Управление по вольт/частотной характеристике с разделением, Векторное управление током		
Характеристики управления	Разрешение устанавливаемой частоты	С использованием аналогового входа	0.1% от максимальной выходной частоты	
		С использованием частотного входа	0.01 Гц	
	Точность установки частоты	С использованием аналогового входа	В пределах 0.2% от максимальной выходной частоты	
		С использованием частотного входа	В пределах 0.01% от максимальной установленной выходной частоты	
	Управление по вольт/частотной характеристике (V/F управление)	Вольт/частотная кривая	Установка задающей частоты 5~600 Гц, задание формы V/F кривой по точкам, выбор формы V/F кривой из имеющихся (кривая работы с постоянным моментом, кривая работы с уменьшающимся моментом 1, кривая работы с уменьшающимся моментом 2, кривая работы с квадратичным моментом)	
		Компенсация момента	Ручная установка: 0.0~30% от номинального Автоматическая компенсация: осуществляется в зависимости от выходного тока и параметров двигателя.	
		Автоматическое ограничение тока и напряжения	Работает при ускорении, замедлении и штатном вращении двигателя, автоматически определяет ток и напряжение статорных обмоток и управляет данными значениями в границах, предусмотренных уникальным алгоритмом управления. Таким образом, минимизируется вероятность аварийной остановки частотного преобразователя.	

Характеристики управления		Отношение напряжение/частота	Подстраивает значение отношения давление/частота в соответствии с параметрами двигателя и уникальным алгоритмом управления.
	Векторное управление	Момент	<p>Стартовый момент:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 3.0 Гц 150% от номинального момента (Управление по вольт/частотной характеристике (V/F управление)) • 0.5 Гц 180% от номинального момента (векторное управление без датчика обратной связи) • 0.05 Гц 180% от номинального момента (векторное управление с датчиком обратной связи) <p>Точность поддержания частоты в установившемся режиме: $\leq \pm 0.5\%$ от синхронной скорости</p> <p>Отклик системы управления на изменения момента: 50мс...20мс</p>
		Определение параметров двигателя	Доступна функция автоматического определения параметров двигателя в статическом и динамическом режиме. Ее использование является гарантией оптимального управления двигателем.
		Ограничение тока и напряжения	Управление выходным током осуществляется в замкнутом контуре системы управления частотного преобразователя, характеризуемым отсутствием токовых выбросов. Этим достигается надежность работы функции токового ограничения и функции ограничения напряжения
		Обнаружение просадки напряжения при работе	Данная функция особенно полезна в случае питания частотного преобразователя от нестабильной сети. Даже в случае понижения напряжения питающей сети ниже допустимого минимального значения система будет пытаться продолжать работать. Это достигается использованием уникального алгоритма управления и рациональным использованием накопленной остаточной энергии.
Основные функции	Многоскоростной режим, колебательный режим	Возможна установка 16 фиксированных скоростей с последующим их выбором, используя входы управления При выборе колебательного режима возможна установка амплитуды колебаний, центральной частоты, запоминания значения и восстановление работы после снятия напряжения питающей сети.	
	ПИД-регулирование и связь по протоколу RS485	Имеется встроенный ПИД-регулятор. Стандартное конфигурирование для обмена данными по RS485, возможность выбора различных протоколов обмена, функция управления синхронизацией.	
	Задание частоты	Аналоговый вход	Сигнал напряжения 0~10В, токовый сигнал 0~20мА (опционально верхний и нижний предел)
Дискретный вход		Установка с панели управления, установка по протоколу RS485, установка сигналами «Больше»/«Меньше» при управлении с клемм или в комбинации с аналоговым входом.	

Основные функции	Выходные сигналы управления	Дискретный выход	2 транзисторных выхода (тип: открытый коллектор, клеммы +24V, Y1, Y2), 1 релейный выход (клеммы ТА, ТВ, ТС), возможность привязки выходов управления к 16 программным функциям
		Аналоговый выход	2 аналоговых выхода, диапазон выходного сигнала 0~20мА или 0~10В с возможностью гибкой настройки, возможность получения на выходе аналогового значения таких величин, как задающая частота и выходная частота
	Автоматическая регулировка напряжения при работе		Динамический устойчивый режим, статический устойчивый режим, выбор значения неустойчивости напряжения для обеспечения стабильной работы
	Время ускорения и замедления		Диапазон уставок 0.1с~3600мин, возможность выбора формы кривой разгона/замедления (линейный тип, S - тип)
	Тормоз	Динамическое торможение	Установка напряжения начала динамического торможения, отслеживание обратного напряжения, постоянное отслеживание процесса динамического торможения
		Торможение постоянным током	Установка частоты, при достижении которой начинается подача постоянного тока в обмотку: 0.00~[F0.16] (Верхний предел частоты) Время подачи постоянного тока: 0.0~100.0с; Ток торможения: 0.0%~150.0% от номинального тока
		Ограничение магнитного потока	0~100 0: функция не активна
	Низкий уровень создаваемых шумов		Настройка несущей частоты широтно-импульсной модуляции (ШИМ) 1.0 кГц~16.0 кГц, чем выше значение, тем ниже уровень создаваемого шума.
	Отслеживание вращения и функция рестарта		Плавный рестарт в процессе работы, моментальный останов и рестарт
	Счетчик		Встроенный счетчик, облегчает интеграцию в общую систему управления
Рабочие функции		Установка верхнего и нижнего ограничения частоты вращения, толчковый режим, запрет реверсивного вращения двигателя, компенсация скольжения, связь по RS485 протоколу, автоматическое возобновление работы и выход из состояния ошибки и т.д.	
Панель управления	При работе	Отображение: выходной частоты, выходного тока, выходного напряжения, скорости вращения двигателя, задающей частоты, температуры силового модуля, задающего значения при ПИД-регулировании, сигнала обратной связи, значения на аналоговом входе и выходе.	
	В состоянии ошибки	Отображение 6 последних ошибок, значений рабочих параметров при возникновении последней ошибки (таких, как выходная частота, задающая частота, выходной ток, выходное напряжение, напряжение в контуре постоянного тока, температура силового модуля).	

Условия работы	Окружающая температура	-10°C~+40°C (если рабочая температура находится в диапазоне 40°C~50°C, необходимо эксплуатировать частотный преобразователь на пониженной мощности)
	Влажность	Относительная влажность 5%~95%, без образования конденсата
	Установка	Внутри помещения (отсутствие в атмосфере взрывоопасных газов, коррозионных веществ, масляного тумана, пыли, а также, отсутствие прямых солнечных лучей)
	Высота над уровнем моря	При нахождении на высоте выше 1000м над уровнем моря необходимо эксплуатировать частотный преобразователь с понижением выходной мощности на 10% при повышении высоты на каждые 1000м
	Класс защиты	IP20
	Вид охлаждения	Принудительное охлаждение с использованием вентилятора
Способ установки	Установка в электрическом шкафу на вертикальную поверхность	
Функции защиты	При токовой перегрузке, при превышении напряжения, при просадке напряжения, при срабатывании электронного теплового реле, при перегреве, при возникновении короткого замыкания, при обрыве входной или выходной фазы, при некорректных введенных значениях параметров двигателя, при возникновении внутренних ошибок и т.д.	

2 Установка и электрическое подключение



Опасность

- 1. Перед проведением работ по электрическому подключению частотного преобразователя необходимо отключить напряжение питающей сети.**
Опасность: поражение электрическим током, возможность возгорания.
- 2. Все работы по электрическому подключению частотного преобразователя должны выполняться специально аттестованным персоналом.**
Опасность: поражение электрическим током, возможность возгорания.
- 3. Клемма PE частотного преобразователя должна быть надежно заземлена.**
Опасность: поражение электрическим током, возможность возгорания.
- 4. После подключения клеммы аварийного останова необходимо проверить надежность срабатывания режима аварийной остановки**
Опасность: получение травм персоналом.
- 5. Избегайте прямого прикосновения к выходным силовым клеммам частотного преобразователя. Выходные силовые клеммы должны быть напрямую подключены к мотору. Между ними не должно присутствовать электрических цепей, создающих короткое замыкание.**
Опасность: поражение электрическим током, возможность возгорания.
- 6. Перед подачей напряжения питания необходимо установить на клеммы защитную крышку. Перед снятием защитной крышки необходимо убедиться, что напряжение питания на частотный преобразователь не подается.**
Опасность: поражение электрическим током.
- 7. Все работы по подключению, обслуживанию и ремонту частотного преобразователя необходимо производить только по истечении 5~8 минут после снятия напряжения питания. Данное время является достаточным для разряда внутренних конденсаторов.**
Опасность: поражение остаточным напряжением.



Внимание

1. Перед подачей напряжения питающей сети убедитесь, что его величина соответствует значению, приведенному на шильдике частотного преобразователя и в паспорте изделия.

Опасность: получение травм персоналом, возможность возгорания.

2. При необходимости подключите тормозной резистор или тормозной модуль в соответствии с приведенной в инструкции по эксплуатации схемой.

Опасность: возможность возгорания.

3. Для закручивания клеммных винтов необходимо использовать отвертку с устанавливаемым моментом и выбирать момент закручивания на основании данных, приведенных в данной инструкции по эксплуатации.

Опасность: возможность возгорания.

4. Не подавайте напряжение питающей сети на выходные силовые клеммы частотного преобразователя U, V, W.

Опасность: выход частотного преобразователя из строя

5. Не снимайте фронтальную защитную крышку, для электрического монтажа необходимо снимать только клеммную защитную крышку

Опасность: выход частотного преобразователя из строя


2.1 Условия окружающей среды

- Отсутствие в атмосфере коррозионных газов, взрывоопасных веществ, пыли и масляного тумана, а также отсутствие попадания прямых солнечных лучей.
- Отсутствие в атмосфере взвешенных и токопроводящих частиц.
- Относительная влажность 20%~90%.
- Уровень вибраций менее $5.9\text{ м/с}^2(0.6\text{ g})$.
- Отсутствие сильнодействующих электромагнитных полей.
- Температура окружающей среды $-10\text{ }^{\circ}\text{C}\sim 40\text{ }^{\circ}\text{C}$. При работе в окружающей среде с температурой, превышающей $40\text{ }^{\circ}\text{C}$, необходимо обеспечить хорошие условия для охлаждения изделия.
- При использовании частотного преобразователя в нестандартных условиях, необходимо предусмотреть соответствующий электрический шкаф и дистанционную систему управления для него, а так же обеспечить хорошие условия по охлаждению и рассеиванию тепла. Срок службы частотного преобразователя напрямую зависит от места его установки и условий эксплуатации. Но даже при стандартных условиях эксплуатации срок службы частотного преобразователя может составлять не менее 5 лет (срок службы электролитических конденсаторов). При этом срок службы вентилятора охлаждения составляет не менее 3 лет. Для обеспечения длительного срока службы изделия необходимо в течении всего срока эксплуатации производить его периодическое обслуживание


2.2 Способ установки

Для обеспечения требуемого режима охлаждения частотный преобразователь необходимо устанавливать вертикально, а так же необходимо обеспечить достаточно свободного пространства вокруг него.


2.3 Вид и размеры панели управления




2.4 Габаритные и установочные размеры частотного преобразователя




Model No.	W (mm)	H (mm)	D (mm)	W1 (mm)	H1 (mm)	D1 (mm)	S1 (mm)
CV900G-00AG-12SF	90	160	145.2	81	147	132.5	Ø5
CV900G-00BG-12SF	90	160	145.2	81	147	132.5	Ø5
CV900G-001G-12SF	90	160	145.2	81	147	132.5	Ø5
CV900G-002G-12SF	90	160	145.2	81	147	132.5	Ø5
CV900G-00BG-14TF	90	160	145.2	81	147	132.5	Ø5
CV900G-001G-14TF	90	160	145.2	81	147	132.5	Ø5
CV900G-002G-14TF	90	160	145.2	81	147	132.5	Ø5




Model No.	W (mm)	H (mm)	D (mm)	W1 (mm)	H1 (mm)	D1 (mm)	S1 (mm)
CV900G-003G-12SF	140.2	196	172.7	131.1	151.8	160	Ø4.5
CV900G-003G/004P-14TF	140.2	196	172.7	131.1	151.8	160	Ø4.5
CV900G-004G/005P-14TF	140.2	196	172.7	131.1	151.8	160	Ø4.5
CV900G-005G/007P-14TF	140.2	196	172.7	131.1	151.8	160	Ø4.5




Model No.	W (mm)	H (mm)	D (mm)	W1 (mm)	H1 (mm)	D1 (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)
CV900G-004G-12SF	140	240	190.7	129	229.1	178	Ø5.3	Ø5.5
CV900G-005G-12SF	140	240	190.7	129	229.1	178	Ø5.3	Ø5.5
CV900G-007G/011P-14TF	140	240	190.7	129	229.1	178	Ø5.3	Ø5.5
CV900G-011G/015P-14TF	140	240	190.7	129	229.1	178	Ø5.3	Ø5.5




Model No.	W (mm)	H (mm)	D (mm)	W1 (mm)	H1 (mm)	D1 (mm)	S1 (mm)
CV900G-007G-12SF	205	322	202.1	188	305	189.4	Ø6.5
CV900G-011G-12SF	205	322	202.1	188	305	189.4	Ø6.5
CV900G-015G/018P-14TF	205	322	202.1	188	305	189.4	Ø6.5
CV900G-018G/022P-14TF	205	322	202.1	188	305	189.4	Ø6.5
CV900G-022G/030P-14TF	205	322	202.1	188	305	189.4	Ø6.5




Model No.	W (mm)	H (mm)	D (mm)	W1 (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	D1 (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)
CV900G-030G/037P-14TF	270	500	223.9	201.5	483	476.2	206.3	Ø6.5	Ø13.5
CV900G-037G/045P-14TF	270	500	223.9	201.5	483	476.2	206.3	Ø6.5	Ø13.5



Model No.	W (mm)	H (mm)	D (mm)	W1 (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	D1 (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)
CV900G-075G/090P-14TF	380	720	305.6	130	700.5	663	288	Ø9	Ø16.5
CV900G-090G/110P-14TF	380	720	305.6	130	700.5	663	288	Ø9	Ø16.5
CV900G-110G/132P-14TF	380	720	305.6	130	700.5	663	288	Ø9	Ø16.5
CV900G-132G/160P-14TF	380	720	305.6	130	700.5	663	288	Ø9	Ø16.5




Model No.	W (mm)	H (mm)	D (mm)	W1 (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	D1 (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)
CV900G-160G/185P-14TF	520	850	342.1	171.5	821	763	324.5	Ø13	Ø26
CV900G-185G/200P-14TF	520	850	342.1	171.5	821	763	324.5	Ø13	Ø26
CV900G-200G/220P-14TF	520	850	342.1	171.5	821	763	324.5	Ø13	Ø26




Model No.	W (mm)	H (mm)	D (mm)	W1 (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	D1 (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)
CV900G-220G/250P-14TF	540	1060	455.6	210	1031.5	970	438	Ø13	Ø26
CV900G-250G/280P-14TF	540	1060	455.6	210	1031.5	970	438	Ø13	Ø26
CV900G-280G/315P-14TF	650	1090	455.6	210	1061.5	1000	438	Ø13	Ø26
CV900G-315G/350P-14TF	650	1090	455.6	210	1061.5	1000	438	Ø13	Ø26
CV900G-350G/375P-14TF	750	1280	435.6	300	1237	1160	418	Ø13	Ø24
CV900G-375G/400P-14TF	750	1280	435.6	300	1237	1160	418	Ø13	Ø24
CV900G-400G/450P-14TF	750	1280	435.6	300	1237	1160	418	Ø13	Ø24
CV900G-450G/500P-14TF	750	1280	435.6	300	1237	1160	418	Ø13	Ø24

2.5 Схема подключения


Частотный преобразователь имеет силовые клеммы и клеммы управления с помощью которых осуществляется его электрическое подключение. Для подключения необходимо снять клеммную защитную крышку. Электрические соединения необходимо выполнять в соответствии с нижеприведенной типовой схемой.




2.6 Схема подключения силовых цепей



2.7 Силовой клеммный разъем



2.8 Клеммный разъем цепей управления



2.9 Описание клемм разъема управления

Вид	Обозн. клеммы	Описание	Характеристики
Многофункциональный дискретный вход	X1	Активируется при замыкании соответствующей клеммы (X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7, X8) с клеммой COM, программные функции присваиваются с помощью параметров F7.00 ~ F7.07 (общая клемма: COM)	Цифровой вход, уровень сигнала 0 ~ 24 В, активный уровень - низкий, потребляемый каждым входом ток 5мА.
	X2		
	X3		
	X4		
	X5		
	X7		
	X6	Вход X6 может работать в качестве одного из многофункциональных входов, а также в качестве высокоскоростного импульсного входа (программирование см.	


		описание параметра F7.05).	
Дискретный выход	Y1	Многофункциональный программируемый дискретный выход (тип «открытый коллектор») (общая клемма: COM)	Цифровой выход, максимальный нагрузочный ток $\leq 50\text{mA}$.
	Y2		
	DO	Может быть запрограммирован в качестве импульсного выхода. При этом ему могут быть присвоены 13 программных функций (см. описание параметра F6.23).	Импульсный выход, нижняя и верхняя граница выходного диапазона частот, а также масштабирование выходной величины задаются параметрами F6.32 ~ F6.35. Максимальная выходная частота 50кГц.
Аналоговый вход/выход	AI1	Вход AI1 может принимать аналоговый сигнал напряжения и тока. Вид аналогового сигнала выбирается с помощью джампера JP4. По заводской уставке джампер установлен на прием сигнала напряжения. Для приема токового сигнала необходимо замкнуть центральный контакт джампера с противоположным контактом. Вход AI2 может принимать только сигнал напряжения. Настройка данного входа осуществляется с помощью параметров F6.00 ~ F6.11. (общая клемма: GND)	Аналоговый вход, диапазон входных напряжений: 0 ~ 10В (входное сопротивление: 100кОм), диапазон входных токов 0 ~ 20мА (входное сопротивление: 500 Ом).
	AI2		
	AO1	Выход AO1 может выдавать сигнал напряжения или тока. Вид аналогового выходного сигнала выбирается с помощью джампера JP3. По заводской уставке джампер установлен на выдачу сигнала напряжения. Данному выходу может быть присвоено 13 программных функций. Выход AO2 может выдавать только сигнал напряжения. Настройка данных выходов осуществляется с помощью параметров F6.21, F6.22. (Общая клемма: GND)	Аналоговый выход, диапазон выходных напряжений 0 ~ 10В. Сигнал на выходах AO1, AO2 является ШИМ модулированным сигналом, Значение выходного сигнала пропорциональна ширине импульсов.
	AO2		
Релейный выход	TA1/TA2	Программируемый релейный выход. Данному выходу может быть присвоено 99 программных функций. Настройка данных выходов осуществляется с помощью параметров F7.20, F7.21.	TA-TB: нормально-закрытый контакт; TA-TC: нормально-открытый контакт. Характеристики контактной группы: ~250В/2А (COSФ=1); ~250В/1А(COSФ=0.4), =30В/1А.
	TB1/TB2		
	TC1/TC2		
Питание цепей управления	+24V	Выход внутреннего источника питания для всех цепей управления частотного преобразователя	Максимальный выходной ток 200мА

▲ Вход AI1 может принимать задающий сигнал в виде аналогового сигнала напряжения и тока. Вход AI2 может принимать задающий сигнал только в виде аналогового сигнала

напряжения. В зависимости от типа сигнала системы управления пользователь может настроить частотный преобразователь для работы с тем или иным типом сигнала с помощью соответствующего джампера, расположенного на плате управления преобразователя.

- ▲ Сигнал на аналоговом входе подвержен воздействию внешних помех. Поэтому, длина линии прохождения сигнала на аналоговый вход должна быть как можно более короткой. Линия должна быть экранированной, а экран должен быть заземлен.
- ▲ Прокладка силовых кабелей и кабелей управления должна осуществляться в отдельных кабель-каналах, необходимо использовать экранированные кабели.
- ▲ Рекомендуемое сечение токопроводящих жил для цепей управления - 0.75 мм², Рекомендуется использовать кабель типа «Витая пара».
- ▲ При подключении внешних устройств к аналоговым выходам частотного преобразователя сам частотный преобразователь может наводить помехи в этих линиях. Данная проблема может быть решена использованием помехоподавляющих элементов на стороне внешних устройств, например, ферритовых колец.

2.10 Джамперы



JP5 и JP6	
AO2	Активирован аналоговый выход AO2. Выходной сигнал – сигнал напряжения
DO	Активирован импульсный выход. Выходной сигнал – импульсный сигнал
JP2	
Выкл.	Терминальный резистор выключен (при обмене данными по RS485 протоколу)
Вкл.	Терминальный резистор включен (при обмене данными по RS485 протоколу)
JP3	
Cin	Тип сигнала аналогового входа AI1 - токовый
Vin	Тип сигнала аналогового входа AI1 – сигнал напряжения
JP8	
Co2	Тип сигнала аналогового выхода AO2 - токовый
Vo2	Тип сигнала аналогового выхода AO2 - сигнал напряжения
JP4	
Vout	Тип сигнала аналогового выхода AO1 - сигнал напряжения
Cout	Тип сигнала аналогового выхода AO1 - токовый

2.11 Рекомендации по электрическому подключению

- При подключении или замене двигателя необходимо отключить частотный преобразователь от питающей сети.
- Переключение двигателей или источников питания должно осуществляться только после полной остановки частотного преобразователя.
- Если электромагнитный контактор или реле располагаются вблизи частотного преобразователя, то для уменьшения влияния помех рекомендуется устанавливать на них устройства поглощения выбросов.
- Запрещается подавать напряжение питающей сети на выходные силовые клеммы U, V, W.
- Используйте изолирующее устройство для цепей управления, либо цепи управления должны быть экранированными.
- Цепи управления частотным преобразователем должны быть экранированы и должны прокладываться отдельно от силовых линий.
- Если значение несущей частоты ШИМ установлено меньше 4кГц, то максимальная длина кабеля двигателя 50м; если значение несущей частоты ШИМ установлено выше 4кГц, то необходимо уменьшить максимально допустимую длину кабеля двигателя, а его прокладку осуществлять в металлической трубе.
- При использовании в системе внешних устройств (фильтры, дроссели и т.д.) проверьте сопротивление на «землю» с помощью мегаомметра с тестовым напряжением 1000В. Значение сопротивления должно быть более 4 мОм.
- Запрещается устанавливать фазосдвигающие конденсаторы и RC-цепи в выходную силовую линию частотного преобразователя (клеммы U, V, W).
- Если по условиям технологического процесса необходим частый старт/стоп двигателя, то данную операцию необходимо осуществлять с помощью сигналов управления. Запрещается использовать для этих целей включение/выключение питания частотного преобразователя, в противном случае возможен выход из строя входного выпрямительного моста.
- Клемма PE частотного преобразователя должна быть надежно заземлена (сопротивление заземления должно быть не более 100 Ом)
- Для силовых цепей сечение токопроводящих жил необходимо выбирать в соответствии с действующими стандартами и требованиями ПУЭ.

2.12 Резервные цепи

При нахождении частотного преобразователя в состоянии ошибки или при его поломке возможны большие временные потери и простой оборудования. Для увеличения надежности системы рекомендуется использовать резервные цепи.

Замечание: необходимо заранее провести тестирование резервных цепей и убедиться, что их характеристики соответствуют требованиям технологического процесса.

3 Панель управления

3.1 Клавиши панели управления



Клавиша	Название	Функция
	Программирование/выход	Вход/выход из режима программирования
	Сдвиг/смена	При нахождении частотного преобразователя в состоянии изменения/редактирования параметров меняет редактируемый разряд. В других состояниях меняет отображаемые на панели управления действующие значения (параметры)
	Ввод	Вход в разделы меню и подтверждение вводимого значения параметра.
	Функция	В зависимости от уставки параметра FE.01, нажатие на данную клавишу активирует программные функции (например, толчковый режим, реверс и т.д.) при управлении частотным преобразователем с панели.
	Пуск	При управлении частотным преобразователем с панели нажатие на данную клавишу запускает двигатель на вращение.
	Стоп/Сброс	При вращении двигателя нажатие на данную клавишу приводит к остановке двигателя (функция останова должна быть задана в соответствующем параметре, управление частотным преобразователем должно осуществляться с панели управления). При нахождении частотного преобразователя в состоянии ошибки данная клавиша используется для ее сброса.
	Рукоятка потенциометра	Используется для задания частоты. Если значение параметра F0.07=0, то установка частоты может осуществляться с помощью энкодера и клавиш со стрелками (Увеличение, уменьшение).
	Увеличение	Увеличение значения или номера параметра (для увеличения скорости изменения значения необходимо нажать и удерживать данную клавишу).
	Уменьшение	Уменьшение значения или номера параметра (для увеличения скорости изменения значения необходимо нажать и удерживать данную клавишу).

3.2 Описание индикаторов

Таблица 3-1

Наименование		Описание	
Функции отображения	Цифровой дисплей	Отображение значения текущего параметра, установленного параметра	
	Светодиодный индикатор	Hz, A, V	Отображает единицы измерения (ток A, напряжение V, частота Hz)
		ALM	Индикатор аварии. Активируется в случае включения функции токового ограничения, ограничения по напряжению или в состоянии аварии частотного преобразователя.
		FWD	Данный индикатор подсвечивается зеленым цветом в случае прямого вращения двигателя.
		REV	Данный индикатор подсвечивается зеленым цветом в случае обратного вращения двигателя.
		REMOTE	Индикатор удаленного управления.

Таблица 1-3

Светодиодный индикатор	A	Текущий отображаемый параметр – ток. Единица измерения - А
	V	Текущий отображаемый параметр – напряжение. Единица измерения - В
	Hz	Текущий отображаемый параметр – частота. Единица измерения - Гц
	%	Текущий отображаемый параметр – проценты. Одновременно подсвечиваются индикаторы Hz и V
	r/min	Текущий отображаемый параметр – скорость вращения. (Одновременно подсвечиваются индикаторы Hz и A)
	m/s	Текущий отображаемый параметр – линейная скорость (Одновременно подсвечиваются индикаторы V и A)
	°C	Текущий отображаемый параметр – температура (Одновременно подсвечиваются индикаторы V, A и Hz)



3.3 Отображение действующих значений (режим останова)





Панель управления отображает следующие состояния частотного преобразователя:

- Состояние инициализации при подключении частотного преобразователя к питающей сети
- Состояния отображения параметров и их значений
- Состояние предупреждения/ошибки
- Состояние отображения действующих параметров при вращении двигателя

После подачи напряжения питания на дисплее панели управления появляется сообщение «P.OFF» (рис. 3-1), затем панель управления переходит в режим задания частоты.

В состоянии останова дисплей панели управления отображает значение параметра, заданного для отображения при останове. В соответствии с заводскими настройками, на дисплее панели управления отображается значение задающей частоты. Как показано на рис. 3-2, светодиодный индикатор Hz сигнализирует о том, что единица измерения текущего отображаемого значения - Гц.

При нажатии клавиши , на дисплей панели управления могут быть выведены другие действующие значения, доступные для просмотра в режиме останова. Данные значения выводятся последовательно одно за другим (по заводским настройкам последовательная цепочка отображаемых параметров следующая: задающая частота → напряжение в контуре постоянного тока. Другие доступные для отображения значения выбираются с использованием параметров FE.10~FE.11). Действующие значения могут быть просмотрены без нажатия клавиши . В разряде «десятки» параметра FE.12 необходимо установить 1

(меняющееся отображение основных и дополнительных параметров), после этого действующие значения будут выводиться автоматически в цикле с длительностью отображения 1с. Также действующие значения можно просмотреть в меню «Отображение действующих значений и ошибок» (группа параметров D). Для этого необходимо нажать клавишу , выбрать требуемый параметр с помощью клавиш ,  и нажать клавишу  для просмотра его значения.

3.4 Отображение действующих значений (режим вращения)

При получении команды Пуск/реверс частотный преобразователь переходит в режим вращения двигателя. При этом, в соответствии с заводскими настройками, на дисплее панели управления отображается выходная частота вращения. Как показано на рис. 3-3, светодиодный индикатор Hz сигнализирует о том, что единица измерения текущего отображаемого значения - Гц.







При нажатии клавиши , на дисплей панели управления могут быть выведены другие действующие значения, доступные для просмотра в режиме вращения. Данные значения выводятся последовательно одно за другим (по заводским настройкам последовательная цепочка отображаемых параметров следующая: выходная частота → выходной ток, два других действующих значения. Другие доступные для отображения значения выбираются с использованием параметров FE.08~FE.09. Действующие значения могут быть просмотрены без нажатия клавиши . В разряде «десятки» параметра FE.12 необходимо установить 1 (меняющееся отображение основных и дополнительных параметров), после этого действующие значения будут выводиться автоматически в цикле с длительностью отображения 1с. Также действующие значения можно просмотреть в меню «Отображение действующих значений и ошибок» (группа параметров D). Для этого необходимо нажать клавишу , выбрать требуемый параметр с помощью клавиш ,  и нажать клавишу  для просмотра его значения.



Рис. 3-1 Состояние инициализации. На дисплее сообщение «P.OFF»






Рис. 3-2 Отображение действующих значений в режиме останова. На дисплее «Задающая частота» «50.00»



Рис. 3-3 Отображение действующих значений в режиме останова. На дисплее «Выходная частота» «20.00»

3.5 Отображение сообщений об ошибках

Частотный преобразователь входит в состояние ошибки при обнаружении ошибок в своей работе и при превышении критических для работы параметров заданных значений. При этом на дисплей панели управления выводится сообщение об ошибке (код ошибки рис. 3-4). При нажатии клавиши  на дисплей панели управления можно вывести значения соответствующих параметров для режима останова. Для просмотра информации об ошибке необходимо нажать клавишу  и зайти в меню «Отображение действующих значений и ошибок» (группа параметров D). После устранения причины возникновения аварийной ситуации ошибка может быть сброшена нажатием клавиши  на панели управления, с помощью одного из дискретных входов, запрограммированного на функцию «Сброс ошибки» или командой по протоколу обмена данными. Если аварийная ситуация

присутствует постоянно, то сообщение об ошибке будет выдаваться на дисплей панели управления постоянно.



Рис 3-4 Сообщение об ошибке с кодом E-01 (перегрузка по току при ускорении)

Предупреждение:

При возникновении таких серьезных ошибок, как например, «перегрузка по току», «перегрузка по напряжению», «срабатывание защиты силовых модулей» и т.д. не рекомендуется производить сброс ошибки и повторный запуск частотного преобразователя на вращение без анализа причины, вызвавшей появление данной аварийной ситуации. В противном случае возможен выход частотного преобразователя из строя и порча оборудования.

3.6 Отображение параметров и их значений

В режиме останова, вращения или в состоянии ошибки частотного преобразователя, чтобы войти в режим просмотра/изменения параметров, необходимо нажать клавишу **PRG**. Если ранее был установлен пароль, то потребуется его ввести. Все параметры разбиты на группы. Необходимо нажимать клавишу **ENTER** для просмотра какого-либо параметра. Для изменения значения выбранного параметра необходимо пользоваться клавишами **▲** и **▼**. После просмотра/изменения значения параметра необходимо нажать клавишу **ENTER** для сохранения значения в памяти частотного преобразователя. Для выхода из режима изменения значения параметра без его сохранения необходимо нажать клавишу **PRG**. Для выхода из режима просмотра параметров необходимо нажать клавишу **PRG**.

3.7 Просмотр действующего значения







Пример 1: просмотр действующих значений


В режиме останова частотного преобразователя необходимо нажать клавишу **➡**. Дисплей панели управления автоматически переключится на отображение значения параметра в соответствии с уставками отображаемых параметров в группе параметров D. В соответствии с этим изменят свое состояние светодиоды указания единицы измерения отображаемого значения. Например, нажмите клавишу **➡**, чтобы перейти к отображению выходной частоты (параметр d-00), при этом начнет подсвечиваться светодиод “Hz”.







Пример 2: просмотр действующего значения выходного тока (параметр d-05)

Способ 1:


- ① Нажмите клавишу  для входа в режим просмотра/изменения параметров. Индикатор панели управления будет отображать параметр F0.00. Нажмите клавишу  еще раз. Индикатор панели управления будет отображать параметр d-00. При этом мигающий курсор будет находиться в позиции «единиц» отображаемого параметра. С помощью клавиш  и  установите значение d-05.
- ② Нажмите клавишу  и дисплей панели управления будет отображать значение выбранного параметра d-05. При этом начнет подсвечиваться светодиод А (единица измерения отображаемого значения – А).
- ③ Нажмите клавишу  для выхода из режима просмотра/изменения параметров.



Способ 2:

В режиме останова частотного преобразователя нажмите клавишу . При этом на дисплее панели управления будет отображаться номер параметра d-xx. Нажимайте клавишу  для перемещения курсора в разряд «единиц» отображаемого параметра. Используя клавиши  и , установите номер параметра d-05. Затем следуйте шагам 2 и 3 из способа 1.

Пример 3: просмотр действующего значения в состоянии ошибки частотного преобразователя.





- ① При ошибке частотного преобразователя нажмите клавишу . Просмотрите действующие значения группы параметров D с D-00 до D-57.
- ② Если после просмотра параметров ошибка не исчезла, то частотный преобразователь вернется к ее отображению через 5с.
- ③ Параметры, отображающие три последние ошибки и действующие значения частотного преобразователя при возникновении последней ошибки – с D-48 по D-57.





3.8 Выбор и установка значения параметра


Параметры данного частотного преобразователя разбиты на группы F0~FF, для ошибок и их кодов и действующих значений имеется группа параметров D. Параметры в каждой группе имеют обозначение, состоящее из кода функциональной группы и номера. Например, обозначение параметра “F5.08” означает 8 номер параметра в 5 функциональной группе.

Примеры изменения значения параметра:

Пример 1: изменение значения толчковой частоты для вращения двигателя в прямом направлении с 5Гц на 10Гц. (Изменение значения параметра F1.20 с 5.00Гц на 10.00Гц)


- ① Нажмите клавишу  для входа в режим просмотра/изменения параметров и их значений. Дисплей панели управления будет отображать параметр F0.00. Курсор будет находиться в разряде «единиц» отображаемого параметра.
- ② Нажимая клавишу , перемещайте курсор в разряд «сотен», затем «десятков» и «единиц».
- ③ Нажимайте клавиши  и  для изменения значения в соответствующем разряде отображаемого значения. Получите на дисплее панели управления номер параметра F1.20.



- ④ Нажмите клавишу  для просмотра значения параметра F1.20. Дисплей панели управления отобразит значение 5.00 и начнет подсвечиваться светодиодный индикатор Hz единиц измерения отображаемого значения.
- ⑤ Нажимайте клавишу , тем самым перемещая курсор в разряд, где отображается число 5. С помощью клавиш / измените значение 5 на 10.00.
- ⑥ Нажмите клавишу . Будет сохранено новое значение параметра F1.20 и на дисплее панели управления будет отображаться номер следующего параметра F1.21.
- ⑦ Нажмите клавишу  для выхода из режима просмотра/редактирования параметров и их значений.








3.9 Установка пароля и изменение параметров

Установка пароля используется для того, чтобы не допустить не санкционированный просмотр и изменение параметров обслуживающим персоналом. Заводская уставка пароля (параметр F0.00) - "00000". В данном случае пользователь может просматривать и изменять значения параметров, какие-либо ограничения отсутствуют. Ограничения на изменения значений параметров накладывает только состояние, в котором находится частотный преобразователь. Например, некоторые параметры недоступны для изменения, если частотный преобразователь находится в режиме вращения двигателя.


Для установки пароля введите пятизначное число и нажмите клавишу . Изменения вступят в силу через 3 мин. Также изменения вступят в силу после снятия/подачи напряжения питания (перезагрузки частотного преобразователя). После установки пароля, если при запросе на его ввод будет введено неправильное значение, дисплей панели управления отобразит сообщение "-Err-", и при попытке просмотра параметров дисплей панели управления будет выдавать значение "-----". Единственный параметр, доступный для изменения – параметр F0.00 (ввод пароля). При его просмотре будет отображаться значение "00000". До тех пор, пока не будет введен правильный пароль, доступ ко всем изменяемым параметрам будет закрыт.

Если требуется изменить пароль, выберите параметр F0.00 и нажмите клавишу . После подтверждения правильности введенного пароля, войдите в режим просмотра/изменения параметров. Введите новый пароль и нажмите . Перезагрузите частотный преобразователь или подождите в течении 3 мин. для того, чтобы изменения вступили в силу.

Пример 1: изменить пароль с "22222" на "55555", посмотреть параметр F1.02.

- ① Нажмите клавишу  для входа в режим просмотра/изменения параметров и их значений. Дисплей панели управления будет отображать параметр F0.00. Курсор будет находиться в разряде «единиц» отображаемого параметра.
- ② Нажимая клавишу , перемещайте курсор в разряд «сотен», затем «десятков» и «единиц».
- ③ Нажимайте клавиши  и  для изменения значения в соответствующем разряде отображаемого значения. Получите на дисплее панели управления номер параметра F1.20.
- ④ Нажмите клавишу  для просмотра значения параметра F1.20. Дисплей панели управления отобразит значение "-----".

- ⑤ Нажмите клавишу **ENTER** для перехода к параметру F1.03, повторите шаги 2 и 3. Перейдите снова к параметру F0.00. Дисплей панели управления будет отображать значение “00000”.
- ⑥ Нажимайте клавиши **▲** и **▼** для изменения значения в соответствующем разряде отображаемого значения. Получите на дисплее панели управления значение “22222”.
- ⑦ Нажмите клавишу **ENTER**, дисплей панели управления отобразит сообщение “-En-”, а затем выведет номер следующего параметра F0.01.
- ⑧ Повторите шаги 2 и 3, измените пароль, и установите значение параметра F0.00 “55555”. Нажмите клавишу **ENTER** для завершения установки нового пароля.
- ⑨ Повторите шаги 2 и 3, посмотрите значение параметра F1.02. Его значение “0.0” отобразится на дисплее панели управления. По необходимости измените его значение с помощью клавиш **▲** и **▼**.
- ⑩ Нажмите клавишу **PRG** для выхода из режима просмотра/редактирования параметров.



4 Таблица параметров

4.0 Параметры действующих значений, параметры ошибок

Группа параметров D					
Номер	Название	Диапазон уставок	Мин. единица для отображения	Заводская уставка	Изменение
d-00	Выходная частота	0.00~максимальная выходная частота 【F0.15】	0.01Гц	0.00	◆
d-01	Задающая частота	0.00~максимальная выходная частота 【F0.15】	0.01Гц	0.00	◆
d-02	Расчетная частота вращения двигателя	0.00~максимальная выходная частота 【F0.15】 Замечание: частота вращения двигателя, полученная исходя	0.01Гц	0.00	◆

		из скорости вращения			
d-03	Основная задающая частота	0.00~максимальная выходная частота 【F0.15】	0.01Гц	0.00	◆
d-04	Дополнительная задающая частота	0.00~максимальная выходная частота 【F0.15】	0.01Гц	0.00	◆
d-05	Выходной ток	0.0~6553.5A	0.1A	0.0	◆
d-06	Выходное напряжение	0~999В	1В	0	◆
d-07	Выходной крутящий момент	-200.0~+200.0%	0.1%	0.0%	◆
d-08	Скорость вращения двигателя (об/мин)	0~36000 (об/мин)	1	0	◆
d-09	КПД двигателя	0.00~1.00	0.01	0.00	◆
d-10	Скорость линейного перемещения (м/с)	0.01~655.35(м/с)	0.01 м/с	0.00	◆
d-11	Задающая скорость линейного перемещения (м/с)	0.01~655.35(м/с)	0.01 м/с	0.00	◆
d-12	Напряжение в контуре постоянного тока (В)	0~999В	1В	0	◆
d-13	Входное напряжение (В)	0~999В	1В	0	◆
d-14	Задающее значение ПИД-регулятора (В)	0.00~10.00В	0.01В	0.00	◆
d-15	Значение обратной связи ПИД-регулятора (В)	0.00~10.00В	0.01В	0.00	◆
d-16	Значение на аналоговом входе AI1(В/мА)	0.00~10.00В	0.01В	0.00	◆
d-17	Значение на аналоговом входе AI2(В)	0.00~10.00В	0.01В	0.00	◆
d-18	Значение на частотном входе (кГц)	0.00~50.00кГц	0.01кГц	0.00	◆
d-19	Значение на аналоговом выходе AO1(В/мА)	0.00~10.00В	0.01В	0.00	◆
d-20	Значение на аналоговом выходе AO2(В)	0.00~10.00В	0.01В	0.00	◆
d-21	Статус входных клемм управления	0~FFH Замечание: последовательность бит от высокого к низкому в двоичной системе. Состояние каждого бита соответствует состоянию входа. X8/X7/X6/X5/X4/X3/X2/X1	1	0	◆
d-22	Статус выходных клемм управления	0~FH Замечание: последовательность бит от высокого к низкому в двоичной системе. Состояние каждого бита соответствует состоянию выхода. R2/R1/Y2/Y1	1	0	◆
d-23	Состояние частотного преобразователя в режиме вращения	0~FFFFH BIT0: Пуск/Стоп BIT1: Прямое направление вращения/Обратное направление вращения BIT2: Работа на «нулевой» скорости BIT3: резерв	1	0	◆

		ВIT4 : Процесс ускорения двигателя ВIT5 : Процесс замедления двигателя ВIT6 : Вращение на постоянной скорости ВIT7 : Предварительное намагничивание двигателя ВIT8: Настройка параметров частотного преобразователя ВIT9 : Ограничение при перегрузке по току ВIT10 : Ограничение при перегрузке по напряжению ВIT11 : амплитудное ограничение крутящего момента ВIT12 : амплитудное ограничение скорости ВIT13: управление скоростью ВIT14: управление выходным моментом ВIT15: резерв			
d-24	Номер скорости при работе в многоскоростном режиме	0~15	1	0	◆
d-25	резерв	—	—	0	◆
d-26	резерв	—	—	0	◆
d-27	Текущее значение счетчика	0~65535	1	0	◆
d-28	Задающее значение счетчика	0~65535	1	0	◆
d-29	Текущее значение времени (с)	0~65535с	1с	0	◆
d-30	Задающее значение времени (с)	0~65535с	1с	0	◆
d-31	Текущая длина	0.000~65.535(км)	0.001км	0.000	◆
d-32	Задающая длина	0.000~65.535(км)	0.001км	0.000	◆
d-33	Температура радиатора 1	0.0°C ~+110.0°C	0.1°C	0.0	◆
d-34	Температура радиатора 2	0.0°C ~+110.0°C	0.1°C	0.0	◆
d-35	Общее время работы частотного преобразователя в режиме вращения (ч)	0~65535ч	1ч	0	◆
d-36	Общее время подключения частотного преобразователя к питающей сети (ч)	0~65535ч	1ч	0	◆
d-37	Общее время работы вентилятора охлаждения (ч)	0~65535ч	1ч	0	◆
d-38	Общая потребленная мощность (младший разряд)	0~9999кВтч	1кВтч	0	◆
d-39	Общая потребленная мощность (старший разряд)	0~9999кВтч (*10000)	1кВтч	0	◆

d-40	Специфический для данной модели параметр (резерв)	—	—	0	◆
d-41	Специфический для данной модели параметр (резерв)	—	—	0	◆
d-42	Специфический для данной модели параметр (резерв)	—	—	0	◆
d-43	Специфический для данной модели параметр (резерв)	—	—	0	◆
d-44	Специфический для данной модели параметр (резерв)	—	—	0	◆
d-45	Специфический для данной модели параметр (резерв)	—	—	0	◆
d-46	Специфический для данной модели параметр (резерв)	—	—	0	◆
d-47	Специфический для данной модели параметр (резерв)	—	—	0	◆
d-48	Третья предыдущая ошибка	0~30	1	0	◆
d-49	Вторая предыдущая ошибка	0~30	1	0	◆
d-50	Предыдущая ошибка	0~30	1	0	◆
d-51	Текущая ошибка	0~30	1	0	◆
d-52	Рабочая частота при возникновении последней ошибки	0.00~【F0.16】 (Верхний предел частоты)	0.01Гц	0.00	◆
d-53	Выходной ток при возникновении последней ошибки	0.0~6553.5A	0.1A	0.0	◆
d-54	Напряжение в контуре постоянного тока при возникновении последней ошибки	0~999V	1V	0	◆
d-55	Статус входных клемм управления при возникновении последней ошибки	0~FFH Замечание: последовательность бит от высокого к низкому в двоичной системе. Состояние каждого бита соответствует состоянию входа. X8/X7/X6/X5/X4/X3/X2/X1	1	0	◆
d-56	Статус выходных клемм управления при возникновении последней ошибки	0~FH Замечание: последовательность бит от высокого к низкому в двоичной системе. Состояние каждого бита соответствует состоянию выхода. R1/Y2/Y1	1	0	◆
d-57	Состояние частотного преобразователя при возникновении последней ошибки	0~FFFFH	1	0	◆

◆ – Отображаемый параметр частотного преобразователя. Недоступен для изменения.

4.1 Функциональные параметры

○ – параметр доступен для изменения в любых режимах работы частотного преобразователя × - параметр недоступен для изменения в режиме вращения частотного преобразователя ◆ - Отображаемый параметр частотного преобразователя. Недоступен для изменения. ◇ - Параметр доступный для изменения на заводе-изготовителе. Пользователь не может внести изменения					
Группа F0 (Основные параметры вращения)					
Номер	Название	Диапазон уставок	Мин. единица для отображения	Заводская уставка	Изменение
F0.00	Пароль	0 ~ 65535 Замечание 1: значения 0 ~ 9 – защита паролем отсутствует Замечание 2: защита паролем активируется системой по истечении 3 мин после его ввода. Замечание 3: не защищает от записи и не может быть инициализирован.	1	0	○
F 0.01	Версия программного обеспечения частотного преобразователя	1.00~99.99	0.01	1.00	◆
F 0.02	Версия программного обеспечения панели управления	1.00~99.99	0.01	1.00	◆
F 0.03	Номинальная мощность частотного преобразователя	0.4~999.9кВт (для моделей G/P)	0.1кВт	Зависит от модели	◆
F 0.04	Тип частотного преобразователя	0: Тип G (для работы с постоянной нагрузочной характеристикой) 1: Тип P (для работы с квадратичной нагрузочной характеристикой: вентиляторы, насосы) Замечание 1: при изменении типа частотного преобразователя значения его параметров обновляются автоматически. При выборе типа P, частотный преобразователь может работать с большим габаритом двигателя вентилятора или насоса.	1	0	×
F 0.05	Метод управления двигателем	0: Общее V/F управление (Подъем начального момента на низких частотах (буст) производится вручную, заданием уставки соответствующего параметра) 1: V/F управление с дополнительными настройками. (Подъем начального момента на низких частотах (буст) производится	1	Зависит от модели	×

		автоматически) 2: Векторное управления током без обратной связи (SVC) 3: Векторное управление током с обратной связью (в разработке) 4: Раздельное V/F управление Замечание 1: Если выбран метод управления 3, то клемма X6 может быть использована только в качестве дискретного входа. Функция высокоскоростного импульсного входа недоступна.			
F 0.06	Канал поступления управляющих команд	0: Панель управления 1: Управляющие клеммы 2: Интерфейс обмена данными	1	0	○
F 0.07	Канал задания частоты А	0: Набор 1 (клавиши панели управления ▲/▼, энкодер с учетом значения параметра F0.12) 1: Набор 2 (клеммы, привязанные к функции «Увеличение/Уменьшение частоты» с учетом значения параметра F0.13) 2: Набор 3 (Протокол обмена данными) 3: Аналоговый вход AI1 (0~10В/20мА) 4: Аналоговый вход AI2 (0~10В) 5: Импульсный вход (0~50кГц) 6: ПЛК 7: Многоступенчатый выбор частоты 8: ПИД-регулятор 9: Потенциометр панели управления	1	0	○
F 0.08	Дополнительный канал задания частоты В	0: Набор 1 (клавиши панели управления ▲/▼, энкодер с учетом значения параметра F0.12) 1: Набор 2 (клеммы, привязанные к функции «Увеличение/Уменьшение частоты» с учетом значения параметра F0.13) 2: Набор 3 (Протокол обмена данными) 3: Аналоговый вход AI1 (0~10В/20мА) 4: Аналоговый вход AI2 (0~10В) 5: Импульсный вход (0~50кГц) 6: ПЛК	1	3	○

		7: Многоступенчатый выбор частоты 8: ПИД-регулятор 9: Потенциометр панели управления			
F 0.09	Комбинации каналов задания частоты	0: Канал задания частоты А 1: Канал А+К* Канал В 2: Канал А-К* Канал В 3: Канал А-К* Канал В 4: MAX (Канал А, К* Канал В) 5: MIN(Канал А, К* Канал В) 6: Переключение с канала А на канал К*В (Приоритет канала А выше, чем канала К*В) 7: Переключение с канала А на канал (А+К*В) (Приоритет канала А выше, чем канала А+К*В) 8: Переключение с канала А на канал (А-К*В) (Приоритет канала А выше, чем канала А-К*В) Замечание 1: для некоторых режимов необходимо переключение каналов задания частоты. Замечание 2: В сравнении с источником задания частоты, работа с колебательной частотой имеет наивысший приоритет	1	0	○
F 0.10	Команда управления 1	Разряд «единиц» дисплея панели управления: Сохранение значения при снятии напряжения питания 0: сохранять 1: не сохранять	1	000	○
F 0.11	Команда управления 2	Разряд «десятки» дисплея панели управления: Сохранение значения при остановке вращения двигателя 0: сохранять 1: не сохранять Разряд «сотни» дисплея панели управления: Управление скоростью клавишами ▲/▼ 0: недоступно 1: разрешено Разряд «тысячи» дисплея панели управления: резерв	1	000	○
F 0.12	Начальная частота для набора 1 канала задания частоты	0.00Гц~ 【F0.16】 (Верхнее ограничение частоты)	0.01Гц	50.00	○
F 0.13	Начальная частота для набора 2 канала задания частоты	0.00Гц~ 【F0.16】 (Верхнее ограничение частоты)	0.01Гц	50.00	○
F 0.14	Коэффициент К для дополнительного канала	0.01~10.00	0.01	1.00	○

	задания частоты					
F 0.15	Максимальная частота	Режим низкой частоты: Макс. значение из (50.00, 【F0.16】) ~ 300.00 Режим высокой частоты: Макс. значение из (50.00, 【F0.16】) ~ 3000.0	0.01Гц	50.00	×	
F 0.16	Верхнее ограничение частоты	【F0.17】 ~ 【F0.15】	0.01Гц	50.00	×	
F 0.17	Нижнее ограничение частоты	0.00Гц ~ 【F0.16】	0.01Гц	0.00	×	
F 0.18	Режим выходной частоты	0: Режим низкой частоты (0.00 ~ 300.00Гц) 1: Режим высокой частоты (0.0 ~ 3000.0Гц) Замечание: Режим высокой частоты используется только при V/F управлении	1	0	×	
F 0.19	Время ускорения 1	0.1 ~ 3600.0с 0.4 ~ 4.0кВт	Зав. Уст. 7.5с 15.0с 30.0с 60.0с	0.1с	Зависит от модели	○
F 0.20	Время замедления 1	5.5 ~ 30.0 кВт 37.0 ~ 132.0 кВт 160.0 ~ 630.0 кВт		0.1с	Зависит от модели	○
F 0.21	Направление вращения двигателя	0: прямое направление 1: обратное направление 2: запрет реверса	1	0	×	
F 0.22	Несущая частота ШИМ	1.0 ~ 16.0 кГц 0.4 ~ 4.0 кВт (1.0 ~ 16.0К кГц) 5.5 ~ 30 кВт (1.0 ~ 16.0 кГц) 37 ~ 132 кВт (1.0 ~ 10.0 кГц) 160 ~ 630 кВт (1.0 ~ 5.0 кГц)	Зав. Уст. 6.0 кГц 4.5 кГц 3.0 кГц 1.8 кГц	0.1кГц	Зависит от модели	○
Группа F1 (Дополнительные параметры вращения)						
F 1.00	Режим пуска двигателя	0: Обычный пуск 1: Торможение постоянным током + пуск 2: пуск с подхватом частоты вращения двигателя	1	0	×	
F 1.01	Стартовая частота	0.00 ~ 50.00Гц	0.01Гц	1.00	○	
F 1.02	Время удержания стартовой частоты	0.0 ~ 100.0с	0.1с	0.0	○	
F 1.03	Ток торможения постоянным током при старте	0.0 ~ 150.0% от номинального тока двигателя	0.1%	0.0%	○	
F 1.04	Время торможения постоянным током при старте	0.0 ~ 100.0с	0.1с	0.0	○	
F 1.05	Режим ускорения/замедления	0: Линейный 1: S-образный	1	0	×	
F 1.06	Относительное время начального участка S-кривой	10.0 ~ 50.0%	0.1%	20.0%	○	
F 1.07	Относительное время конечного участка S-кривой	10.0 ~ 50.0%	0.1%	20.0%	○	

F 1.08	Режим останова двигателя	0: Управляемое замедление 1: Самовыбег	1	0	×	
F 1.09	Частота срабатывания тормоза постоянного тока	0.00~ 【F0.16】 (Верхнее ограничение частоты)	0.01Гц	0.00	○	
F 1.10	Задержка срабатывания тормоза постоянного тока	0.0~100.0с	0.1с	0.0	○	
F 1.11	Ток торможения постоянным током	0.0~150.0% от номинального тока двигателя	0.1%	0.0%	○	
F 1.12	Время торможения постоянным током	0.0~100.0с	0.1с	0.0	○	
F 1.13	Время ускорения 2	0.1 ~ 3600.0с 0.4 ~ 4.0кВт 5.5 ~ 30.0 кВт 37.0 ~ 132.0 кВт 160.0 ~ 630.0 кВт	Зав. Уст. 7.5с 15.0с 40.0с 60.0с	0.1	Зависит от модели	○
F 1.14	Время замедления 2			0.1	Зависит от модели	○
F 1.15	Время ускорения 3			0.1	Зависит от модели	○
F 1.16	Время замедления 3			0.1	Зависит от модели	○
F 1.17	Время ускорения 4			0.1	Зависит от модели	○
F 1.18	Время замедления 4			0.1	Зависит от модели	○
F 1.19	Единица измерения ускорения/замедления	0 - с 1 - минута 2 - 0.1с	1	0	○	
F 1.20	Настройка частоты толчкового режима для прямого вращения двигателя	0.00~ 【F0.16】 (Верхнее ограничение частоты)	0.01Гц	5.00	○	
F 1.21	Настройка частоты толчкового режима для реверсивного вращения двигателя	0.00~ 【F0.16】 (Верхнее ограничение частоты)	0.01Гц	5.00	○	
F 1.22	Время ускорения при толчковом режиме	0.1 ~ 3600.0с 0.4 ~ 4.0 кВт 5.5 ~ 30.0 кВт 37.0 ~ 132.0 кВт 160.0~ 630.0 кВт	Зав. уст. 7.5с 15.0с 40.0с 60.0с	0.1с	Зависит от модели	○
F 1.23	Время замедления при толчковом режиме			0.1с	Зависит от модели	○
F 1.24	Интервал времени между пусками в толчковом режиме	0.0~100.0с	0.1с	0.1	○	
F 1.25	Частота пропуска 1	0.00~Верхнее ограничение частоты	0.01Гц	0.00	○	
F 1.26	Диапазон пропуска 1	0.00~Верхнее ограничение частоты	0.01 Гц	0.00	○	
F 1.27	Частота пропуска 2	0.00~Верхнее ограничение частоты	0.01 Гц	0.00	○	
F 1.28	Диапазон пропуска 2	0.00~Верхнее ограничение частоты	0.01 Гц	0.00	○	
F 1.29	Частота пропуска 3	0.00~Верхнее ограничение частоты	0.01 Гц	0.00	○	
F 1.30	Диапазон пропуска 3	0.00~Верхнее ограничение частоты	0.01 Гц	0.00	○	
F 1.31	Действие в случае, если значение задаваемой частоты меньше, чем нижнее ограничение частоты	0: Работа на частоте нижнего ограничения 1: Вращение на «нулевой» частоте с учетом задержки по времени. Старт без задержки 2: Останов с четом задержки по времени. Старт без задержки	1	0	×	

F 1.32	Задержка по времени для параметра F1.31	0.0~3600.0с	0.1	10.0	○
F 1.33	Ток торможения на «нулевой» частоте	0.0~150.0% от номинального тока двигателя	0.1	0.0	×
F 1.34	Время задержки при смене ускорения/замедления	0.0~100.0с	0.1с	0.0	○
F 1.35	Режим переключения ускорения/замедления	0: переключение при «нулевой частоте» 1: переключение при стартовой частоте	1	0	×
F 1.36	Время замедления при аварийном торможении	0.1~3600.0с	0.1с	1.0	○
Группа F2 (Параметры двигателя)					
F 2.00	Тип двигателя	0: Асинхронный трехфазный двигатель 1: Синхронный трехфазный двигатель с ротором из постоянных магнитов (в разработке) Замечание 1: Для работы синхронного двигателя необходим векторный режим управления с обратной связью	1	0	×
F 2.01	Номинальная мощность двигателя	0.4~999.9кВт	0.1кВт	Зависит от модели	×
F 2.02	Номинальная частота двигателя	0.01Hz~ 【F0.15】 (Максимальная выходная частота)	0.01Гц	50.00	×
F 2.03	Номинальная скорость вращения двигателя	0~60000 об/мин	1об/мин	Зависит от модели	×
F 2.04	Номинальное напряжение питания двигателя	0~999В	1В	Зависит от модели	×
F 2.05	Номинальный ток двигателя	0.1~6553.5А	0.1А	Зависит от модели	×
F 2.06	Сопротивление статора	0.001~20.000 Ом	0.001Ом	Зависит от модели	×
F 2.07	Сопротивление ротора	0.001~20.000 Ом	0.001Ом	Зависит от модели	×
F 2.08	Индуктивность статора и ротора	0.1~6553.5 мГн	0.1мГн	Зависит от модели	×
F 2.09	Взаимная индуктивность статора и ротора	0.1~6553.5 мГн	0.1мГн	Зависит от модели	×
F 2.10	Ток холостого хода двигателя	0.01~655.35А	0.01А	Зависит от модели	×
F 2.11 – F 2.15	Резерв	-	-	0	◆
F 2.16	Настройка двигателя	0: выключена 1: настройка в статическом режиме 2: Полная настройка без нагрузки на валу двигателя 3: Полная настройка с нагрузкой на валу двигателя	1	0	×

F 2.17	Время предварительного намагничивания двигателя	0.00~10.00с 0.4~4.0кВт 5.5~30 кВт 37~132 кВт 160~630 кВт	Зав. уст. 0.05с 0.10с 0.30с 0.50с	0.01с	Зависит от модели	×
		Замечание: данный параметр недоступен при методе управления V/F				
Группа F3 (Резервные параметры)						
Группа F4 (Параметры контура управления скоростью, моментом и магнитным потоком)						
F 4.00	П-компонета (пропорциональная составляющая) регулятора скорости 1	0.000~6.000		0.001	1.000	○
F 4.01	И-компонета (интегральная составляющая) регулятора скорости 1	0.000~32.000с		0.001с	1.000	○
F 4.02	Постоянная времени фильтра регулятора скорости 1	0.000~0.100с		0.001с	0.000	○
F 4.03	Точка нижнего переключения частоты	0.00Гц~ 【F4.07】		0.01Гц	5.00	○
F 4.04	П-компонета (пропорциональная составляющая) регулятора скорости 2	0.000~6.000		0.001	1.500	○
F 4.05	И-компонета (интегральная составляющая) регулятора скорости 2	0.000~32.000с		0.001с	0.500	○
F 4.06	Постоянная времени фильтра регулятора скорости 2	0.000~0.100с		0.001с	0.000	○
F 4.07	Точка верхнего переключения частоты	【F4.03】 ~ 【F0.16】 (Верхнее ограничение частоты)		0.01Гц	10.00	○
F 4.08	Компенсация скольжения при векторном методе управления (режим вращения)	50.0%~200.0% от частоты скольжения		0.1%	100.0%	○
F 4.09	Компенсация скольжения при векторном методе управления (режим торможения)	50.0%~200.0% от частоты скольжения		0.1%	100.0%	○
F 4.10	Управление скоростью и моментом	0: Скорость 1: Момент 2: Переключение между скоростью и моментом		1	0	×
F 4.11	Задержка при переключении управления скоростью/моментом	0.01~1.00с		0.01с	0.05	×
F 4.12	Источник задания значения момента	0: Панель управления 1: Аналоговый вход AI1 2: Аналоговый вход AI2 3: Интерфейс обмена данными		1	0	○
F 4.13	Задание значения момента с панели управления	-200.0%~200.0% от номинального тока двигателя		0.1%	0.0%	○

F 4.14	Канал ограничения скорости 1 при управлении моментом (прямое направление вращения)	0: Панель управления. Значение 1 1: Аналоговый вход AI1 2: Аналоговый вход AI2	1	0	○
F 4.15	Канал ограничения скорости 1 при управлении моментом (реверсное направление вращения)	0: Панель управления. Значение 2 1: Аналоговый вход AI1 2: Аналоговый вход AI2	1	0	○
F 4.16	Значение 1 (для параметра F4.14)	0.0~100.0%*【F0.15】 (Максимальная частота)	0.1%	100.0%	○
F 4.17	Значение 2 (для параметра F4.15)	0.0~100.0%*【F0.15】 (Максимальная частота)	0.1%	100.0%	○
F 4.18	Время роста момента	0.0~10.0с	0.1с	0.1	○
F 4.19	Время спада момента	0.0~10.0с	0.1с	0.1	○
F 4.20	Ограничение момента при векторном методе управления (режим вращения)	Для частотных преобразователей типа G: 0.0%~200.0% от номинального тока двигателя Для частотных преобразователей типа P: 0.0%~200.0% от номинального тока двигателя	0.1%	180.0% для типа G 120.0% для типа P	○
F 4.21	Ограничение момента при векторном методе управления (режим торможения)	Для частотных преобразователей типа G: 0.0%~200.0% от номинального тока двигателя Для частотных преобразователей типа P: 0.0%~200.0% от номинального тока двигателя	0.1%	180.0% для типа G 120.0% для типа P	○
F 4.22	Действие при обнаружении отклонения от заданного значения момента	0: Функция обнаружения не активна 1: Если двигатель вращался на постоянной скорости, продолжать вращение после обнаружения превышения 2: Если двигатель был запущен, продолжать вращение после обнаружения превышения 3: Если двигатель вращался на постоянной скорости, отключить силовой модуль частотного преобразователя после обнаружения превышения 4: Если двигатель был запущен, отключить силовой модуль частотного преобразователя после обнаружения превышения 5: Если двигатель вращался на постоянной скорости, продолжать вращение после обнаружения недостаточного момента 6: Если двигатель был запущен, продолжать вращение после обнаружения недостаточного момента 7: Если двигатель вращался на постоянной скорости,	1	0	×

		отключить силовой модуль частотного преобразователя после обнаружения недостаточного момента 8: Если двигатель был запущен, отключить силовой модуль частотного преобразователя после обнаружения недостаточного момента			
F 4.23	Значение момента (для параметра F4.22)	Для частотных преобразователей типа G: 0.0%~200.0% от номинального тока двигателя Для частотных преобразователей типа P: 0.0%~200.0% от номинального тока двигателя	0.1%	150.0% для типа G 110.0% для типа P	×
F 4.24	Время обнаружения отклонения момента	0.0~10.0с	0.1с	0.0	×
F 4.25	Частота среза статического фрикционного коэффициента	0.00~300.00Гц	0.01Гц	10.00	○
F 4.26	Статический фрикционный коэффициент	0.0~200.0	0.1	0.0	○
F 4.27	Время удержания статического фрикционного коэффициента	0.00~600.00с	0.01с	0.00	×
Группа F5 (параметры V/F управления)					
F 5.00	Вид вольт/частотной характеристики (кривой V/F)	0: Линейный 1: Уменьшение момента 1 2: Уменьшение момента 2 3: Уменьшение момента 3 4: Квадратичный 5: Пользовательская (определяется уставками параметров F5.01~F5.06)	1	0	×
F 5.01	Частота F1 V/F-характеристики	0.00~Частота F2	0.01Гц	12.50	×
F 5.02	Напряжение V1 V/F-характеристики	0.0~Напряжение V2	0.1%	25.0%	×
F 5.03	Частота F2 V/F-характеристики	F1~Частота F3	0.01Гц	25.00	×
F 5.04	Напряжение V2 V/F-характеристики	V1~Напряжение V3	0.1%	50.0%	×
F 5.05	Частота F3 V/F-характеристики	Частота F2~ 【F2.02】 (номинальная частота двигателя)	0.01Гц	37.50	×
F 5.06	Напряжение V3 V/F-характеристики	Напряжение V2~100.0%от номинального напряжения двигателя 【F2.04】	0.1%	75.0%	×
F 5.07	Повышение начального момента (буст)	0.0~30.0% от номинального напряжения двигателя 【F2.04】	0.1%	Зависит от модели	×
F 5.08	Точка прекращения повышения начального момента	0.00~номинальная частота двигателя	0.01Гц	50.00	×
F 5.09	Компенсация частоты скольжения при V/F-управлении	0.0~200.0%от номинального скольжения Замечание: по умолчанию	0.1%	0.0%	○

		выставляется в 100.0% при выборе метода VF управления с дополнительными настройками			
F5.10	Коэффициент фильтрации компенсации частоты скольжения при V/F-управлении	1~10	1	3	○
F5.11	Коэффициент фильтрации компенсации момента скольжения при V/F-управлении	0~10	1	0	○
F5.12	V/F-управление с разделением	0: Режим полуразделенного VF-управления, обратная связь по напряжению отсутствует 1: Режим полуразделенного VF-управления, обратная связь по напряжению присутствует 2: Режим полного разделения при VF-управлении, обратная связь по напряжению отсутствует 3: Режим полного разделения при VF-управлении, обратная связь по напряжению присутствует Замечание 1: При выборе режима полного разделения, необходимо выключить функцию компенсации времени реакции системы Замечание 2: Концепция полуразделенного режима основывается на том, что при старте системы управление осуществляется по V/F-характеристике. Но при достижении установленной частоты управление напряжением и частотой осуществляется раздельно	1	0	×
F5.13	Канал задания напряжения	0: Уставка параметра 1: Аналоговый вход AI1 2: Аналоговый вход AI2	1	0	○
F5.14	Источник обратной связи по напряжению	0: Аналоговый вход AI1 1: Аналоговый вход AI2 Замечание: доступен только для режимов V/F-управления с обратной связью по напряжению	1	0	×
F5.15	Уставка напряжения (для параметра F5.13)	0.0~200.0% от номинального напряжения двигателя Замечание: При V/F-управлении без обратной связи по напряжению, максимальное выходное напряжение - 100.0% от номинального напряжения двигателя	0.1%	100.0%	○

F5.16	Предел отклонения напряжения для V/F-управления с обратной связью по напряжению	0.0~5.0% от номинального напряжения двигателя	0.1%	2.0%	×
F5.17	Максимальное напряжение V/F характеристики при полуразделенном управлении	0.0~100.0% от номинального напряжения двигателя Замечание: данное значение напряжения соответствует выходному напряжению частотного преобразователя	0.1%	80.0%	×
F5.18	Реакция внутреннего контроллера при наличии обратной связи по напряжению	0.01~10.00с	0.01с	0.10	×
F5.19	Время роста напряжения	0.1~3600.0с Замечание: доступен только для режимов V/F-управления без обратной связи по напряжению	0.1с	10.0	○
F5.20	Время спада напряжения		0.1с	10.0	○
F5.21	Действия при пропадании обратной связи по напряжению	0: Предупреждение и продолжение работы, при этом напряжение принимается равным значению, на момент пропадания обратной связи 1: Предупреждение и продолжение работы, при этом работа производится на пониженном напряжении в соответствии со значением амплитудного ограничения 2: Защита и свободный останов	1	0	×
F5.22	Уровень обнаружения пропадания обратной связи по напряжению	0.0~100.0% от номинального напряжения двигателя	0.1%	2.0%	○
F5.23	Время обнаружения пропадания обратной связи по напряжению	0.0~100.0с	0.1с	10.0	○
F5.24	Амплитудное ограничение (для параметра F5.21)	0.0~100.0% от номинального напряжения двигателя Замечание: данное значение напряжения соответствует выходному напряжению частотного преобразователя, корректное значение, установленное в данном параметре может предотвратить поломку оборудования, вызванную скачком напряжения в момент пропадания обратной связи	0.1%	80.0%	○
Группа F6 (Параметры аналогового, импульсного входа; параметры выходов управления)					
F6.00	Задающая величина на аналоговом входе АП	0: Команда задания скорости (регулируемая величина - частота, -100.0%~100.0%) 1: Команда задания момента (регулируемая величина - момент -200.0%~200.0%) 2: Команда задания напряжения (регулируемая	1	0	×

		величина - напряжение, 0.0% ~ 200.0% от номинального напряжения двигателя)			
F6.01	Нижняя граница аналогового входа AI1	0.00В/0.00мА ~ 10.00В/20.00мА	0.01В	0.00	○
F6.02	Задающая величина, соответствующая нижней границе аналогового входа AI1	-200.0% ~ 200.0% Замечание: значение зависит от уставки параметра P6.00	0.1%	0.0%	○
F6.03	Верхняя граница аналогового входа AI1	0.00В/0.00мА ~ 10.00В/20.00мА	0.01В	10.00	○
F6.04	Задающая величина, соответствующая верхней границе аналогового входа AI1	-200.0% ~ 200.0% Замечание: значение зависит от уставки параметра P6.00	0.1%	100.0%	○
F6.05	Время фильтрации аналогового входа AI1	0.00с ~ 10.00с	0.01с	0.05	○
F6.06	Задающая величина на аналоговом входе AI2	0: Команда задания скорости (регулируемая величина - частота, -100.0% ~ 100.0%) 1: Команда задания момента (регулируемая величина - момент -200.0% ~ 200.0%) 2: Команда задания напряжения (регулируемая величина - напряжение, 0.0% ~ 200.0% от номинального напряжения двигателя)	1	0	×
F6.07	Нижняя граница аналогового входа AI2	0.00В ~ 10.00В	0.01В	0.00	○
F6.08	Задающая величина, соответствующая нижней границе аналогового входа AI2	-200.0% ~ 200.0% Замечание: значение зависит от уставки параметра P6.00	0.1%	0.0%	○
F6.09	Верхняя граница аналогового входа AI2	0.00В ~ 10.00В	0.01В	10.00	○
F6.10	Задающая величина, соответствующая верхней границе аналогового входа AI2	-200.0% ~ 200.0% Замечание: значение зависит от уставки параметра P6.00	0.1%	100.0%	○
F6.11	Время фильтрации аналогового входа AI2	0.00с ~ 10.00с	0.01с	0.05	○
F6.12	Ограничение ошибки на аналоговом входе	0.00В ~ 10.00В	0.01В	0.10	○
F6.13	Порог «нулевой скорости»	Гистерезис на «нулевой скорости» ~ 50.00Гц	0.01Гц	0.00	○
F6.14	Гистерезис на «нулевой скорости»	0.00 ~ Порог «нулевой скорости»	0.01Гц	0.00	○
F6.15	Задающая величина, соответствующая импульсному входу	0: Управление скоростью (регулируемая величина - частота, -100.0% ~ 100.0%) 1: Управление моментом (регулируемая величина - момент -200.0% ~ 200.0%)	1	0	×
F6.16	Нижняя граница импульсного входа	0.00 ~ 50.00кГц	0.01 кГц	0.00	○
F6.17	Задающая величина, соответствующая нижней границе	-200.0% ~ 200.0% Замечание: значение зависит от уставки параметра P6.15	0.1%	0.0%	○

	импульсного входа				
F6.18	Верхняя граница импульсного входа	0.00~50.00 кГц	0.01 кГц	50.00	○
F6.19	Задающая величина, соответствующая верхней границе импульсного входа	-200.0% ~200.0% Замечание: значение зависит от уставки параметра P6.15	0.1%	100.0%	○
F6.20	Время фильтрации на импульсном входе	0.00с~10.00с	0.01с	0.0с	○
F6.21	Многофункциональный аналоговый выход АО1	0: Выходная частота (без компенсации скольжения) 1: Выходная частота (после компенсации скольжения) 2: Задающая частота 3: Скорость вращения двигателя (расчетное значение) 4: Выходной ток 5: Выходное напряжение 6: Напряжение в контуре постоянного тока 7: Задающее значение ПИД-регулятора 8: Значение обратной связи ПИД-регулятора 9: Значение на аналоговом входе AI1 10: Значение на аналоговом входе AI2 11: Значение на импульсном входе 12: Ток, формирующий момент 13: Ток, формирующий магнитный поток	1	0	○
F6.22	Многофункциональный аналоговый выход АО2		1	4	○
F6.23	Многофункциональный импульсный выход DO		1	11	○
F6.24	Задающая величина, соответствующая нижней границе аналогового выхода АО1	-200.0% ~200.0%	0.1%	0.0%	○
F6.25	Нижняя граница аналогового выхода АО1	0.00~10.00В	0.01В	0.00	○
F6.26	Задающая величина, соответствующая верхней границе аналогового выхода АО1	-200.0% ~200.0%	0.1%	100.0%	○
F6.27	Верхняя граница аналогового выхода АО1	0.00~10.00В	0.01В	10.00	○
F6.28	Задающая величина, соответствующая нижней границе аналогового выхода АО2	-200.0% ~200.0%	0.1%	0.0%	○
F6.29	Нижняя граница аналогового выхода АО2	0.00~10.00В	0.01В	0.00	○
F6.30	Задающая величина, соответствующая верхней границе аналогового выхода АО2	-200.0% ~200.0%	0.1%	100.0%	○

F6.31	Верхняя граница аналогового выхода АО2	0.00~10.00В	0.01В	10.00	○
F6.32	Задающая величина, соответствующая нижней границе импульсного выхода DO	-200.0%~200.0%	0.1%	0.0%	○
F6.33	Нижняя граница импульсного выхода DO	0.00~50.00кГц	0.01 кГц	0.00	○
F6.34	Задающая величина, соответствующая верхней границе импульсного выхода DO	-200.0%~200.0%	0.1%	100.0%	○
F6.35	Верхняя граница импульсного выхода DO	0.00~50.00 кГц	0.01 кГц	50.00	○
Группа F7 (Параметры дискретных входов и выходов)					
F7.00	Программные функции для дискретного входа X1 (В случае, если в параметре F8.21 установлено значение, отличное от нуля, то заводская настройка соответствует программной функции 58)	0: Программная функция отсутствует 1: Прямое вращение двигателя (FWD) 2: Обратное вращение двигателя (REV) 3: трехпроводное управление 4: толчковый режим (вращение вперед) 5: Толчковый режим (вращение назад) 6: Свободное вращение двигателя	1	1	×
F7.01	Программные функции для дискретного входа X2 (В случае, если в параметре F8.21 установлено значение, отличное от нуля, то заводская настройка соответствует программной функции NO.59)	7: Внешний сигнал сброса (RST) 8: Вход для внешней ошибки (нормально-открытый) 9: Вход для внешней ошибки (нормально-закрытый) 10: Аварийный останов (останов с наивысшей скоростью)	1	2	×
F7.02	Программные функции для дискретного входа X3 (when F8.21 is non-zero, default as function NO.60)	11: зарезервировано 12: Увеличение частоты 13: Уменьшение частоты 14: Сброс частоты, полученной функциями «Увеличение частоты», «Уменьшение частоты» в «ноль»	1	4	×
F7.03	Программные функции для дискретного входа X4 (В случае, если в параметре F8.21 установлено значение, отличное от нуля, то заводская настройка соответствует программной функции NO.61)	15: Многоскоростной режим 1 16: Многоскоростной режим 2 17: Многоскоростной режим 3 18: Многоскоростной режим 4 19: Время ускорения/замедления TT1 20: Время ускорения/замедления TT2	1	7	×
F7.04	Программные функции для дискретного входа X5 (В случае, если в параметре F8.21 установлено значение, отличное от нуля, то заводская настройка соответствует программной функции NO.62)	21: Канал поступления управляющих команд 1 22: Канал поступления управляющих команд 2 23: Запрет ускорения/замедления 24: Запрет работы частотного преобразователя 25: Переключение управляющих команд на	1	8	×

F7.05	Программные функции для дискретного входа X6 (Высокоскоростной импульсный вход. В случае если в параметре F8.21 установлено значение, отличное от нуля, то заводская настройка соответствует программной функции NO.63)	задания частоты панель управления 26: Переключение управляющих команд задания частоты на управление с клемм 27: Переключение управляющих команд задания частоты на интерфейс RS485 28: Обнуление частоты дополнительного канала 29: Переключение канала задания частоты А и канала К*В 30: Переключение канала задания частоты А и канала А+К*В 31: Переключение канала задания частоты А и канала А-К*В 32: зарезервировано 33: Вход управления ПИД-регулятора 34: Вход паузы ПИД-регулятора 35: Запуск режима колебательной частоты 36: Пауза режима колебательной частоты 37: Сброс статуса режима колебательной частоты 38: Вход запуска ПЛК 39: Вход паузы ПЛК 40: Вход сброса ПЛК 41: Сброс значения счетчика в «ноль» 42: Запуск счетчика 43: Запуск таймера 44: Сброс показаний таймера 45: Импульсный вход (только для входа X6) 46: Сброс информации о длине 47: Импульсный вход длины (только для входа X6) 48: Переключение управления Скорость/момент 49: Запрет управления моментом 50~55: зарезервировано 56~57: зарезервировано 58: Старт/Стоп 59: Вращение двигателя разрешено 60: Блокировка 1 61: Блокировка 2 62: Блокировка 3 63: Старт/Стоп для импульсного управления 64: Переключение канала задания частоты А на В и дальнейшая работа 65~99: зарезервировано	1	0	×
F7.06	Программные функции для дискретного входа X7	42: Запуск счетчика 43: Запуск таймера 44: Сброс показаний таймера 45: Импульсный вход (только для входа X6) 46: Сброс информации о длине 47: Импульсный вход длины (только для входа X6) 48: Переключение управления Скорость/момент 49: Запрет управления моментом 50~55: зарезервировано 56~57: зарезервировано 58: Старт/Стоп 59: Вращение двигателя разрешено 60: Блокировка 1 61: Блокировка 2 62: Блокировка 3 63: Старт/Стоп для импульсного управления 64: Переключение канала задания частоты А на В и дальнейшая работа 65~99: зарезервировано	1	45	×
F7.07	Резерв	—	—	0	◆
F7.08	Время цифровой	1~10	1	5	○

	фильтрации	1 единица - 2мс от времени сканирования			
F7.09	Выполнение программных функций, присвоенных дискретным входам, при подаче напряжения питания	0: Запрет выполнения 1: Разрешение выполнения	1	0	○
F7.10	Логика работы дискретных входов (X1~X8)	0~FFH 0 – положительная логика, т.е. вход активируется при его коммутации с общей клеммой. 1 – отрицательная логика, т.е. вход активируется при его отключении от общей клеммы.	1	00	×
F7.11	Режим управления Пуск/Стопом	0: Двухпроводный режим 1 1: Двухпроводный режим 2 2: Трехпроводный режим 1 3: Трехпроводный режим 2	1	0	×
F7.12	Скорость изменения значения частоты при управлении функциями «Увеличение частоты», «Уменьшение частоты»	0.01~50.00Гц/с	0.01 Гц/с	1.00	○
F7.13	Резерв	—	—	0	◆
F7.14	Время задержки дискретного выхода Y1	0.0~100.0с	0.1с	0.0	×
F7.15	Время задержки дискретного выхода Y2	0.0~100.0с	0.1с	0.0	×
F7.16	Время задержки релейного выхода R1	0.0~100.0с	0.1с	0.0	×
F7.17	Время задержки релейного выхода R2 (в разработке)	0.0~100.0с	0.1с	0.0	×
F7.18	Дискретный выход Y1 (Тип: открытый коллектор)	0: Нет функции 1: Прямое вращение двигателя 2: Обратное вращение двигателя 3: Сигнал ошибки	1	0	×
F7.19	Дискретный выход Y2 (Тип: открытый коллектор)	4: Сигнал пороговой частоты (FDT1) 5: Сигнал пороговой частоты (FDT2) 6: Сигнал нахождения частоты в заданном диапазоне (FAR)	1	0	×
F7.20	Программируемый релейный выход R1	7: Вращение на «нулевой» частоте 8: Выходная частота достигла верхнего ограничения 9: Выходная частота достигла нижнего ограничения	1	3	×
F7.21	Программируемый релейный выход R2	10: Задающая частота достигла нижнего ограничения в режиме вращения 11: Предупреждение при перегрузке 12: Выходной сигнал счетчика 13: Сигнал сброса счетчика 14: Привод готов	1	0	×

		<p>15: Закончен один цикл при многоступенчатом режиме управления</p> <p>16: Закончена текущая ступень при многоступенчатом режиме управления</p> <p>17: Достигнуто верхнее и нижнее ограничение частоты в режиме работы «колебательной частоты»</p> <p>18: Активно токовое ограничение</p> <p>19: Активно ограничение напряжения в контуре постоянного тока</p> <p>20: Сигнал при падении напряжения в контуре постоянного тока</p> <p>21: Сигнал о спящем состоянии</p> <p>22: Сигнал аварии (Пропадание сигнала ПИД-регулятора, ошибка при обмене данными по RS485, ошибка связи с панелью управления, ошибка записи/чтения EEPROM, пропадание сигнала энкодера, и т.д.)</p> <p>23: Сигнал аналогового входа $A11 > A12$</p> <p>24: Достиг установленной длины</p> <p>25: Достиг установленного времени</p> <p>26: Динамическое торможение</p> <p>27: Торможение постоянным током</p> <p>28: Торможение магнитным потоком</p> <p>29: Ограничение момента</p> <p>30: Сигнал превышения моментом установленного значения</p> <p>31: Внешний мотор 1</p> <p>32: Внешний мотор 2</p> <p>33: Сигнал счетчика рабочих часов</p> <p>34~49: Циклы работы при многоскоростном управлении или при использовании внутреннего ПЛК</p> <p>50: Сигнал работы</p> <p>51: Сигнал при превышении температурой установленного порога</p> <p>52~99: резерв</p>			
F7.22	Логика дискретных выходов (Y1~Y2)	<p>0~3H</p> <p>0: Положительная логика</p> <p>1: Отрицательная логика</p>	1	0	×

F7.23	Заданный диапазон нахождения частоты (FAR)	0.0~100.0%* 【F0.15】 (Максимальная частота)	0.1%	100.0%	○
F7.24	Метод определения пороговой частоты FDT1	0: По задающей скорости 1: По определяемой скорости	1	0	○
F7.25	Значение пороговой частоты FDT1	0.00Гц~ 【F0.16】 (Верхнее ограничение частоты)	0.01Гц	50.00	○
F7.26	Отклонение от частоты FDT1	0.0~100.0%* 【F7.25】	0.1%	2.0%	○
F7.27	Метод определения пороговой частоты FDT2	0: По задающей скорости 1: По определяемой скорости	1	0	○
F7.28	Значение пороговой частоты FDT2	0.00Гц~ 【F0.16】 (Верхнее ограничение частоты)	0.01Гц	25.00	○
F7.29	Отклонение от частоты FDT2	0.0~100.0%* 【F7.28】	0.1%	4.0%	○
F7.30	Действия после достижения счетчиком заданного значения	0: Остановка счета, остановка выходного модуля 1: Остановка счета, продолжение работы выходного модуля 2: Циклический счет, остановка выходного модуля 3: Циклический счет, продолжение работы выходного модуля	1	3	×
F7.31	Условия включения счетчика	0: Считать при подаче напряжения питания 1: Считать в режиме вращения, останавливать счет в режиме останова	1	1	×
F7.32	Значение счетчика	【F7.33】 ~65535	1	0	○
F7.33	Пороговое значение счетчика	0~ 【F7.32】	1	0	○
F7.34	Действия после достижения таймером заданного значения	0: Остановка счета времени, остановка выходного модуля 1: Остановка счета времени, продолжение работы выходного модуля 2: Циклический счет времени, остановка выходного модуля 3: Циклический счет времени, продолжение работы выходного модуля	1	3	×
F7.35	Условия включения таймера	0: Считать время при подаче напряжения питания 1: Считать время в режиме вращения, останавливать счет в режиме останова	1	1	×
F7.36	Установка таймера	0~65535с	1с	0	○
F7.37	Задержка срабатывания дискретного выхода Y1	0.0~100.0с	0.1с	0.0	×
F7.38	Задержка срабатывания дискретного выхода Y2	0.0~100.0с	0.1с	0.0	×
F7.39	Задержка срабатывания релейного выхода R1	0.0~100.0с	0.1с	0.0	×
F7.40	Задержка срабатывания релейного выхода R2	0.0~100.0с	0.1с	0.0	×
Группа F8 (Параметры ПИД-регулятора)					
F8.00	Режим работы ПИД-регулятора	0: Автоматический 1: Вручную с помощью клеммы управления,	1	0	×

		привязанной к соответствующей программной функции			
F8.01	Канал управляющего сигнала для ПИД-регулятора	0: Уставка параметра 1: Аналоговый вход AI1 2: Аналоговый вход AI2 3: Импульсный вход 4: Интерфейс обмена данными по RS485	1	0	○
F8.02	Задающее значение для ПИД-регулятора (для уставки «0» параметра F8.01)	0.0~100.0%	0.1%	50.0%	○
F8.03	Канал обратной связи для ПИД-регулятора	0: Аналоговый вход AI1 1: Аналоговый вход AI2 2: Сумма сигналов AI1+AI2 3: Разность сигналов AI1-AI 2 4: Максимальное значение сигналов каналов {AI1, AI2} 5: Минимальное значение сигналов каналов {AI1, AI2} 6: Импульсный вход 7: Интерфейс обмена данными по RS485	1	0	○
F8.04	Расширенные настройки ПИД-регулятора	Разряд «единицы» дисплея панели управления: Знак ПИД-регулирования 0: положительный 1: отрицательный Разряд «десятки» дисплея панели управления: Пропорциональное регулирование 0: интегральное регулирование при постоянстве пропорциональной составляющей 1: интегральное регулирование при автоматически изменяющейся пропорциональной составляющей Разряд «сотни» дисплея панели управления: Интегральное регулирование 0: остановка интегрального регулирования в случае достижения частотой верхнего или нижнего предела регулирования 1: продолжение интегрального регулирования в случае достижения частотой верхнего или нижнего предела регулирования Разряд «тысячи» дисплея панели управления: резерв	1	000	×
F8.05	Пропорциональная составляющая KP	0.01~100.00	0.01	1.00	○
F8.06	Интегральная составляющая Ti	0.01~10.00с	0.01с	0.10	○
F8.07	Дифференциальная составляющая Td	0.01~10.00с 0.0: выключена	0.01с	0.00	○

F8.08	Время сканирования T	0.01 ~ 10.00с 0.00: автоматически	0.01с	0.10	○
F8.09	Предел ошибки	0.0 ~ 100.0%	0.1%	0.0%	○
F8.10	Уставка частоты	0.00 ~ Верхнее ограничение частоты	0.01Гц	0.00	○
F8.11	Время удержания на частоте F8.10	0.0 ~ 3600.0с	0.1с	0.0	×
F8.12	Спящий режим	0: Отключен 1: Активен, когда, например, давление стало меньше или больше установленного порога перехода в спящий режим 2: Активен, когда, например, давление и частота имеют стабильное значение	1	1	×
F8.13	Метод останова при переходе в спящий режим	0: Управляемый останов двигателя 1: Свободное вращение двигателя	1.00	0	○
F8.14	Предел отклонения сигнала обратной связи от задающего значения для перехода в спящий режим	0.0 ~ 20.0% Замечание: функционирует только если в параметре F8.12 установлено значение «2»	0.1%	5.0%	○
F8.15	Порог перехода в спящий режим	0.0 ~ 200.0% Замечание: функционирует только если в параметре F8.12 установлено значение «1». Порог измеряется в % от задающего значения (например, давления)	0.1%	100.0%	○
F8.16	Порог выхода из спящего режима	0.0 ~ 200.0% Замечание: Порог измеряется в % от задающего значения (например, давления)	0.1%	90.0%	○
F8.17	Время задержки перехода в спящий режим	0.0 ~ 3600.0с	0.1с	100.0	○
F8.18	Время задержки при выходе из спящего режима	0.0 ~ 3600.0с	0.1с	5.0	○
F8.19	Время задержки для подключения дополнительного насоса	0.0 ~ 3600.0с	0.1с	10.0	○
F8.20	Время задержки для отключения дополнительного насоса	0.0 ~ 3600.0с	0.1с	10.0	○
F8.21	Разрешение подачи воды (F8.21-F8.24 не поддерживаются аппаратной частью)	0: Отключено 1: Управление по импульсному входу активно 2: Управление по импульсному входу активно	1	0	×
F8.22	Время задержки подачи/снятия сигнала с клеммы	0.0 ~ 6000.0с	0.1с	0.1	○
F8.23	Время опроса	0.0 ~ 6000.0с	0.1ч	48.0	○
F8.24	Нижний предел частоты для отключения насоса	0.0 ~ 600.00Гц	0.01Гц	0.00	○
Группа F9 (Параметры многоскоростного управления, ПЛК управления, толчкового режима и режима заданной длины)					

F9.00	Режим работы ПЛК	0: Останов после выполнения одного цикла 1: Сохранение значения частоты после выполнения одного цикла 2: Выполнение циклов в ограниченном времени 3: Циклическая работа	1	0	×
F9.01	Запуск ПЛК	0: Автоматически 1: Вручную, с помощью клеммы управления, привязанной к соответствующей программной функции	1	0	×
F9.02	Сохранение информации ПЛК после снятия напряжения питания	0: Не сохранять 1: Сохранять текущую ступень и частоту	1	0	×
F9.03	Повторный запуск ПЛК	0: Запуск с первой ступени 1: Старт с той ступени, на которой произошла остановка (ошибка) 2: Старт с той ступени, на которой произошла остановка (ошибка), использовать сохраненное значение частоты	1	0	×
F9.04	Количество циклов при циклическом режиме работы ПЛК	1~65535	1	1	○
F9.05	Единица измерения времени для ПЛК	0: с 1: мин	1	0	×
F9.06	Частота 0	-верхнее ограничение частоты ~ верхнее ограничение частоты	0.01Гц	5.00	○
F9.07	Частота 1	-верхнее ограничение частоты ~ верхнее ограничение частоты	0.01Гц	10.00	○
F9.08	Частота 2	-верхнее ограничение частоты ~ верхнее ограничение частоты	0.01Гц	15.00	○
F9.09	Частота 3	-верхнее ограничение частоты ~ верхнее ограничение частоты	0.01Гц	20.00	○
F9.10	Частота 4	-верхнее ограничение частоты ~ верхнее ограничение частоты	0.01Гц	25.00	○
F9.11	Частота 5	-верхнее ограничение частоты ~ верхнее ограничение частоты	0.01Гц	30.00	○
F9.12	Частота 6	-верхнее ограничение частоты ~ верхнее ограничение частоты	0.01Гц	40.00	○
F9.13	Частота 7	-верхнее ограничение частоты ~ верхнее ограничение частоты	0.01Гц	50.00	○
F9.14	Частота 8	-верхнее ограничение частоты ~ верхнее ограничение частоты	0.01Гц	0.00	○
F9.15	Частота 9	-верхнее ограничение частоты ~ верхнее ограничение частоты	0.01Гц	0.00	○
F9.16	Частота 10	--верхнее ограничение частоты ~ верхнее	0.01Гц	0.00	○

		ограничение частоты			
F9.17	Частота 11	-верхнее ограничение частоты ~ верхнее ограничение частоты	0.01Гц	0.00	○
F9.18	Частота 12	-верхнее ограничение частоты ~ верхнее ограничение частоты	0.01Гц	0.00	○
F9.19	Частота 13	-верхнее ограничение частоты ~ верхнее ограничение частоты	0.01Гц	0.00	○
F9.20	Частота 14	-верхнее ограничение частоты ~ верхнее ограничение частоты	0.01Гц	0.00	○
F9.21	Частота 15	-верхнее ограничение частоты ~ верхнее ограничение частоты	0.01Гц	0.00	○
F9.22	Время ускорения/замедления на ступени «0»	0~3	1	0	○
F9.23	Время работы на ступени «0»	0.0~65535.5 с (мин)	0.1с (мин)	0.0	○
F9.24	Время ускорения/замедления на ступени «1»	0~3	1	0	○
F9.25	Время работы на ступени «1»	0.0~65535.5 с (мин)	0.1с (мин)	0.0	○
F9.26	Время ускорения/замедления на ступени «2»	0~3	1	0	○
F9.27	Время работы на ступени «2»	0.0~65535.5 с (мин)	0.1с (мин)	0.0	○
F9.28	Время ускорения/замедления на ступени «3»	0~3	1	0	○
F9.29	Время работы на ступени «3»	0.0~65535.5 с (мин)	0.1с (мин)	0.0	○
F9.30	Время ускорения/замедления на ступени «4»	0~3	1	0	○
F9.31	Время работы на ступени «4»	0.0~65535.5 с (мин)	0.1с (мин)	0.0	○
F9.32	Время ускорения/замедления на ступени «5»	0~3	1	0	○
F9.33	Время работы на ступени «5»	0.0~65535.5 с (мин)	0.1с (мин)	0.0	○
F9.34	Время ускорения/замедления на ступени «6»	0~3	1	0	○
F9.35	Время работы на ступени «6»	0.0~65535.5 с (мин)	0.1с (мин)	0.0	○
F9.36	Время ускорения/замедления на ступени «7»	0~3	1	0	○
F9.37	Время работы на ступени «7»	0.0~65535.5 с (мин)	0.1с (мин)	0.0	○
F9.38	Время ускорения/замедления на ступени «8»	0~3	1	0	○
F9.39	Время работы на ступени «8»	0.0~65535.5 с (мин)	0.1с (мин)	0.0	○
F9.40	Время ускорения/замедления на ступени «9»	0~3	1	0	○

F9.41	Время работы на ступени «9»	0.0~65535.5 с (мин)	0.1с (мин)	0.0	○
F9.42	Время ускорения/замедления на ступени «10»	0~3	1	0	○
F9.43	Время работы на ступени «10»	0.0~65535.5 с (мин)	0.1с (мин)	0.0	○
F9.44	Время ускорения/замедления на ступени «11»	0~3	1	0	○
F9.45	Время работы на ступени «11»	0.0~65535.5 с (мин)	0.1с (мин)	0.0	○
F9.46	Время ускорения/замедления на ступени «12»	0~3	1	0	○
F9.47	Время работы на ступени «12»	0.0~65535.5 с (мин)	0.1с (мин)	0.0	○
F9.48	Время ускорения/замедления на ступени «13»	0~3	1	0	○
F9.49	Время работы на ступени «13»	0.0~65535.5 с (мин)	0.1с (мин)	0.0	○
F9.50	Время ускорения/замедления на ступени «14»	0~3	1	0	○
F9.51	Время работы на ступени «14»	0.0~65535.5 с (мин)	0.1с (мин)	0.0	○
F9.52	Время ускорения/замедления на ступени «16»	0~3	1	0	○
F9.53	Время работы на ступени «15»	0.0~65535.5 с (мин)	0.1с (мин)	0.0	○
F9.54	Резерв	—	—	0	◆
F9.55	Колебательный режим	0: Отключен 1: Включен	1	0	×
F9.56	Метод запуска колебательного режима	0: Автоматически 1: Вручную, с помощью дискретного входа, привязанного к соответствующей функции	1	0	×
F9.57	Управление амплитудой колебаний	0: Постоянная амплитуда 1:Изменяющаяся амплитуда	1	0	×
F9.58	Повторный запуск колебательного режима	0: Запуск с учетом сохраненного состояния до останова 1: Запуск без каких-либо дополнительных требований	1	0	×
F9.59	Состояние колебательной системы при аварии питания	0: Запомнить 1: Не запоминать	1	0	×
F9.60	Заданная центральная частота колебаний	0.00Гц~Верхний частотный предел	0.01Гц	10.00	○
F9.61	Время удержания на заданной частоте	0.0~3600.0с	0.1с	0.0	×
F9.62	Амплитуда колебаний	0.0~100.0%	0.1%	0.0%	○
F9.63	Шаг частоты	0.0~50.0% (от амплитуды)	0.1%	0.0%	○
F9.64	Время роста частоты колебаний	0.1~3600.0с	0.1с	5.0	○
F9.65	Время спада частоты колебаний	0.1~3600.0с	0.1с	5.0	○
F9.66	Резерв	—	—	0	◆
F9.67	Управления длиной	0: Отключен 1: Включен	1	0	×

F9.68	Задающая длина	0.000~65.535(км)	0.001км	0.000	○
F9.69	Текущая длина	0.000~65.535(км)	0.001км	0.000	○
F9.70	Фактор длины	0.100~30.000	0.001	1.000	○
F9.71	Калибровка длины	0.001~1.000	0.001	1.000	○
F9.72	Длина окружности вала	0.10~100.00см	0.01см	10.00	○
F9.73	Разрешение (импульс/оборот) (X7)	1~65535	1	1024	○
Группа FA (Параметры защиты)					
FA.00	Защита двигателя при перегрузке	0: Выключена 1: Электронное тепловое реле с компенсацией на низких частотах (как для обычного мотора) 2: Электронное тепловое реле без компенсации на низких частотах (как для частотно-регулируемого мотора)	1	1	×
FA.01	Фактор защиты при перегрузке двигателя	20.0%~120.0%	0.1%	100.0%	×
FA.02	Защита при просадке напряжения	0: Выключена 1: Включена (просадка напряжения отображается как ошибка частотного преобразователя)	1	0	×
FA.03	Уровень просадки напряжения в контуре постоянного тока	Для 220В: 180~280В Для 380В: 330~480В	1В	200В 350В	×
FA.04	Уровень превышения напряжения в контуре постоянного тока	Для 220В: 350~390В Для 380В: 600~780В	1В	370В 660В	×
FA.05	Ограничение роста напряжения в контуре постоянного тока при замедлении	0~100 0: Защита отключена	1	Зависит от модели	×
FA.06	Порог токового ограничения (только для V/F-управления)	Для типа G: 80%~200% от номинального тока частотного преобразователя 160% Для типа P: 80%~200% от номинального тока частотного преобразователя 120%	1%	160% 120%	×
FA.07	Токовое ограничение в зоне ослабления поля	0: ограничено значением параметра FA.06 1: ограничено скорректированным значением параметра FA.06	1	0	×
FA.08	Ограничение роста тока при ускорении	0~100 0: Защита выключена	1	Зависит от модели	×
FA.09	Ограничение тока при работе на постоянной скорости	0: Защита выключена 1: Защита активна	1	1	×
FA.10	Время обнаружения отсутствия нагрузки	0.1с~60.0с	0.1с	5.0	○
FA.11	Уровень обнаружения отсутствия нагрузки	0~100% от номинального тока частотного преобразователя 0: Защита выключена	1%	0%	○
FA.12	Уровень предупреждения о перегрузке	Тип G: 20%~200% от номинального тока частотного преобразователя P type: 20%~200% от	1%	160% 120%	○

		номинального тока частотного преобразователя			
FA.13	Время задержки выдачи предупреждения о перегрузке	0.0~30.0с	0.1с	10.0	○
FA.14	Порог превышения температуры	0.0°C~90.0°C	0.1 °C	65.0°C	×
FA.15	Действие при пропадании фазы на входе и выходе	0: Выключена 1: Выключена по входу, включена для выхода 2: Включена по входу, выключена для выхода 3: Включена	1	Зависит от модели	×
FA.16	Время задержки при пропадании фазы на входе	0.0~30.0с	0.1с	1.0	○
FA.17	Предел для защиты при пропадании фазы	0%~100% от номинального тока частотного преобразователя	1%	50%	×
FA.18	Фактор обнаружения перекоса тока в фазах	1.00~10.00 1.00: Функция защиты выключена Замечание: При обнаружения перекоса тока в фазах и пропадания фазы используется общий предел, установленный в параметре FA.17 и выдается одинаковое сообщение об ошибке E-13.	—	1.00	×
FA.19	Резерв	—	—	0	◆
FA.20	Действие при пропадании сигнала обратной связи ПИД-регулятора	0: Выключена 1: Выдача предупреждающего сообщения и продолжение работы с характеристиками на момент пропадания сигнала 2: Защитное отключение 3: Выдача предупреждающего сообщения и замедление до «нулевой частоты» в соответствии с уставками параметров	1	0	×
FA.21	Уровень определения пропадания сигнала обратной связи	0.0~100.0%	0.1%	0.0%	○
FA.22	Время определения пропадания сигнала обратной связи	0.0~3600.0с	0.1с	10.0	○
FA.23	Резерв	—	—	0	◆
FA.24	Действие при возникновении ошибки обмена данными по протоколу RS485	0: Защитное отключение 1: Выдача предупреждающего сообщения и продолжать работу 2: Выдача предупреждающего сообщения и останов в соответствии с уставками параметров	1	1	×
FA.25	Время обнаружения ошибки при обмене по протоколу RS485	0.0: Выключено 0.1~100.0с Замечание: Ошибка при обмене данными не учитывается в режиме останова двигателя	0.1с	5.0	○

FA.26	Действие при пропадании связи с панелью управления	0: Защитное отключение 1: Выдача предупреждающего сообщения и продолжать работу 2: Включение защиты и останов в соответствии с уставками параметров	1	1	×
FA.27	Время обнаружения ошибки при пропадании связи с панелью управления	0.0~100.0с	0.1с	1.0	○
FA.28	Действие при ошибке записи/считывания EEPROM	0: Защитное отключение 1: Выдача предупреждающего сообщения и продолжать работу	1	0	×
FA.29-F A.35	Резерв	—	—	0	◆
Группа FB (Параметры протокола RS485)					
FB.00	Протокол	0: MODBUS 1: Пользовательский	1	0	×
FB.01	Адрес в сети	0: Широковещательный 1~247: ведомое устройство	1	1	×
FB.02	Скорость обмена данными	0: 2400б/с 1: 4800 б/с 2: 9600 б/с 3: 19200 б/с 4: 38400 б/с 5: 115200 б/с	1	3	×
FB.03	Формат данных	Протокол MODBUS RTU 0: нет проверки на четность (N, 8, 1) 1: проверка на четность (E, 8, 1) 2: проверка на нечетность (O, 8, 1) 3: нет проверки на четность (N, 8, 2) 4: проверка на четность (E, 8, 2) 5: проверка на нечетность (O, 8, 2) Протокол MODBUS ASCII не поддерживается	1	0	×
FB.04	Задержка отклика	0~200мс	1мс	5	×
FB.05	Ответ на передачу данных	0: Отвечать на операции записи 1: Не отвечать на операции записи	1	0	×
FB.06	Корреляционный коэффициент	0.01~10.00	0.01	1.00	○
Группа FC (Дополнительные функциональные параметры)					
FC.00	Динамическое торможение	0: Функция выключена 1: Включена во время работы 2: Включена только при замедлении	1	2	×
FC.01	Значение напряжения в контуре постоянного тока для включения динамического торможения	Тип 220В: 340~380В Тип 380В: 660~760В	1В	360В 680В	○

FC.02	Гистерезис напряжения в контуре постоянного тока для работы функции динамического торможения	Тип 220В: 10~100В Тип 380В: 10~100В	1В	5В 10В	○
FC.03	Мощность торможения	10~100%	1%	100%	○
FC.04	Повторный запуск после пропадания напряжения питания	0: Выключено 1: Пуск с учетом стартовой скорости 2: Пуск в режиме поиска скорости	1	0	×
FC.05	Задержка повторного запуска при пропадании напряжения питания	0.0~60.0с	0.1с	5.0	×
FC.06	Количество автоматических повторных запусков	0~100 Значение «100» означает неограниченное количество повторных стартов	1	0	×
FC.07	Интервал между повторными стартами	0.1~60.0с	0.1	3.0	×
FC.08	Управление вентилятором охлаждения	0: Автоматический 1: Включен постоянно при наличии напряжения питающей сети	1	0	○
FC.09	Пароль	0~65535 Замечание 1: после ввода пароля изменения в системе вступают в силу по истечении 3 мин.	1	0	○
FC.10	Действия при превышении лимита времени	0: Выключено 1: Включено	1	0	○
FC.11	Лимит времени	0~65535(ч)	1	0	×
FC.12	Точка уменьшения частоты вращения двигателя при кратковременном пропадании напряжения питания	Тип 220В: 180~330В Тип 380В: 300~550В	1В	250В 450В	×
FC.13	Фактор уменьшения частоты вращения двигателя при кратковременном пропадании напряжения питания	0: Функция защиты при кратковременном пропадании напряжения питания выключена 1~100	1	0	○
FC.14	Управление частотой при работе нескольких частотных преобразователей на одну нагрузку	0.00~10.00Гц 0.00: Функция выключена	0.01Гц	0.00	×
FC.15	Задержка до включения режима поиска скорости	0.1~5.0с	0.1с	1.0	×
FC.16	Токовое ограничение в режиме поиска скорости	80%~200% от номинального тока частотного преобразователя	1%	Зависит от модели	×
FC.17	Быстрота поиска скорости	1~125	1	25	×

FC.18	Режим широтно-импульсной модуляции (ШИМ)	<p>Разряд «единицы» дисплея панели управления: Метод синтезирования ШИМ 0: семь сегментов в полном диапазоне 1: переключение с семи сегментов на пять</p> <p>Разряд «десятки» дисплея панели управления: Связь с температурой 0: Функция выключена 1: Функция включена</p> <p>Разряд «сотни» дисплея панели управления: Зависимость несущей частоты ШИМ 0: Функция выключена 1: Подстройка низкой частоты, подстройка высокой частоты 2: Подстройка отсутствует для низкой частоты и присутствует для высокой частоты 3: Подстройка отсутствует для высокой частоты и присутствует для низкой частоты</p> <p>Разряд «тысячи» дисплея панели управления: Гибкость ШИМ 0: Функция выключена 1: Функция включена</p>	1	Depending on model	×
FC.19	Режим функции автоматического регулирования напряжения	<p>Разряд «единицы» дисплея панели управления: Режим работы: 0: Выключено 1: Функция включена постоянно 2: Функция выключена только при замедлении двигателя</p> <p>Разряд «десятки» дисплея панели управления: Сверхмодуляция 0: Функция выключена 1: Функция включена</p> <p>Разряд «сотни» дисплея панели управления: Компенсация задержки 0: Функция выключена 1: Функция включена</p> <p>Разряд «тысячи» дисплея панели управления: Оптимизация гармонических искажений (в разработке) 0: Функция выключена 1: Функция включена</p>	1	0102	×
FC.20	Начальная частота подавления пульсаций	0.00~300.00Гц	0.01	Зависит от модели	○
FC.21	Торможение магнитным потоком	0~100 0: Функция выключена	1	0	○
FC.22	Фактор экономии энергии	0~100 0: Функция выключена	1	0	○
FC.23	Приоритет многоступенчатого	0: Функция выключена 1: Приоритет выше, чем	1	0	×

	управления	установка параметра F0.07			
FC.24	Приоритет толчкового управления	0: Функция выключена 1: Функция толчкового управления имеет наивысший приоритет при управлении двигателем	1	0	×
FC.25	Специальные функции	Разряд «единицы» дисплея панели управления: Выбор: Активация аналогового выхода A02 и импульсного выхода D0 0: активен аналоговый выход A02 1: Активен импульсный выход D0 Разряд «десятки» дисплея панели управления: Функция OC (в разработке) 0: Функция выключена 1: Функция включена Разряд «сотни» дисплея панели управления: Функция OU1 (в разработке) 0: Функция выключена 1: Функция включена Разряд «тысячи» дисплея панели управления: резерв	1	0000	×
FC.26	Верхний предел частоты подавления пульсаций	0.00~300.00Гц	0.01	50.00	○
Группа FD (Зарезервированные параметры)					
Группа FE (Параметры панели управления)					
FE.00	Для панели управления с жидкокристаллическим дисплеем Язык отображения	0: Китайский 1: Английский 2: Резерв	1	0	○
FE.01	Функция клавиши FUNC	0: Толчковое управление 1: Переключение направлений вращения 2: Сброс частоты, выбранной клавишами ▲/▼ 3: Переключение между местным и удаленным управлением (в разработке) 4: Резерв	1	0	×
FE.02	Функция клавиши STOP/RST	0: Функционирует только при управлении с панели частотного преобразователя 1: Функционирует как при управлении с панели, так и при управлении с помощью клемм 2: Функционирует как при управлении с панели, так и при управлении по интерфейсу обмена данными 3: Функционирует при всех способах управления	1	3	○
FE.03	Аварийный режим, нажатием клавиш STOP + RUN	0: Выключен 1: Включен, двигатель переводится в свободное вращение	1	1	○

FE.04	Фактор коррекции отображения при регулировании	0.01 ~ 100.00	0.01	1.00	○
FE.05	Фактор коррекции отображения скорости	0.01 ~ 100.00	0.01	1.00	○
FE.06	Фактор коррекции отображения линейной скорости	0.01 ~ 100.00	0.01	1.00	○
FE.07	Фактор коррекции отображения скорости (с энкодером) (в разработке)	1 ~ 100	1	70	○
FE.08	Отображаемое в режиме вращения двигателя действующее значение 1	0 ~ 57	1	0	○
FE.09	Отображаемое в режиме вращения двигателя действующее значение 2	0 ~ 57	1	5	○
FE.10	Отображаемое в режиме останова двигателя действующее значение 1	0 ~ 57	1	1	○
FE.11	Отображаемое в режиме останова двигателя действующее значение 2	0 ~ 57	1	12	○
FE.12	Режим отображения параметров	<p>Разряд «единицы» дисплея панели управления: Режим отображения функциональных параметров 0: Отображение всех параметров 1: Отображение только тех параметров, значения которых отличаются от заводских уставок 2: Отображение только тех параметров, значения которых были изменены после последней подачи напряжения питания</p> <p>Разряд «десятки» дисплея панели управления: Режим отображения параметров действующих значений 0: Отображение всех основных параметров 1: Циклично менять отображение основных и дополнительных параметров (интервал – 1с)</p> <p>Разряд «сотни» дисплея панели управления: резерв Разряд «тысячи» дисплея панели управления: резерв</p>	1	00	○
FE.13	Инициализация параметров	0: Выключено 1: Возврат к заводским уставкам параметров (кроме параметров двигателя) 2: Возврат к заводским уставкам всех параметров 3: Сброс ошибки	1	0	×

FE.14	Защита от записи	<p>0: Разрешить изменение все параметров (некоторые параметры недоступны для изменения в режиме вращения)</p> <p>1: Разрешить изменение значений только параметров F0.12, F0.13 и F0.14</p> <p>2: Разрешить изменение значений только параметра FE.14</p> <p>Замечание: указанные выше ограничения не распространяются на данный параметр и параметр F0.00</p>	1	0	○
FE.15	Функция копирования параметров	<p>0: Выключено</p> <p>1: Загрузка параметров в панель управления частотным преобразователем</p> <p>2: Загрузка всех функциональных параметров в частотный преобразователь</p> <p>3: Загрузка всех функциональных параметров в частотный преобразователь, кроме параметров двигателя</p> <p><i>Замечание1:</i> При выборе загрузки параметров программное обеспечение частотного преобразователя осуществляет проверку на соответствие значений параметров характеристикам целевого частотного преобразователя, зависящим от его мощности. Если обнаружено несоответствие, то данные параметры целевого частотного преобразователя останутся без изменений</p> <p><i>Замечание2:</i> Функцию копирования имеет только панель управления KB2. Попытка копирования параметров с помощью стандартной панели управления приведет к ошибке.</p>	1	0	×

4.2 Подробное описание функциональных параметров

Группа F0 (Основные параметры вращения)

F0.00	Пароль	
	0~65535	0

Установка пароля позволяет ограничить доступ обслуживающего персонала к просмотру/изменению значений параметров.

Для предотвращения случайного ввода каких-либо значений в данном параметре, паролем не считается установленное значение меньше 10.

Для установки пароля введите в данном параметре значение больше 10, нажмите клавишу

ENTER), и внесенные изменения вступят в силу в течении 1 минуты.

Для изменения пароля, выберите параметр F0.00, нажмите клавишу **ENTER** для ввода пароля. Для подтверждения ввода нажмите клавишу **ENTER**. После успешной проверки пароля системой управления частотного преобразователя, становится открытым доступ к изменению параметров. Введите новый пароль в параметре F0.00 и нажмите клавишу **ENTER**. Новый пароль вступит в силу в течении 3 минут.

Замечание:

Пожалуйста, не забывайте введенный пароль. В случае его утери необходимо обратиться к поставщику оборудования.

F0.01	Версия программного обеспечения частотного преобразователя	
	1.00~99.99	1.00
F0.02	Версия программного обеспечения панели управления	
	1.00~99.99	1.00
F0.03	Номинальная мощность частотного преобразователя	
	0.4~999.9кВт (Тип G/P)	Зависит от модели

Приведенные выше параметры используются для отображения соответствующей информации и недоступны для изменения

F0.04	Тип частотного преобразователя	
	0~1	0

0: Тип G (для работы с постоянным моментом)

1: Тип P (для работы с вентиляторной нагрузкой)

Для частотных преобразователей серии CV900 типы G и P объединены, т. е. преобразователь типа G может быть использован как тип P. При этом возможно подключение двигателя следующего по мощности габарита и необходимо сделать соответствующие уставки параметров.

F0.05	Метод управления двигателем	
	0~4	Зависит от модели

0: Стандартное управление по вольт/частотной характеристике (V/F-управление)

Данный метод управления используется в групповом приводе, когда один частотный преобразователь управляет несколькими двигателями, либо невозможно определить характеристики двигателя по его шильдику. Обычно, этот метод управления используется в приводных системах, где отсутствуют повышенные требования к точности регулировки скорости и момента.

1: Управление по вольт/частотной характеристике (V/F-управление) с дополнительными настройками

В данном методе используется идея замкнутого контура управления магнитным потоком. При этом происходит значительное улучшение реакции выходного момента на динамические изменения в системе во всем диапазоне рабочих частот, а также появляется возможность выдачи более высокого момента в диапазоне низких частот. При этом, для корректной работы нет необходимости ввода параметров двигателя. Обычно, этот метод управления используется в приводных системах, где имеются повышенные требования к стартовому

моменту.

2: Векторное управление током (необходим ввод характеристик двигателя)

При использовании данного метода управления достигается высокий момент во всем рабочем диапазоне частот и хорошая реакция приводной системы на внешние возмущения. Для корректной работы данного метода необходимо выполнить настройку частотного преобразователя на работу с конкретным двигателем (процедура самонастройки)

3: Резерв

4: Управление по вольт/частотной характеристике (V/F-управление) с разделением

При использовании данного метода выходное напряжение и выходная частота частотного преобразователя могут управляться по отдельности, без учета V/F-характеристики. Этот метод можно использовать для реализации частотно-регулируемого источника питания.

Заводская уставка данного параметра: «0» для частотных преобразователей мощность больше 55 кВт, «1» для частотных преобразователей мощность меньше 55 кВт.

F0.06	Канал поступления управляющих команд	
	0~2	0

С помощью данного параметра выбирается источник поступления управляющих команд, например таких, как «Пуск», «Стоп».

0: Панель управления частотного преобразователя

Команды управления двигателем поступают с использованием клавиш , , .

1: Клеммы разъема управления частотного преобразователя

Команды управления двигателем поступают на клеммы, привязанные к программным функциям «Вращение вперед», «Вращение назад», «Толчковый режим. Прямое вращение», «Толчковый режим. Обратное вращение» и т.д.

2: Интерфейс обмена данными


Управление частотным преобразователем осуществляется с помощью протокола обмена данными RS485 устройством более высокого уровня.

Замечание

Канал поступления управляющих команд доступен для изменения даже в режиме вращения двигателя. Необходимо соблюдать осторожность при изменении значения данного параметра.

F0.07	Канал задания частоты A	
	0~9	0

0: Набор 1 (Клавиши панели управления, энкодер)




При запуске двигателя на вращение его первоначальная скорость определяется уставкой параметра F0.12. При работе скорость вращения двигателя можно изменять с помощью клавиш  или энкодера. После снятия напряжения питания последнее значение скорости будет сохранено в параметре F0.12. Если необходимости в сохранении значения нет, то в параметре F0.10 необходимо установить значение «1».

1: Набор 2 (Увеличение/уменьшение скорости с помощью клемм управления)

При запуске двигателя на вращение его первоначальная скорость определяется уставкой параметра F0.13. При работе скорость вращения двигателя можно изменять с помощью команд «Увеличение частоты», «Уменьшение частоты», привязанных к клеммам управления

частотного преобразователя (см. описание группы параметров F7 по настройке дискретных входов). Когда замкнута клемма (функция «Увеличение частоты») с общей клеммой СОМ, происходит увеличение выходной частоты вращения двигателя. Когда замкнута клемма (функция «Уменьшение частоты») с общей клеммой СОМ, происходит уменьшение выходной частоты вращения двигателя. Когда одновременно замкнуты или разомкнуты клеммы (функция «Увеличение частоты») и (функция «Уменьшение частоты»), выходная частота остается неизменной. Если задать в соответствующем параметре необходимость сохранить последнее, перед снятием напряжения питания, значение частоты, то последнее значение будет сохранено в параметре F0.13. Скорость изменения частоты при работе функций «Увеличение»/ «Уменьшение» частоты настраивается в параметре F7.12.

 **Замечание:**

При изменении частоты клавишами  или функциями «Увеличение»/ «Уменьшение» частоты, привязанными к дискретным входам, начальное значение частоты определяется уставками параметров F0.12 и F0.13 соответственно. Выходная частота ограничивается «Нижним пределом частоты» и «Верхним пределом частоты». Значение частоты, полученное с помощью функций «Увеличение»/ «Уменьшение» частоты, может быть сброшено в «0» с помощью одного из дискретных входов, привязанного к функции «Сброс частоты на «0»» (см. описание группы параметров F7 по настройке дискретных входов). Значение частоты, полученное с помощью клавиш управления , может быть сброшено в «0» с помощью клавиши , запрограммированную на «Сброс частоты на «0»» (см. описание параметра FE.01)

2: Набор 3 (установка частоты по протоколу обмена данными)

Задание значения частоты производится по протоколу обмена данными через последовательный порт. Для получения более детальной информации следует обратиться к группе параметров FB.

3: Аналоговый вход AI1 (0~10В/20мА)

Задающая частота определяется исходя из уровня напряжения/тока на аналоговом входе AI1. Диапазон входных сигналов: 0~10В/20мА постоянного напряжения/тока. Настройка аналогового входа осуществляется с помощью параметров F6.00~F6.05.

4: Аналоговый вход AI2 (0~10В)

Задающая частота определяется исходя из уровня напряжения на аналоговом входе AI1. Диапазон входного сигнала: 0~10В постоянного напряжения. Настройка аналогового входа осуществляется с помощью параметров F6.06~F6.11.

5: Импульсный вход

Задающая частота определяется частотой сигнала на импульсном входе X6 (см. описание параметра F7.05).

Характеристики импульсного входа: высокий уровень сигнала - 15~30V; диапазон задающих частот 0~50кГц.

Настройка импульсного входа осуществляется с помощью параметров F6.15~F6.20.

6: ПЛК

Для работы данного режима необходима соответствующая настройка параметров F9.00~F9.05. Функциональные параметры F9.00~F9.21 определяют рабочую частоту каждой ступени программы, а параметры F9.22~F9.53 определяют времена ускорения/замедления каждой ступени программы.

7: Многоступенчатый выбор частоты

В данном режиме установка скорости производится выбором заранее заданных частот с помощью дискретных входов управления. Для работы необходимо привязать дискретные

входы к функциям «Многоскоростной режим 1, 2, 3, 4» (Группа параметров F7). Значения частот устанавливаются в группе параметров F9.

8: ПИД-регулятор

Частотный преобразователь работает в режиме ПИД-регулирования. Необходима соответствующая настройка параметров группы F8. Частота на выходе преобразователя определяется результатом работы ПИД-регулятора.

9: Потенциометр панели управления

Выходная частота регулируется с помощью потенциометра, расположенного на панели управления. Диапазон регулировки: 0~Максимальная выходная частота (параметр **F0.15**).

F0.08	Канал задания частоты В (дополнительный)	
	0~9 (значения данного параметра аналогичны параметру F0.07)	3

- 0: Набор 1 (Клавиши ▲▼ панели управления, энкодер)
- 1: Набор 2 (Увеличение/уменьшение скорости с помощью клемм управления)
- 2: Набор 3 (установка частоты по протоколу обмена данными)
- 3: Аналоговый вход AI1 (0~10В/20мА)
- 4: Аналоговый вход AI2 (0~10В)
- 5: Импульсный вход
- 6: ПЛК
- 7: Многоступенчатый выбор частоты
- 8: ПИД-регулятор
- 9: Потенциометр панели управления

F0.09	Комбинации каналов задания частоты	
	0~8	0

0: Только канал задания частоты А

1: A+K*B

Выходная частота частотного преобразователя складывается из значения сигнала канала А и значения сигнала канала В, умноженного на коэффициент К (параметр F0.14).

2: A-K*B

Выходная частота частотного преобразователя состоит из разности значения сигнала канала А и значения сигнала канала В, умноженного на коэффициент К (параметр F0.14).

3: |A-K*B|

Выходная частота частотного преобразователя состоит из абсолютного значения разности сигнала канала А и значения сигнала канала В, умноженного на коэффициент К (параметр F0.14).

4: MAX (A, K*B)

Выходная частота частотного преобразователя выбирается как максимальное значение сигнала канала А и значения сигнала канала В, умноженного на коэффициент К (параметр F0.14).

5: MIN (A, K*B)

Выходная частота частотного преобразователя выбирается как минимальное значение сигнала канала А и значения сигнала канала В, умноженного на коэффициент К (параметр F0.14).

6: Переключение с канала А на канал K*B

В данном режиме выбор выходной частоты частотного преобразователя осуществляется переключением сигнала с канала А на канал К*В и наоборот. Переключение производится с использованием одного из дискретных входов, привязанных к функции «Переключение каналов» (соответствующий параметр группы F7 имеет значение 29). Например, если значение параметра F0.09=6, F7.04=29 (программирование дискретного входа X5), то при активном сигнале на входе X5 происходит переключение канала задания частоты с А на К*В. При снятии сигнала со входа X5 происходит обратное переключение канала задания частоты с К*В на А.

7: Переключение с канала А на канал (А+К*В)

В данном режиме выбор выходной частоты частотного преобразователя осуществляется переключением сигнала с канала А на канал А+К*В и наоборот. Переключение производится с использованием одного из дискретных входов, привязанных к функции «Переключение каналов» (соответствующий параметр группы F7 имеет значение 30). Например, если значение параметра F0.09=7, F7.04=30 (программирование дискретного входа X5), то при активном сигнале на входе X5 происходит переключение канала задания частоты с А на А+К*В. При снятии сигнала со входа X5 происходит обратное переключение канала задания частоты с А+К*В на А.

8: Переключение с канала А на канал (А-К*В)

В данном режиме выбор выходной частоты частотного преобразователя осуществляется переключением сигнала с канала А на канал А-К*В и наоборот. Переключение производится с использованием одного из дискретных входов, привязанных к функции «Переключение каналов» (соответствующий параметр группы F7 имеет значение 30). Например, если значение параметра F0.09=7, F7.04=30 (программирование дискретного входа X5), то при активном сигнале на входе X5 происходит переключение канала задания частоты с А на А-К*В. При снятии сигнала со входа X5 происходит обратное переключение канала задания частоты с А-К*В на А.

⚠Замечание:

Получаемое в параметре F0.09 значение частоты ограничивается значениями стартовой частоты и верхним и нижним пределом частоты и может быть как положительным, так и отрицательным. Знак перед значением частоты определяет направление вращения двигателя.

Значение коэффициента К определяется уставкой в параметре F0.14.

F0.10	Команда управления 1	
	000~111	000

Дисплей панели управления имеет 4 разряда. Значения, установленные в каждом разряде («0» или «1»), определяют различные состояния.

Разряд «единицы» дисплея панели управления: сохранение при снятии напряжения питания

0: Сохранять

При подачи напряжения питания значение частоты, задаваемого с панели управления или с помощью сигналов на клеммах управления, будет установлено в соответствии с последним, сохраненным в EEPROM значением, перед пропаданием напряжения питания.

1: Не сохранять

При подачи напряжения питания значение частоты, задаваемого с панели управления или с помощью сигналов на клеммах управления, будет установлено в «0».


Разряд «десятки» дисплея панели управления: сохранение при останове

0: Сохранять

Когда частотный преобразователь переходит в состояние останова, значение задающей частоты сохраняется в соответствии с последним сделанным изменением.


1: Не сохранять

Когда частотный преобразователь переходит в состояние останова, значение задающей частоты определяется уставкой параметра F0.12.

Разряд «сотни» дисплея панели управления: настройка частоты клавишами  и функциями «Увеличение частоты», «Уменьшение частоты», привязанных к клеммам управления.

0: Запрет

1: Разрешено

Когда установлено значение «1», в процессе изменения частоты клавишами  и функциями «Увеличение частоты», «Уменьшение частоты», привязанных к клеммам управления, допускается получение как положительных частот, так и отрицательных частот. Знак перед значением частоты определяет направление вращения двигателя.

Разряд «тысячи» дисплея панели управления: резерв

F0.11	Команда управления 2	
	000~111	000

Дисплей панели управления имеет 4 разряда. Значения, установленные в каждом разряде («0» или «1»), определяют различные состояния.

Разряд «единицы» дисплея панели управления: сохранение при снятии напряжения питания

0: Сохранять

При подачи напряжения питания значение частоты, задаваемого с панели управления или с помощью сигналов на клеммах управления, будет установлено в соответствии с последним, сохраненным в EEPROM значением, перед пропаданием напряжения питания.

1: Не сохранять

При подачи напряжения питания значение частоты, задаваемого с панели управления или с помощью сигналов на клеммах управления, будет установлено в «0».


Разряд «десятки» дисплея панели управления: сохранение при останове

0: Сохранять

Когда частотный преобразователь переходит в состояние останова, значение задающей частоты сохраняется в соответствии с последним сделанным изменением.


1: Не сохранять

Когда частотный преобразователь переходит в состояние останова, значение задающей частоты определяется уставкой параметра F0.12.

Разряд «сотни» дисплея панели управления: настройка частоты клавишами  и функциями «Увеличение частоты», «Уменьшение частоты», привязанных к клеммам управления.

0: Запрет

1: Разрешено

Когда установлено значение «1», в процессе изменения частоты клавишами  и функциями «Увеличение частоты», «Уменьшение частоты», привязанных к клеммам управления, допускается получение как положительных частот, так и отрицательных частот. Знак перед значением частоты определяет направление вращения двигателя.

Разряд «тысячи» дисплея панели управления: резерв

F0.12	Начальная частота для набора 1 канала задания частоты	50.00
	0.00Гц ~ 【F0.16】 (Верхнее ограничение частоты)	

Когда канал эталонного значения частоты (параметр F0.07, F0.08) установлен в значение «0» (набор 1), начальное значение частоты определяется уставкой, сделанной в данном параметре.

F0.13	Начальная частота для набора 2 канала задания частоты	50.00
	0.00Hz ~ 【F0.16】 (Верхнее ограничение частоты)	

Когда канал эталонного значения частоты (параметр F0.07, F0.08) установлен в значение «1» (набор 2), начальное значение частоты определяется уставкой, сделанной в данном параметре.

F0.14	Коэффициент К для дополнительного канала задания частоты	1.00
	0.01 ~ 10.00	

К – коэффициент масштабирования сигнала канала эталонного значения частоты В. Учитывается системой управления частотным преобразователем если уставка параметра F0.09 - 1~8.

F0.15	Максимальная частота	50.00
	Режим низкой частоты: MAX { 50.00, 【F0.16】 } ~ 300.00	
	Режим высокой частоты: MAX { 50.0, 【F0.16】 } ~ 3000.0	

F0.16	Верхнее ограничение частоты	50.00
	【F0.17】 ~ 【F0.15】	


F0.17	Нижнее ограничение частоты	0.00
	0.00Гц ~ 【F0.16】	

Максимальная частота – максимально разрешенная частота на выходе частотного преобразователя. Значение максимальной частоты также является отправной точкой для расчета времени ускорения и времени замедления (см. Нижеприведенный рисунок).

Базовая частота f_b – минимальная частота, при которой напряжение на выходе частотного преобразователя достигает максимального напряжения. Обычно, значение базовой частоты соответствует номинальной частоте двигателя.

Максимальное выходное напряжение частотного преобразователя V_{max} – выходное напряжение, при котором выходная частота частотного преобразователя соответствует базовой. Обычно, значение максимального выходного напряжения соответствует номинальному напряжению двигателя.

Частоты f_H и f_L определяют верхнее ограничение частоты и нижнее ограничение частоты соответственно.



△Замечание:

1. Значения максимальной выходной частоты, верхнего ограничения частоты и нижнего ограничения частоты должны устанавливаться с учетом параметров, указанных на шильдике подключенного двигателя, а также в соответствии с условиями работы оборудования. Неправильно установленные значения могут привести к поломке оборудования.
2. При работе в толчковом режиме, на значение выходной частоты оказывает влияние уставка F0.16 (Верхнее ограничение частоты). Уставка параметра F0.17 (Нижнее ограничение частоты) влияния не оказывает.
3. Кроме верхнего и нижнего ограничения частоты, на выходную частоту также оказывают влияние стартовая частота, частота срабатывания тормоза постоянного тока, пропуски частот.
4. Взаимосвязь максимальной частоты f_{\max} , верхнего ограничения частот f_h и нижнего ограничения частоты f_L показана на рисунке F0-1. При изменении данных параметров необходимо внимательно относиться к вводимым значениям.
5. Верхнее ограничение частоты и нижнее ограничение частоты используется для ограничения выходной частоты преобразователя. Если значение задающей частоты больше верхнего ограничения, то выходная частота частотного преобразователя будет соответствовать значению верхнего ограничения f_h . Если значение задающей частоты меньше нижнего ограничения, то выходная частота частотного преобразователя будет соответствовать значению нижнего ограничения f_L (поведение частотного преобразователя при данной ситуации настраивается в параметре F1.31). Если значение задающей частоты меньше, чем значение стартовой частоты, то выходная частота частотного преобразователя будет соответствовать «0» значению.

F0.18	Режим выходной частоты	
	0~1	0

0: Режим низкой частоты (Диапазон выходных частот 0.00~300.00Гц)


1: Режим высокой частоты (Диапазон выходных частот 0.0~3000.0Гц)

Режим высокой частоты возможен только при использовании V/F-управления

F0.19	Время ускорения 1	
	0.1~3600.0с	Зависит от модели
F0.20	Время замедления 1	
	0.1~3600.0с	Зависит от модели

Время ускорения – время, необходимое частотному преобразователю для разгона двигателя с нулевой до максимальной частоты (t_1 на см. рисунке F0-2). Время замедления – время, необходимое частотному преобразователю для замедления двигателя с максимальной до нулевой частоты (t_2 на см. рисунке F0-2).

Для частотных преобразователей серии CV900 имеется возможность установки в общей сложности 4 различных значения ускорения/замедления. Настройка трех остальных значений ускорения/замедления осуществляется с помощью параметров F1.13~F1.18. В процессе работы требуемое значение ускорения/замедления выбирается с помощью дискретных входов управления, привязанных к функциям «Время ускорения/замедления ТТ1» и «Время ускорения/замедления ТТ1» (значения «19», «20» параметров F7.00~F7.07). Время ускорения/замедления в толчковом режиме определяется уставками параметров F1.22 и F1.23.



F0.21	Направление вращения двигателя	
	0~2	0

0: Вращение двигателя вперед

В данном режиме последовательность выходных фаз частотного преобразователя совпадает с состоянием по умолчанию. Клавиша и дискретный вход «Вращение вперед» (FWD) предназначены для прямого вращения двигателя.

1: Обратное вращение двигателя

В данном режиме последовательность выходных фаз частотного преобразователя противоположна состоянию по умолчанию. Клавиша и дискретный вход «Вращение вперед» (FWD) предназначены для обратного вращения двигателя.

2: Запрет обратного вращения

При любых условиях работы вращение двигателя может осуществляться только вперед. Данный режим используется в тех случаях, когда обратное вращение двигателя может привести к угрозе для здоровья обслуживающего персонала или к порче оборудования.

Замечание:

Уставки данного параметра действительны при использовании любого из каналов задания управляющих команд.

F0.22	Несущая частота ШИМ	
	1.0~16.0кГц	Зависит от модели
Габарит частотного преобразователя 0.4~4.0кВт		6.0 кГц
Габарит частотного преобразователя 5.5~30 кВт		4.5 кГц
Габарит частотного преобразователя 37~132 кВт		3.0 кГц
Габарит частотного преобразователя 160~630 кВт		1.8 кГц

В данном параметре устанавливается требуемая несущая частота широтно-импульсной модуляции. Значение частоты ШИМ определяет уровень шумов при работе двигателя. Если требуется уменьшить уровень шумов, то необходимо увеличить значение частоты ШИМ. Однако, увеличение частоты ШИМ приводит к возрастанию тепловых потерь в выходном силовом модуле частотного преобразователя и к увеличению электромагнитных помех. В случае установки значения частоты ШИМ выше заводской уставки, необходимо эксплуатировать частотный преобразователь с пониженной нагрузкой. Обычно, на каждый 1 кГц увеличения значения частоты ШИМ необходимо уменьшать нагрузку на 5%.

Группа F1 (Дополнительные параметры вращения)

F1.00	Режим пуска двигателя	
	0~2	0

0: Обычный пуск

В данном режиме частотный преобразователь запускает двигатель на стартовой частоте (уставка параметра F1.01) с учетом времени удержания (уставка параметра F1.02).

1: Торможение постоянным током, затем обычный пуск двигателя


В данном режиме перед запуском частотный преобразователь осуществляет торможение постоянным током (с учетом уставок параметров F1.03, F1.04), затем запуск осуществляется по режиму «0».

2: Пуск с подхватом скорости вращения двигателя

В случае возобновления подачи питания после его пропадания, если соблюдаются все условия для запуска, то после истечения времени задержки (уставка параметра FC.15) частотный преобразователь автоматически осуществляет запуск двигателя в режиме подхвата скорости.

F1.01	Стартовая частота	
	0.00~50.00Гц	1.00
F1.02	Время удержания стартовой частоты	
	0.0~10.0с	0.0

Стартовая частота – частота на выходе преобразователя в момент старта (частота f_s см. рисунок F1-1). В приводных системах, для работы которых требуется высокий стартовый момент, корректное значение стартовой частоты может решить проблему тяжелых условий пуска. Время удержания стартовой частоты - время, в течении которого частотный преобразователь выдает на выходе стартовую частоту в режиме пуска двигателя (время t_1 на рисунке F1-1).




📖 Замечание:

1. Стартовая частота не зависит от уставки нижнего ограничения частоты. Частота в толчковом режиме не зависит от уставки нижнего ограничения частоты, но ограничена значением стартовой частоты.
2. Если F0.18=1 (режим высокой частоты), верхняя граница уставок - 500.0Гц.

F1.03	Ток торможения постоянным током при старте	
	0.0~150.0% от номинального тока двигателя	0.0%
F1.04	Время торможения постоянным током при старте	
	0.0~100.0с	0.0

Установочное значение тока торможения постоянным током при старте выражается в процентном значении от номинального тока двигателя. В случае задания времени торможения постоянным током при старте «0» значения, торможение постоянным током не происходит.



P1.05	Режим ускорения/замедления	
	0~1	0

0: Линейный

Увеличение или уменьшение выходной частоты происходит по линейной кривой (см. рисунок F1-3).

1: S-образный

Увеличение или уменьшение выходной частоты происходит по S-образной кривой (см. рисунок F1-3). При этом влияние резких ускорений/замедлений на нагрузку сглаживается. Данный режим можно использовать в подъемных устройствах, конвейерах и т.д. В нижеприведенном рисунке


Время t_1 – время ускорения.

Время t_2 – время замедления

Время t_s - время начального участка S-кривой

Время t_e - время конечного участка S-кривой

Времена t_s и t_e определяются уставками параметров: $F1.06=t_s/t_1$, $F1.07=t_e/t_2$.



F1.06	Относительное время начального участка S-кривой	
	10.0~50.0%	20.0%
F1.07	Относительное время конечного участка S-кривой	
	10.0~50.0%	20.0%

Описание данных параметров находится в параметре F1.05.

F1.08	Режим останова двигателя	
	0~1	0

0: Управляемый останов

После получения команды на останов двигателя частотный преобразователь осуществляет останов двигателя в соответствии с установленным временем замедления. Если выбран режим торможения постоянным током, то после достижения частоты срабатывания тормоза постоянного тока (уставка параметра F1.09) и в течении времени торможения (уставка параметра F1.12) частотный преобразователь будет осуществлять торможение двигателя постоянным током, а затем перейдет в состояние останова.

1: Самовыбег

После получения команды на останов двигателя частотный преобразователь осуществляет выключение своего силового модуля. Нагрузка осуществляет свободное вращение до полного останова. Время вращения определяется инерционностью нагрузки.

F1.09	Частота срабатывания тормоза постоянного тока	
	0.00~【F0.16】 (Верхнее ограничение частоты)	0.00
F1.10	Задержка срабатывания тормоза постоянного тока	
	0.0~100.0с	0.0
F1.11	Ток торможения	
	0.0~150.0% от номинального тока двигателя	0.0%
F1.12	Время торможения постоянным током	
	0.0: Торможение не осуществляется 0.1~100.0с	0.0




Рис. F1-4

F1.13	Время ускорения 2 0.1~3600.0	Зависит от модели
F1.14	Время замедления 2 0.1~3600.0	Зависит от модели
F1.15	Время ускорения 3 0.1~3600.0	Зависит от модели
F1.16	Время замедления 3 0.1~3600.0	Зависит от модели
F1.17	Время ускорения 4 0.1~3600.0	Зависит от модели
F1.18	Время замедления 4 0.1~3600.0	Зависит от модели

Для работы приводной системы возможно задать 4 значения ускорения/замедления. При работе частотного преобразователя выбор требуемого времени ускорения/замедления осуществляется с использованием дискретных входов, привязанных к функциям «Время ускорения/замедления ТТ1» и «Время ускорения/замедления ТТ2» (значения 19, 20 для параметров F7.00~F7.07).

Замечание:

Время ускорения/замедления 1 определяется уставками параметров F0.19 и F0.20.

F1.19	Единица измерения времени ускорения/замедления 0~2	0
-------	---	---

0: секунда

1: минута

2: Единица = 0.1с

F1.20	Настройка частоты толчкового режима для прямого вращения двигателя	
	0.00~ 【F0.16】 (Верхнее ограничение частоты).	5.00
F1.21	Настройка частоты толчкового режима для обратного вращения двигателя	
	0.00~ 【F0.16】 (Верхнее ограничение частоты).	5.00
F1.22	Время ускорение в толчковом режиме	
	0.1~3600.0с	Зависит от модели
F1.23	Время замедления в толчковом режиме	
	0.1~3600.0с	Зависит от модели
F1.24	Интервал времени между пусками в толчковом режиме	
	0.1~100.0с	0.1

Параметры F1.20~F1.24 определяют поведение приводной системы в толчковом режиме. Как показано на рисунке F1-5, времена t_1 и t_3 являются, соответственно, временами ускорения и замедления. Время t_2 – время работы приводной системы на постоянной скорости в толчковом режиме. Время t_4 - интервал времени между пусками в толчковом режиме (уставка параметра F1.24). Частота f_1 - настройка частоты толчкового режима для прямого вращения двигателя (уставка параметра F1.20). Частота f_2 - настройка частоты толчкового режима для обратного вращения двигателя (уставка параметра F1.21). При работе в толчковом режиме время ускорения t_1 определяется по формуле:

$$t_1 = F1.20 * F1.22 / F0.15$$

Время ускорения t_3 определяется по формуле:

$$t_3 = F1.21 * F1.23 / F0.15$$

F0.15 – максимальная частота





Рис. F1-5

F1.25	Частота пропуска 1	
	0.00~ 【F0.16】 Верхнее ограничение частоты	0.00
F1.26	Диапазон пропуска 1	
	0.00~ 【F0.16】 Верхнее ограничение частоты	0.00
F1.27	Частота пропуска 2	
	0.00~ 【F0.16】 Верхнее ограничение частоты	0.00
F1.28	Диапазон пропуска 2	
	0.00~ 【F0.16】 Верхнее ограничение частоты	0.00
F1.29	Частота пропуска 3	
	0.00~ 【F0.16】 Верхнее ограничение частоты	0.00

F1.30	Диапазон пропуска 3	
	0.00~【F0.16】 Верхнее ограничение частоты	0.00

Функция пропуска частот дает возможность при работе приводной системы избежать появления паразитных резонансов. Настройка параметров F1.25 – F1.30 позволяет осуществлять скачкообразный переход по частотной характеристике при ускорении и замедлении двигателя. При этом выходная частота преобразователя никогда не будет находиться внутри диапазона пропуска.



F1.31	Действие в случае, если значение задаваемой частоты меньше, чем нижнее ограничение частоты	
	0~2	0

0: Работа на частоте нижнего ограничения

Если значение задаваемой частоты меньше, чем нижнее ограничение частоты (параметр F0.17), частотный преобразователь будет выдавать на выход значение частоты, соответствующее нижнему ограничению.

1: Работа на «0» частоте с учетом задержки

Если значение задаваемой частоты меньше, чем нижнее ограничение частоты (параметр F0.17), то после отработки времени задержки (параметр F1.32) частотный преобразователь будет выдавать на выход нулевую частоту.

2: Остановка с учетом задержки

Если значение задаваемой частоты меньше, чем нижнее ограничение частоты (параметр F0.17), то после отработки времени задержки (параметр F1.32) частотный преобразователь перейдет в состояние останова.

F1.32	Задержка по времени	
	0.0~3600.0с	10.0


Задержка по времени для параметра F1.31.

F1.33	Ток торможения на «нулевой» частоте	
	0.0~150.0% от номинального тока двигателя	0.0

F1.34	Время задержки при смене ускорения/замедления	
-------	---	--

0.0~100.0с	0.0
------------	-----

Данный параметр определяет время задержки t_1 (см. рисунок F1-7), при изменении направления вращения двигателя с прямого на обратное и наоборот. Значение данного параметра также влияет на параметр F1.35.



F1.35	Режим переключения ускорения/замедления	
	0~1	0

0: Переключение с переходом через «нулевую» частоту

1: Переключение с переходом через стартовую частоту

F1.36	Время замедления при аварийном торможении	
	0.1~3600.0с	1.0

Данный параметр связан с уставкой 10 параметров F7.00~F7.07.

Группа F2 (Параметры двигателя)

F2.00	Тип двигателя	
	0~1	0

0: Трехфазный асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором

1: Синхронный трехфазный двигатель с ротором, выполненным из постоянных магнитов (в разработке)

F2.01	Номинальная мощность двигателя	
	0.4~999.9кВт	Зависит от модели
F2.02	Номинальная частота двигателя	
	0.01Гц~ 【F0.15】 (Максимальная частота)	50.00
F2.03	Номинальная скорость вращения двигателя	
	0~60000об/мин	Зависит от модели
F2.04	Номинальное напряжение двигателя	
	0~999В	Зависит от модели
F2.05	Номинальный ток двигателя	
	0.1~6553.5А	Зависит от

		модели
--	--	--------

⚠ Замечание:

Значения вышеприведенных параметров должны устанавливаться в соответствии с характеристиками, приведенными на шильдике двигателя. Если мощность используемого двигателя сильно отличается от мощности применяемого частотного преобразователя, то точность работы системы управления преобразователя будет ухудшена.

F2.06	Сопротивление статора двигателя	Зависит от модели
	0.001 ~ 20.000 Ом	
F2.07	Сопротивление ротора двигателя	Зависит от модели
	0.001 ~ 20.000 Ом	
F2.08	Индуктивность статора/ротора двигателя	Зависит от модели
	0.1 ~ 6553.5 мГн	
F2.09	Взаимная индуктивность	Зависит от модели
	0.1 ~ 6553.5 мГн	
F2.10	Ток холостого хода двигателя	Зависит от модели
	0.01 ~ 655.35А	

Данные параметры имеют специальное предназначение (см. рисунок F2-1).




Рис. F2-1 Эквивалентная схема замещения трехфазного асинхронного двигателя в установившемся режиме.

На приведенной схеме элементы:

R_1 – активное сопротивление статора

X_{11} - индуктивное сопротивления рассеивания статорной обмоткой

R_2 - активное сопротивление ротора, приведенное к статору

X_{21} - индуктивное сопротивления рассеивания ротора, приведенное к статору

X_m – взаимная индуктивность (индуктивное сопротивление намагничивающего контура)

I_0 – ток холостого хода

Для корректной работы приводной системы в режиме векторного управления, необходимо точное задание параметров F2.06~F2.10. При использовании функции настройки частотного преобразователя (параметр F2.16), значения данных параметров измеряются и устанавливаются автоматически. При изменении мощности подключенного двигателя в параметре F2.01, значения параметров F2.03~F2.10 будут автоматически установлены в заводские уставки, соответствующие установленной мощности.

F2.11	Сопротивление статора синхронного двигателя (в разработке)
-------	--

	0.001 ~ 20.000 Ом	Зависит от модели
F2.12	Индуктивность синхронного двигателя (D-ось) (в разработке)	
	0.1 ~ 6553.5 мГн	Зависит от модели
F2.13	Индуктивность синхронного двигателя (Q-ось) (в разработке)	
	0.1 ~ 6553.5 мГн	Зависит от модели
F2.14	Коэффициент против-ЭДС для синхронного двигателя (в разработке)	
	1 ~ 1000В/1000об/мин	150
F2.15	Идентификационный ток для синхронного двигателя (в разработке)	
	0% ~ 30% от номинального тока двигателя	10%

F2.16	Настройка двигателя	
	0 ~ 3	0

0: Не активна

1: Статическая настройка

В данном режиме измерение параметров подключенного двигателя осуществляется при его нахождении в состоянии покоя.

2: Полная настройка

В данном режиме измерение параметров подключенного двигателя осуществляется как в статическом, так и в динамическом состоянии. Использование данного режима позволяет получить лучшие результаты измерений.

Замечание:

1: Когда значение параметра F2.16 установлено в «2», если при выполнении процедуры автонастройки произошла перегрузка или частотный преобразователь выдал ошибку настройки, то необходимо проверить отсутствие пропадания фазы и соответствие мощности используемого двигателя мощности частотного преобразователя.

2: Если значение параметра F2.16 установлено в «2», то перед проведением процедуры автонастройки необходимо механически расцепить двигатель и нагрузку, при этом вал двигателя должен вращаться свободно.

3: Перед проведением процедуры автонастройки необходимо убедиться, что двигатель находится в режиме останова, в противном случае ее выполнение будет затруднено.

4: В некоторых случаях (например, в случае невозможности расцепления нагрузки и двигателя, или когда к приводной системе не предъявляются какие-либо жесткие требования по точности управления), может быть использована статическая настройка.

5: Если по каким-либо причинам процедура автонастройки не может быть выполнена, то можно ввести значения параметров F2.01~F2.14 вручную, в соответствии с доступными характеристиками, указанными на шильдике или в паспорте двигателя. При этом будет обеспечиваться достаточно точное управление. В случае возникновения ошибки при проведении процедуры автонастройки, частотный преобразователь выдаст сообщение об ошибке E-21 и выполнение процедуры будет остановлено

F2.17	Время предварительного намагничивания	
	0.00 ~ 10.00с	0.05с
	Габарит 0.4 ~ 4.0кВт	0.10с
	Габарит 5.5 ~ 30 кВт	0.30с
	Габарит 37 ~ 132 кВт	0.50с
	Габарит 160 ~ 630 кВт	

	Замечание: данный параметр недоступен при использовании V/F-управления	
--	--	--

Группа F3 (Параметры энкодера и «нулевой» скорости) (в разработке)

F3.00	Пазрешение энкодера (в разработке)	
	1~9999 импульсы/оборот	1024
F3.01	Отношение скорости мотора и энкодера (в разработке)	
	0.001~65.535	1.000
F3.02	Направление вращения энкодера (в разработке)	
	0~1	0
F3.03	Время фильтрации сигнала энкодера (в разработке)	
	0.00~10.00s	0.10
F3.04	Время пропадания сигнала энкодера (в разработке)	
	0.1~10.0s	2.0
F3.05	Действия при пропадании сигналов энкодера (в разработке)	
	0~1	0
F3.06	Значение «нулевой» скорости (в разработке)	
	0.0 (запретить защиту расцепления) 0.1~999.9об/мин	0.0
F3.07	Функция управления «нулевой» скоростью (в разработке)	
	0~2	0
F3.08	Пропорциональная составляющая контура позиции (в разработке)	
	0.000~6.000	2.000

Группа F4 (Параметры контура управления скоростью, моментом и магнитным потоком)

F4.00	П-компонета (пропорциональная составляющая) регулятора скорости 1	
	0.000~6.000	1.000
F4.01	И-компонета (интегральная составляющая) регулятора скорости 1	
	0.000~32.000с	1.000
F4.02	Постоянная времени фильтра регулятора скорости 1	
	0.000~0.100с	0.000
F4.03	Точка нижнего переключения частоты	
	0.00Гц~ 【F4.07】	5.00
F4.04	П-компонета (пропорциональная составляющая) регулятора скорости 2	
	0~6.000	1.500
F4.05	И-компонета (интегральная составляющая) регулятора скорости 2	
	0.00~32.000с	0.500
F4.06	Постоянная времени фильтра регулятора скорости 2	
	0.000~0.100с	0.000
F4.07	Точка верхнего переключения частоты	
	【F4.03】 ~ 【F0.16】 (Верхний предел частоты)	10.00

Параметры F4.00~F4.07 доступны только при векторном управлении без обратной связи. При использовании данного метода управления, реакция приводной системы на изменения скорости вращения определяется пропорциональной «П» и интегральной «И» составляющей регулятора скорости.

Структура регулятора скорости приведена на рисунке F4-1.

K_p – Пропорциональная составляющая

T_I – интегральная составляющая




Рис. F4-1

F4.08	Компенсация скольжения при векторном методе управления (режим вращения)	
	50.0% ~ 200.0% от номинальной частоты скольжения	100.0%
F4.09	Компенсация скольжения при векторном методе управления (режим торможения)	
	50.0% ~ 200.0% от номинальной частоты скольжения	100.0%

При использовании векторного метода управления параметры F4.08 и F4.09 обеспечивают точность поддержания постоянства скорости. Если двигатель перегружен при низкой выходной частоте, то рекомендуется увеличить уставку соответствующего параметра. В противном случае – уменьшите уставку соответствующего параметра.

Настройка параметра F4.08 осуществляется в случае, если скольжение положительное. Настройка параметра F4.09 осуществляется в случае, если скольжение отрицательное.

F4.10	Управление скоростью и моментом	
	0~2	0

0: Управление скоростью

В данном режиме происходит управление скоростью (векторный режим без обратной связи)

1: Управление моментом

В данном режиме происходит управление моментом (векторный режим без обратной связи).

Необходима настройка параметров F4.12~F4.24.

2: Переключение между скоростью и моментом

В данном режиме происходит управление либо скоростью, либо моментом (векторный режим без обратной связи). Переключение между этими двумя режимами управления осуществляется с помощью одного из дискретных входов управления, привязанного к функции переключения (значение «48» одного из параметров F7.00 – F7.06).




Рис. F4-2

F4.11	Задержка при переключении управления скоростью/моментом	0.05
	0.01~1.00с	

В данном параметре выставляется задержка при переключении управления между скоростью – моментом и наоборот

F4.12	Источник задания значения момента	0
	0~3	

В данном параметре устанавливается источник задающего значения момента.

0: панель управления

Значение момента задается числом, установленным на дисплее панели управления частотным преобразователем. Задающее значение устанавливается в параметре F4.13.

1: Аналоговый вход AI1

В данном режиме значение задающего момента поступает на аналоговый вход AI1. Положительные или отрицательные значения на аналоговом входе AI1 соответствуют командам прямого и обратного направления вращения двигателя.

При выборе данного режима необходимо установить задающую величину в виде момента (параметр F4.10 = 2, 3), а также настроить характеристику аналогового входа (параметры F6.00 ~ F6.05).

2: Аналоговый вход AI2

В данном режиме значение задающего момента поступает на аналоговый вход AI2. Положительные или отрицательные значения на аналоговом входе AI2 соответствуют командам прямого и обратного направления вращения двигателя.

При выборе данного режима необходимо установить задающую величину в виде момента (параметр F4.10 = 2, 3), а также настроить характеристику аналогового входа (параметры F6.06 ~ F6.11).

3: Интерфейс обмена данными RS485

В данном режиме задающее значение момента передается по интерфейсу RS485.

F4.13	Задание значения момента с панели управления	0.0%
	-200.0%~200.0% от номинального тока двигателя	

См. режим «0» параметра F4.12

F4.14	Канал ограничения скорости 1 при управлении моментом (прямое направление вращения)	0
	0~2	

0: Панель управления. Значение 1

См. описание параметра F4.16

1: Аналоговый вход AI1

См. описание параметров F6.00~F6.05.

2: Аналоговый вход AI2

См. описание параметров F6.06~F6.11.

F4.15	Канал ограничения скорости 2 при управлении моментом (обратное направление вращения)	0
	0~2	

0: Панель управления. Значение 2

См. описание параметра F4.17

1: Аналоговый вход AI1

См. описание параметров F6.00~F6.05.

2: Аналоговый вход AI2

См. описание параметров F6.06~F6.11.

F4.16	Значение 1	
	0.0~100.0%* 【F0.15】 (Максимальная частота)	100.0%

Значение 1 частоты ограничения при управлении моментом (Уставка параметра F4.14=0).

F4.17	Значение 2	
	0.0~100.0% 【F0.15】 (Максимальная частота)	100.0%

Значение 2 частоты ограничения при управлении моментом (Уставка параметра F4.15=0).

F4.18	Время роста момента	
	0.0с~10.0с	0.1
F4.19	Время спада момента	
	0.0с~10.0с	0.1

Времена роста момента определяет время роста выходного момента с «0» значения до максимального. Времена спада момента определяет время спада выходного момента с максимального значения до «0».

F4.20	Ограничение момента при векторном методе управления (режим вращения)	
	Тип G: 0.0%~200.0% от номинального тока двигателя Тип P: 0.0%~200.0% от номинального тока двигателя	180% 120%
F4.21	Ограничение момента при векторном методе управления (режим торможения)	
	Тип G: 0.0%~200.0% от номинального тока двигателя Тип P: 0.0%~200.0% от номинального тока двигателя	180.0% 120.0%

Эти параметры определяют ограничения момента при векторном методе управления

F4.22	Действие при обнаружении отклонения от заданного значения момента	
	0~8	0
F4.23	Значение момента	
	Тип G: 0.0%~200.0% от номинального тока двигателя Тип P: 0.0%~200.0% от номинального тока двигателя	150.0% 110.0%
F4.24	Время обнаружения отклонения момента	
	0.0~10.0с	0.0

В случае, когда текущий действующий момент в течении времени обнаружения отклонения (уставка параметра F4.24) постоянно превышает значение, установленное в параметре F4.23, система управления частотного преобразователя будет выполнять действия,

запрограммированные в параметре F4.22. Значение 100%, установленное в параметре F4.23, соответствует номинальному моменту двигателя, указанному на шильдике или в паспорте изделия.

0: Функция обнаружения не активна

1: Если двигатель вращался на постоянной скорости, продолжать вращение после обнаружения превышения.

2: Если двигатель был запущен, продолжать вращение после обнаружения превышения

3: Если двигатель вращался на постоянной скорости, отключить силовой модуль частотного преобразователя после обнаружения превышения

4: Если двигатель был запущен, отключить силовой модуль частотного преобразователя после обнаружения превышения

5: Если двигатель вращался на постоянной скорости, продолжать вращение после обнаружения недостаточного момента

6: Если двигатель был запущен, продолжать вращение после обнаружения недостаточного момента

7: Если двигатель вращался на постоянной скорости, отключить силовой модуль частотного преобразователя после обнаружения недостаточного момента

8: Если двигатель был запущен, отключить силовой модуль частотного преобразователя после обнаружения недостаточного момента

Группа F5 (Параметры V/F-управления)

F5.00	Вид вольт/частотной (V/F) характеристики	
	0~5	0

Данная группа параметров используется для выбора и настройки вида вольт/частотной (V/F) характеристики под конкретный тип нагрузки. Пользователь имеет возможность выбрать 5 фиксированных типов V/F-характеристик, а также имеется пользовательский тип, позволяющий настроить любую форму V/F-характеристики.

0: Линейный

Линейный вид V/F-характеристики используется при работе с постоянной нагрузкой на валу двигателя. Выходное напряжение и выходная частота находятся в линейной зависимости (кривая «0» на рисунке F5-1).

1: Уменьшение момента 1

Соответствует 1,3 кратной зависимости момент/частота (кривая «1» на рисунке F5-1)

2: Уменьшение момента 2


Соответствует 1,5 кратной зависимости момент/частота (кривая «2» на рисунке F5-1)

3: Уменьшение момента 3

Соответствует 1,7 кратной зависимости момент/частота (кривая «3» на рисунке F5-1)

4: Квадратичный

Квадратичный вид V/F-характеристики целесообразно использовать, если в качестве нагрузки выступает, например, вентилятор, насос и т.д. При этом достигается наилучшая энергоэффективность в работе приводной системы. Выходное напряжение и выходная частота находятся в квадратичной зависимости (кривая «4» на рисунке F5-1).




5: Пользовательский вид V/F-характеристики

(Определяется уставками параметров F5.01~F5.06)

При выборе данного вида пользователь может настроить любую форму V/F-характеристики с помощью параметров F5.01~F5.06. При этом форма кривой определяется точками $(V1, F1)$, $(V2, F2)$, $(V3, F3)$, а также минимальными и максимальными значениями напряжения и частоты. В результате образуется ломанная линия, с помощью которой частотный преобразователь может работать с нагрузкой, обладающей специфическими свойствами. Пользовательский вид V/F-характеристики приведен на рисунке F5-2.


F5.01	Частота F1 V/F-характеристики	
	0.00~значение частоты F2	12.50
F5.02	Напряжение V1 V/F-характеристики	
	0.0~значение напряжения V2	25.0%
F5.03	Частота F2 V/F-характеристики	
	значение частоты F1~значение частоты F3	25.00
F5.04	Напряжение V2 V/F-характеристики	
	значение напряжения V1~значение напряжения V3	50.0%
F5.05	Частота F3 V/F-характеристики	
	значение частоты F2~номинальная частота двигателя	37.50
F5.06	Напряжение V3 V/F-характеристики	
	значение напряжения V2~100.0%	75.0%

Все значения напряжений задаются в процентном отношении от номинального напряжения двигателя (параметр F2.04).



F5.07	Повышение начального момента	
	0.0~30.0% от номинального напряжения двигателя	Зависит от типа
F5.08	Точка прекращения повышения начального момента	
	0.0~номинальная частота двигателя	50.00

Повышение начального момента (буст) используется для улучшения моментных характеристик приводной системы при работе на низких частотах. Если уставка параметра F5.07 = 0.0, то происходит автоматическая компенсация момента. Ручная компенсация осуществляется установкой в данном параметре любого значения, отличного от 0.0. Уставка параметра F5.08 определяет точку прекращения повышения начального момента (частота f_z) при ручной компенсации (См. рисунок F5-3).



Замечание:

- 1: При обычном методе управления по V/F-характеристике функция повышения момента недоступна
- 2: Автоматическое повышение момента работает только при выборе метода управления по V/F-характеристике с дополнительными настройками.

F5.09	Компенсация частоты скольжения при V/F-управлении	
	0.0~200.0% от номинального скольжения	0.0%

При увеличении нагрузки на валу двигателя его скорость вращения уменьшается. Данный

эффект можно уменьшить с помощью функции компенсации скольжения и, таким образом, улучшить управляемость и повысить реакцию всей приводной системы. По умолчанию, при использовании обычного метода V/F-управления, уставка данного параметра $F5.09 = 100.0\%$.

F5.10	Фильтрующий коэффициент компенсации частоты скольжения при V/F-управлении	
	1~10	3

Данный параметр используется для настройки реакции функции компенсации скольжения. Чем больше уставка параметра, тем медленнее происходит реакция функции компенсации скольжения и тем постояннее скорость вращения двигателя.

F5.11	Коэффициент фильтрации компенсации момента скольжения при V/F-управлении	
	0~10	0

При работе с автоматическим повышением момента, данный параметр используется для настройки реакции функции компенсации момента. Чем больше уставка параметра, тем медленнее происходит реакция функции компенсации момента и тем постояннее скорость вращения двигателя.

F5.12	V/F-управление с разделением	
	0~3	0

0: Полуразделенное V/F-управления, обратная связь по напряжению отсутствует

В данном режиме частотный преобразователь начинает свою работу обычным V/F-управлением. Затем, по достижении установленной частоты, преобразователь изменяет напряжения до значения, установленного в параметре F5.13. Обратная связь по напряжению отсутствует.




Рис. F5-4

f_0 – установленная частота

$U^*/U1^*$ – значение напряжения, установленное в параметре F5.13

Как показано на рис. F5-4, после достижения заданной точки (частоты «а»), происходит дальнейшее раздельное изменение напряжения. В соответствии со значением, установленным в параметре F5.13, выходное напряжение может переместиться в точку «в» (увеличиться) или в точку «с» (уменьшиться).

1: Полуразделенное V/F-управления, обратная связь по напряжению присутствует

Единственным отличием данного режима от режима «0» является наличие обратной связи по

напряжению. Используя ПИ-регулирование отклонения напряжения обратной связи от заданного значения, на выходе частотного преобразователя получается более стабильное напряжение. При использовании данного режима происходит компенсирование отклонения напряжения при изменении нагрузки и тем самым достигается поддержание более точного значения напряжения на выходе и более быстрая реакция системы.




Рис. F5-5

Данный режим управления широко используется в блоках питания. Реализованный в блоках питания принцип управления представлен на рисунке F5-6.




Рис. F5-6

U^* - задающее значение (уставка параметра P5.13)

U_1 – аналоговый сигнал напряжения обратной связи, получаемый с трансформатора PT

PT - трансформатор

Замечание:

Аналоговый сигнал напряжения обратной связи связан с текущим напряжением с помощью уставок параметров F6.06~F6.11. Данную связь определяет только трансформатор PT. Расчет следующий:

Предположим, заданное значение выходного напряжения $U^*=120\% \cdot U_e=456\text{В}$ (устанавливается с помощью аналогового входа AI1)

U_e – номинальное напряжение питания

Коэффициент трансформации PT =50 (вход 0-500В переменного напряжения, выход 0-10В постоянного напряжения (с учетом, что обратная связь будет поступать по аналоговому входу).

Когда на выходе частотного преобразователя будет заданное значение напряжения 456В, напряжение обратной связи с трансформатора PT должно быть:

$$456/50\text{В}=9.12\text{В}$$

Верхнее ограничение по напряжению для аналогового входа AI1 – 10В, входное напряжение - 500В, отношение к номинальному напряжению питания будет:


$$500/380=132\%$$

Таким образом, значение параметра F6.09 (Верхняя граница аналогового входа AI2) может быть установлено 10.00В, а значение параметра F6.10 (Задающая величина, соответствующая верхней границе аналогового входа AI2) может быть установлено 132%.

2: Полное разделение при V/F-управлении, обратная связь по напряжению отсутствует

В данном режиме управления выходное напряжение и выходная частота не зависят друг от

друга. Частота изменяется в соответствии с установленными ускорением/замедлением, напряжение изменяется до установленного значения в соответствии с заданными значениями времени нарастания/спада (параметры F5.19, F5.20). Данный режим применяется при проектировании источников питания с изменяемой частотой.



3: Полное разделение при V/F-управлении, обратная связь по напряжению присутствует
 Единственным отличием данного режима от режима «2» является наличие обратной связи по напряжению. Используя ПИ-регулирование отклонения напряжения обратной связи от заданного значения, на выходе частотного преобразователя получается более стабильное напряжение. При использовании данного режима происходит компенсирование отклонения напряжения при изменении нагрузки и тем самым достигается поддержание более точного значения напряжения на выходе и более быстрая реакция системы.

F5.13	Канал задания напряжения	
	0~2	0

0: Цифровая уставка

Выходное напряжение задается уставкой параметра F5.15.

1: Аналоговый вход AI1

Выходное напряжение задается значением на аналоговом входе AI1. Так же необходима установка связанного параметра F6.00 (Задающая величина на аналоговом входе AI1) в значение 2 (напряжение).

2: Аналоговый вход AI2

Выходное напряжение задается значением на аналоговом входе AI2. Так же необходима установка связанного параметра F6.06 (Задающая величина на аналоговом входе AI2) в значение 2 (напряжение).

F5.14	Источник обратной связи по напряжению	
	0~1	0

0: Аналоговый вход AI1

Сигнал на аналоговом входе AI1 является сигналом обратной связи по напряжению. Так же необходима установка связанного параметра F6.00 (Задающая величина на аналоговом входе AI1) в значение 2 (напряжение).

1: Аналоговый вход AI2

Сигнал на аналоговом входе AI2 является сигналом обратной связи по напряжению. Так же необходима установка связанного параметра F6.06 (Задающая величина на аналоговом входе AI1) в значение 2 (напряжение).

F5.15	Уставка напряжения	
-------	--------------------	--

	0.0~200.0% от номинального напряжения двигателя	100%
F5.16	Предел отклонения напряжения для V/F-управления с обратной связью по напряжению	
	0.0~5.0% от номинального напряжения двигателя	2.0%

Данный параметр используется для ограничения амплитудной ошибки регулирования выходного напряжения при работе с обратной связью по напряжению. Этим достигается нахождение значения выходного напряжения в безопасном для работы оборудования диапазоне.

F5.17	Максимальное напряжение V/F характеристики при полуразделенном управлении	
	0.0~100.0% от номинального напряжения двигателя	80.0%

Данный параметр определяет максимальное выходное напряжение при работе в полуразделенном режиме. Установка корректного значения в данном параметре позволяет предотвратить выбросы напряжения и, тем самым, сделать работу системы более надежной.

F5.18	Реакция внутреннего контроллера при наличии обратной связи по напряжению	
	0.01~10.00с	0.10

Уставка данного параметра определяет скорость отслеживания выходного напряжения. Необходимо уменьшить значение данного параметра, если скорость отслеживания медленная.

F5.19	Время нарастания напряжения	
	0.1~3600.0с	10.0
F5.20	Время спада напряжения	
	0.1~3600.0с	10.0

Данные параметры определяют времена нарастания/спада при V/F-управлении с полным разделением (значения 2,3 параметра F5.12)

F5.21	Действия при пропадании напряжения обратной связи	
	0~2	0

0: Предупреждение и продолжение работы, при этом напряжение принимается равным значению, на момент пропадания обратной связи

1: Предупреждение и продолжение работы, при этом работа производится на пониженном напряжении в соответствии со значением амплитудного ограничения (параметр F5.24)

2: Защита и свободный останов

F5.22	Уровень обнаружения пропадания обратной связи по напряжению	
	0.0~100.0% от номинального напряжения двигателя	2.0%

Уставка данного параметра определяет верхний предел напряжения, при котором система управления частотного преобразователя определяет пропадание обратной связи по напряжению. Если в течении времени обнаружения пропадания обратной связи по напряжению (параметр F5.23) напряжение обратной связи будет ниже уставки параметра, F5.22 частотный преобразователь выдаст сообщение об ошибке (в соответствии с уставками параметра F5.21).

F5.23	Время обнаружения пропадания обратной связи по напряжению	
	0.0~100.0с	10.0

Уставка данного параметра определяет время, по истечении которого частотный преобразователь выдаст сообщение об ошибке в случае пропадания напряжения обратной связи.

F5.24	Амплитудное ограничение	
	0.0~100.0% от номинального напряжения двигателя	80.0%

Значение данного параметра определяет максимальное выходное напряжение частотного преобразователя. В случае пропадания напряжения обратной связи, происходит неконтролируемый рост выходного напряжения. Значение данного параметра позволяет удерживать выходное напряжение в допустимом диапазоне и, тем самым, повысить надежность работы оборудования.

Группа F6 (Параметры аналогового, импульсного входа; параметры выходов управления)

F6.00	Задающая величина на аналоговом входе AI1	
	0~2	0

- 0: Команда задания скорости (регулируемая величина - частота, -100.0% ~ 100.0%)
- 1: Команда задания момента (регулируемая величина - момент -200.0% ~ 200.0%)
- 2: Команда задания напряжения (регулируемая величина - напряжение, 0.0% ~ 200.0% от номинального напряжения двигателя)

F6.01	Нижняя граница аналогового входа AI1	
	0.00В/0.00мА ~ 10.00В/20.00мА	0.00
F6.02	Задающая величина, соответствующая нижней границе аналогового входа AI1	
	-200.0% ~ 200.0%	0.0%
F6.03	Верхняя граница аналогового входа AI1	
	0.00В/0.00мА ~ 10.00В/20.00мА	10.00
F6.04	Задающая величина, соответствующая верхней границе аналогового входа AI1	
	-200.0% ~ 200.0%	100.0%
F6.05	Время фильтрации аналогового входа AI1	
	0.00с ~ 10.00с	0.05
F6.06	Задающая величина на аналоговом входе AI2	
	0~2	0

- 0: Команда задания скорости (регулируемая величина – частота, -100.0% ~ 100.0%)
- 1: Команда задания момента (регулируемая величина – момент, -200.0% ~ 200.0%)
- 2: Команда задания напряжения (регулируемая величина - напряжение, 0.0% ~ 200.0% от номинального напряжения двигателя)

F6.07	Нижняя граница аналогового входа AI2	
	0.00В ~ 10.00В	0.00
F6.08	Задающая величина, соответствующая нижней границе аналогового входа AI2	
	-200.0% ~ 200.0%	0.0%
F6.09	Верхняя граница аналогового входа AI2	
	0.00В ~ 10.00В	10.00
F6.10	Задающая величина, соответствующая верхней границе аналогового входа AI2	

	-200.0% ~ 200.0%	100.0%
F6.11	Время фильтрации аналогового входа AI2	
	0.00с ~ 10.00с	0.05

Уставки вышеприведенных параметров определяют масштабирование аналоговых входов AI1 и AI2, а также значение сигнала, выраженное в %, поступающее на данные входы. Параметры F6.05 и F6.11 определяют время сканирования соответствующих аналоговых входов. Аналоговый вход AI1 может быть настроен на прием сигнала напряжения или тока. Выбор осуществляется с помощью джампера J1. Диапазон принимаемых сигналов напряжения/тока - 0~10В/0~20мА. Настройка аналогового входа должна выполняться в соответствии с характеристиками реального используемого сигнала управления.

Времена фильтрации аналоговых входов AI1, AI2 используются для фильтрации сигнала на данных входах. Таким образом, обеспечивается ограничение влияния внешних помех на сигнал управления. Чем больше значение, установленное в параметрах F6.05 и F6.11, тем выше помехозащищенность аналогового входа и тем стабильнее выходная скорость вращения двигателя, но медленнее реакция системы. Если в реальных условиях подобрать оптимальное значение для параметров F6.05 и F6.11 проблематично, следует руководствоваться следующими положениями:

1. Выходная скорость вращения двигателя должна быть стабильна в требуемом диапазоне допуска.
2. Реакция системы на полезные изменения сигнала на аналоговых входах должна быть достаточна для корректной работы оборудования.

F6.12	Ограничение ошибки на аналоговом входе	
	0.00В ~ 10.00В	0.10

Настройка данного параметра производится в случае, если происходят флуктуации значения аналогового сигнала около какой-либо точки аналоговой характеристики. Таким образом, можно уменьшить влияние флуктуаций на управление двигателем.

F6.13	Порог «нулевой скорости»	
	Гистерезис «нулевой скорости» ~ 50.00Гц	0.00

Если значение параметра F0.18=1 (режим высокой скорости), верхний предел параметра F6.13 - 500.0Гц.

F6.14	Гистерезис «нулевой скорости»	
	0.00 ~ Порог «нулевой скорости»	0.00

Параметры F6.13 и F6.14 используются для настройки поведения частотного преобразователя в пределах «нулевой» скорости.

Например, пусть аналоговый вход AI1 настроен на прием токового управляющего сигнала (см. рисунок F6-1).

Старт двигателя:

После подачи команды на запуск вращения двигателя, только после того, как ток на аналоговом входе AI1 достигнет или превысит значение I_b и, соответственно, частота достигнет значения f_b , будет осуществлен пуск двигателя. В дальнейшем, двигатель будет разгоняться в соответствии с уставкой ускорения до момента достижения заданной аналоговым входом AI1 скорости.

Останов двигателя:

Если при работе значение на аналоговом входе AI1 упало до значения I_b , перехода в состояние останова не будет. Только когда значение на аналоговом входе AI1 упадет до величины I_a и, соответственно, частота упадет до значения f_a , частотный преобразователь

осуществит останов двигателя. Частота f_b является порогом «нулевой скорости» (параметр F6.13). Диапазон f_b-f_a задает гистерезис «нулевой скорости» (параметр F6.14).

С помощью уставок данных параметров может быть осуществлен переход в «спящий» режим частотного преобразователя и работа с повышенной энергоэффективностью. Использование гистерезиса «нулевой скорости» позволяет избежать влияния на систему управления флуктуаций сигнала на аналоговом входе.




Рис. F6-1

F6.15	Задающая величина, соответствующая импульсному входу	
	0~1	0

0: Управление скоростью (регулируемая величина – частота, -100.0% ~ 100.0%)

1: Управление моментом (регулируемая величина – момент, -200.0% ~ 200.0%)

F6.16	Нижняя граница импульсного входа	
	0.00~50.00кГц	0.00
F6.17	Задающая величина, соответствующая нижней границе импульсного входа	
	-200.0%~200.0%	0.0%
F6.18	Верхняя граница импульсного входа	
	0.00~50.00кГц	20.00
F6.19	Задающая величина, соответствующая верхней границе импульсного входа	
	-200.0%~200.0%	100.0%
F6.20	Время фильтрации импульсного входа	
	0.00с~10.00с	0.05

Уставки вышеприведенных параметров определяют масштабирование импульсного входа, а также значение сигнала, выраженное в %, поступающее на данный вход. Для организации работы дискретный вход X6 должен быть определен в качестве импульсного входа (параметр F7.05 = 45).

Параметр «Время фильтрации импульсного входа» имеет тоже значение, что и для

аналоговых входов.

F6.21	Многофункциональный аналоговый выход АО1	
	0-13	0
F6.22	Многофункциональный аналоговый выход АО2	
	0-13	4
F6.23	Многофункциональный импульсный выход DO	
	0-13	11

Данные параметры используются для привязки различных программных функций к выходам управления:

Знач.	Программная функция	Диапазон
0	Выходная частота (без компенсации скольжения)	0 ~ Максимальная выходная частота
1	Выходная частота (после компенсации скольжения)	0 ~ Максимальная выходная частота
2	Задающая частота	0 ~ Максимальная выходная частота
3	Скорость вращения двигателя	0 ~ синхронная скорость вращения двигателя
4	Выходной ток	0 ~ 2 от номинального тока двигателя
5	Выходное напряжение	0 ~ 1.2 от номинального значения напряжения
6	Напряжение в контуре постоянного тока	0 ~ 800В
7	Задающее значение ПИД-регулятора	0 ~ 100%*10В
		0 ~ 100%*20мА
8	Значение обратной связи ПИД-регулятора	0 ~ 100%*10В
		0 ~ 100%*20мА
9	Значение на аналоговом входе AI1	0 ~ 10В
10	Значение на аналоговом входе AI2	0 ~ 20мА
11	Значение на импульсном входе	0 ~ 50кГц
12	Ток, формирующий момент	0 ~ 2 от номинального тока двигателя
13	Ток, формирующий магнитный поток	0 ~ 2 от номинального тока двигателя

F6.24	Задающая величина, соответствующая нижней границе аналогового выхода АО1	
	-200.0% ~ 200.0%	0.0%
F6.25	Нижняя граница аналогового выхода АО1	

	0.00~10.00В	0.00
F6.26	Задающая величина, соответствующая верхней границе аналогового выхода АО1	
	-200.0%~200.0%	100.0%
F6.27	Верхняя граница аналогового выхода АО1	
	0.00~10.00В	10.00
F6.28	Задающая величина, соответствующая нижней границе аналогового выхода АО2	
	-200.0%~200.0%	0.0%
F6.29	Нижняя граница аналогового выхода АО2	
	0.00~10.00В	0.00
F6.30	Задающая величина, соответствующая верхней границе аналогового выхода АО2	
	-200.0%~200.0%	100.0%
F6.31	Верхняя граница аналогового выхода АО2	
	0.00~10.00В	10.00
F6.32	Задающая величина, соответствующая нижней границе импульсного выхода DO	
	-200.0%~200.0%	0.0%
F6.33	Нижняя граница импульсного выхода DO	
	0.00~50.00кГц	0.00
F6.34	Задающая величина, соответствующая верхней границе импульсного выхода DO	
	-200.0%~200.0%	100.0%
F6.35	Верхняя граница импульсного выхода DO	
	0.00~50.00кГц	50.00

Группа F7 (Параметры дискретных входов и выходов)

F7.00	Дискретный вход X1	
	0~99	1
F7.01	Дискретный вход X2	
	0~99	2
F7.02	Дискретный вход X3	
	0~99	4
F7.03	Дискретный вход X4	
	0~99	7
F7.04	Дискретный вход X5	
	0~99	8
F7.05	Дискретный вход X6	
	0~99	0
F7.06	Дискретный вход X7	
	0~99	45
F7.07	Резерв	
	—	0

Программные функции, присваиваемые дискретным входам управления:

0: Функция отсутствует

1: Вращение двигателя вперед (FWD)

Для запуска двигателя вперед необходимо замкнуть дискретный вход, которому присвоена данная функция, с общей для дискретных входов клеммой управления. Например, F7.00 = 1 – дискретный вход X1 запускает двигатель на прямое вращение.

Данная программная функция работает только в случае установки параметра F0.06 (Канал поступления управляющих команд) = 1 (дискретные входы).

2: Вращение двигателя назад (REV)

Для запуска двигателя назад необходимо замкнуть дискретный вход, которому присвоена данная функция, с общей для дискретных входов клеммой управления. Например, F7.01 = 2 – дискретный вход X2 запускает двигатель на обратное вращение.

Данная программная функция работает только в случае установки параметра F0.06 (Канал поступления управляющих команд) = 1 (дискретные входы).

3: Трехпроводное управление

См. описание двух-, трехпроводного управления в параметре F7.11.

4: Толчковый режим (вращение вперед)

Для запуска двигателя назад необходимо замкнуть дискретный вход, которому присвоена данная функция, с общей для дискретных входов клеммой управления. Например, F7.02 = 4 – дискретный вход X3 осуществляет толчок двигателя в прямом направлении.

Данная программная функция работает только в случае установки параметра F0.06 (Канал поступления управляющих команд) = 1 (дискретные входы).

5: Толчковый режим (вращение назад)


Для запуска двигателя назад необходимо замкнуть дискретный вход, которому присвоена данная функция, с общей для дискретных входов клеммой управления. Например, F7.03 = 5 – дискретный вход X4 осуществляет толчок двигателя в обратном направлении.

Данная программная функция работает только в случае установки параметра F0.06 (Канал поступления управляющих команд) = 1 (дискретные входы).

6: Свободное вращение двигателя

Данный режим аналогичен режиму 1, установленному в параметре F1.08. Единственным отличием является то, что перевод двигателя в свободное вращение осуществляется дистанционно с использованием одного из дискретных входов, привязанных к данной функции.

7: Внешний сигнал сброса (RST)

Если частотный преобразователь находится в состоянии ошибки, то сброс сообщения об ошибке можно осуществить дистанционно с использованием одного из дискретных входов, привязанных к данной функции. Например, F7.03 = 7 – дискретный вход X4 осуществляет сброс ошибки. Действие данной функции аналогично действию при нажатии клавиши  панели управления частотного преобразователя. Данная программная функция работает во всех вариантах установки параметра F0.06 (Канал поступления управляющих команд).

8: Вход для внешней ошибки (нормально-открытый)

9: Вход для внешней ошибки (нормально-закрытый)

Использование данных функций позволяет частотному преобразователю принимать сигнал ошибки от внешних устройств. Таким образом, происходит отслеживание состояния внешнего устройства. После получения сообщения об ошибке внешнего устройства, частотный преобразователь выдает на дисплей панели управления сообщение «E-19» (Ошибка внешнего устройства). Сигнал ошибки может приниматься в двух видах: как сигнал нормально-открытого выхода и как сигнал нормально-закрытого выхода внешнего устройства.

10: Аварийный останов (останов с наивысшей скоростью)

Данный режим используется для экстренной остановки при возникновении аварийной ситуации. Для этого необходимо замкнуть дискретный вход, которому присвоена данная функция, с общей для дискретных входов клеммой управления. Например, F7.04 = 10 –

дискретный вход X5 осуществляет аварийный останов двигателя. Останов осуществляется с учетом уставки параметра F1.36 (Время замедления при аварийном торможении).

11: Резерв

12: Увеличение частоты

Увеличение частоты вращения двигателя осуществляется замыканием дискретного входа, которому присвоена данная функция, с общей для дискретных входов клеммой управления. Например, F7.03 = 12 – дискретный вход X4 осуществляет увеличение частоты вращения двигателя. Данная программная функция работает только в случае установки параметра F0.07 = 1 (Увеличение/уменьшение скорости с помощью клемм управления).

13: Уменьшение частоты

Уменьшение частоты вращения двигателя осуществляется замыканием дискретного входа, которому присвоена данная функция, с общей для дискретных входов клеммой управления. Например, F7.04 = 13 – дискретный вход X5 осуществляет уменьшение частоты вращения двигателя. Данная программная функция работает только в случае установки параметра F0.07 = 1 (Увеличение/уменьшение скорости с помощью клемм управления).

14: Сброс частоты, полученной функциями «Увеличение частоты», «Уменьшение частоты» в нулевое значение

15: Многоскоростной режим 1


16: Многоскоростной режим 2

17: Многоскоростной режим 3

18: Многоскоростной режим 4

Если четырем дискретным входам управления присвоены функции многоскоростного режима 1,2,3,4, то путем коммутации соответствующих дискретных входов с общей клеммой, можно выбрать одну из 16 возможных, заранее предустановленных частот. Значения частот задаются в параметрах F9.06 – F9.21. Соответствие комбинации дискретных входов и выбираемой скорости приведено в таблице:

Многоскоростной режим 4	Многоскоростной режим 3	Многоскоростной режим 2	Многоскоростной режим 1	Скорость
				0
			■	1
		■		2
		■	■	3
	■			4
	■		■	5
	■	■		6
	■	■	■	7
■				8
■			■	9
■		■		10
■		■	■	11
■	■			12
■	■		■	13
■	■	■		14
■	■	■	■	15



19: Время ускорения/замедления ТТ1

20: Время ускорения/замедления ТТ2

Если двум дискретным входам управления присвоены функции времени ускорения/замедления ТТ1 и ТТ2 то путем коммутации соответствующих дискретных входов с общей клеммой, можно выбрать одно из 4 возможных, заранее предустановленных времен ускорения/замедления. Времена ускорения/замедления задаются в параметрах F1.13 – F1.18. Соответствие комбинации дискретных входов и выбираемого времени ускорения/замедления приведено в таблице:

Время ускорения/замедления ТТ2	Время ускорения/замедления ТТ1	Выбор времени ускорения/замедления
		Время ускорения/замедления 1
	■	Время ускорения/замедления 2
■		Время ускорения/замедления 3
■	■	Время ускорения/замедления 4

21: Канал поступления управляющих команд 1

22: Канал поступления управляющих команд 2

Если двум дискретным входам управления присвоены функции «Канал поступления управляющих команд 1 и 2», то путем коммутации соответствующих дискретных входов с общей клеммой, можно выбрать один из 4 возможных каналов поступления управляющих команд. Соответствие комбинации дискретных входов и выбираемого канала управляющих команд приведено в таблице:

Канал поступления управляющих команд 2	Канал поступления управляющих команд 1	Канал поступления управляющих команд
		Определяется уставкой параметра F0.06
	■	0: Панель управления
■		1: Клеммы управления
■	■	2: Интерфейс RS485

23: Запрет ускорения/замедления

В случае замыкания соответствующего дискретного входа, привязанного к данной функции, с общей клеммой, частотный преобразователь будет поддерживать заданную скорость, при этом внешние сигналы изменения скорости восприниматься не будут. Исключение составляет функция внешнего останова.

24: Запрет работы частотного преобразователя

В случае замыкания соответствующего дискретного входа, привязанного к данной функции, с общей клеммой, частотный преобразователь осуществит блокировку своего силового модуля и двигатель перейдет в свободное вращение. Дальнейшая работа частотного преобразователя будет полностью заблокирована. Данный режим, в основном, используется для защитных целей.

25: Переключение управляющих команд задания частоты на панель управления

В случае замыкания соответствующего дискретного входа, привязанного к данной функции, с общей клеммой, осуществляется переключение управляющих команд с текущего канала на панель управления частотным преобразователем. При размыкании активируется предыдущий текущий канал управляющих команд.

26: Переключение управляющих команд задания частоты на клеммы управления

В случае замыкания соответствующего дискретного входа, привязанного к данной функции, с общей клеммой, осуществляется переключение управляющих команд с текущего канала на клеммы управления частотным преобразователем. При размыкании активируется предыдущий текущий канал управляющих команд.

27: Переключение управляющих команд задания частоты на интерфейс RS485

В случае замыкания соответствующего дискретного входа, привязанного к данной функции, с общей клеммой, осуществляется переключение управляющих команд с текущего канала на интерфейс обмена данными RS485. При размыкании активируется предыдущий текущий канал управляющих команд.

28: Обнуление частоты дополнительного канала

С помощью данной функции осуществляется сброс установленного значения дополнительного канала задания частоты. При этом в качестве задающего канала частоты остается и используется основной канал задания частоты. Работает только в случае установки параметра $F0.08 = 0, 1, 2$.

29: Переключение канала задания частоты А и канала К*В

В случае замыкания соответствующего дискретного входа, привязанного к данной функции, с общей клеммой, осуществляется переключение канала задания частоты с А на К*В. При размыкании дискретного выхода происходит обратное переключение. Для работы данного режима необходимо установить параметр $F0.09$ (Комбинации каналов задания частоты) = 6. Масштабирующий коэффициент К устанавливается в параметре $F0.14$.

30: Переключение канала задания частоты А и канала А+К*В

В случае замыкания соответствующего дискретного входа, привязанного к данной функции, с общей клеммой, осуществляется переключение канала задания частоты с А на А+К*В. При размыкании дискретного выхода происходит обратное переключение. Для работы данного режима необходимо установить параметр $F0.09$ (Комбинации каналов задания частоты) = 7. Масштабирующий коэффициент К устанавливается в параметре $F0.14$.

31: Переключение канала задания частоты А и канала А-К*В

В случае замыкания соответствующего дискретного входа, привязанного к данной функции, с общей клеммой, осуществляется переключение канала задания частоты с А на А-К*В. При

размыкании дискретного выхода происходит обратное переключение. Для работы данного режима необходимо установить параметр F0.09 (Комбинации каналов задания частоты) = 8. Масштабирующий коэффициент К устанавливается в параметре F0.14.

32: Резерв

33: Вход управления ПИД-регулятора

Данная функция используется в случае, включения ПИД-регулирования в ручном режиме. Уставки ПИД-регулятора см. группу параметров F8.

34: Вход паузы ПИД-регулятора

Данная функция осуществляет паузу в работе ПИД-регулятора. В случае замыкания соответствующего дискретного входа, привязанного к данной функции, с общей клеммой, осуществляется пауза в работе ПИД-регулятора. При этом частотный преобразователь будет выдавать на выход текущую частоту. При размыкании дискретного входа выходная частота преобразователя вернется на регулируемое ПИД-регулятором значение.

35: Запуск режима колебательной частоты

Данная функция используется в случае, включения режима колебательной частоты в ручном режиме (параметр F9.56 = 1). При других уставках параметра F9.56 частотный преобразователь будет выдавать на выход заданную центральную частоту колебаний (уставка параметра F9.60). Настройка режима колебательной частоты см. параметры F9.55 ~ F9.65.

36: Пауза режима колебательной частоты

В случае замыкания соответствующего дискретного входа, привязанного к данной функции, с общей клеммой, осуществляется остановка колебательного процесса. При этом частотный преобразователь будет выдавать на выход текущую частоту. При размыкании дискретного входа частотный преобразователь вернется в режим колебательной частоты.

37: Сброс статуса в режиме колебательной частоты

В случае замыкания соответствующего дискретного входа, привязанного к данной функции, с общей клеммой, осуществляется сброс состояния колебательного процесса независимо от уставки параметра F9.56. При размыкании дискретного входа частотный преобразователь вернется в режим колебательной частоты. Настройка режима колебательной частоты см. параметры F9.55 ~ F9.65.

38: Вход запуска ПЛК

Данная функция используется в случае, запуска ПЛК в ручном режиме (параметр F9.01 = 1). В случае замыкания соответствующего дискретного входа, привязанного к данной функции, с общей клеммой, осуществляется запуск программы ПЛК. При других уставках параметра F9.01 частотный преобразователь будет выдавать на выход нулевую частоту при замыкании соответствующего дискретного входа.

39: Вход паузы ПЛК

Данная функция используется для паузы в работе программы ПЛК. В случае замыкания соответствующего дискретного входа, привязанного к данной функции, с общей клеммой, частотный преобразователь будет выдавать на выход нулевую частоту, но программное время рабочего цикла ПЛК считаться не будет. При размыкании дискретного входа частотный преобразователь вернется в режим работы ПЛК методом подхвата скорости вращения двигателя и продолжит выполнение ступеней программы ПЛК. Настройка режима работы ПЛК см. параметры F9.00 ~ F9.53.

40: Вход сброса ПЛК

Данная функция используется для остановки работы ПЛК. В случае замыкания

соответствующего дискретного входа, привязанного к данной функции, с общей клеммой, частотный преобразователь осуществит сброс текущей информации (номер ступени в программе, программное время ступени, заданная частота ступени и т.д.). При размыкании дискретного входа частотный преобразователь вернется в режим работы ПЛК с начальной ступени программы. Настройка режима работы ПЛК см. параметры F9.00 ~ F9.53.

41: Сброс значения счетчика в «ноль»

Данная функция используется совместно с режимом 42.

42: Запуск счетчика

В случае замыкания соответствующего дискретного входа, привязанного к данной функции, с общей клеммой, осуществляется подача сигнала на запуск внутреннего счетчика частотного преобразователя. Значение счетчика увеличивается на 1 всякий раз при поступлении импульса на данный вход (уменьшается на 1 при обратном счете).

Максимальная частота следования импульсов – 200 Гц.

Настройка внутреннего счетчика см. параметры F7.31 ~ F7.33.

43: Запуск таймера

Настройка таймера см. параметры F7.35 ~ F7.36.

44: Сброс показаний таймера

В случае замыкания соответствующего дискретного входа, привязанного к данной функции, с общей клеммой, осуществляется сброс значения внутреннего таймера частотного преобразователя в «0». Используется совместно с режимом 43.

45: Импульсный вход (только для дискретного входа X6)

В случае привязки дискретного входа X6 к данной функции, последний становится импульсным входом канала задания частоты А. При этом уставка параметра F0.07 = 5.

46: Сброс информации о длине

В случае замыкания соответствующего дискретного входа, привязанного к данной функции, с общей клеммой, осуществляется сброс значения параметра F9.69 (текущая длина), тем самым осуществляется подготовка к новому отсчету длины. Настройка измерения длины см. параметры F9.67 ~ F9.73.

47: Импульсный вход измерения длины (только для входа X6)

В случае привязки дискретного входа X6 к данной функции, импульсы, поступающие на данный вход, несут информацию о длине. Количество принятых импульсов характеризует значение длины. Настройка измерения длины см. параметры F9.67 ~ F9.73.

48: Переключение управления Скорость/момент

В случае замыкания соответствующего дискретного входа, привязанного к данной функции, с общей клеммой, осуществляется переключение с управления скоростью на управление моментом.

Отсутствие сигнала на данном входе – управление скоростью

Присутствие сигнала на данном входе – управление моментом.

Настройка функции переключения см. параметры F4.10 ~ F4.11.

49: Запрет управления моментом

Данная функция запрещает частотному преобразователю осуществлять управление моментом

50 ~ 55 :резерв

56 ~ 57 :резерв

58: Старт/стоп

В случае замыкания соответствующего дискретного входа, привязанного к данной функции, с общей клеммой, задание частоты осуществляется с помощью аналогового входа АП, ПИД-регулирование не выполняется, управление осуществляется сигналами «Блокировка 1», «Блокировка 2», «Блокировка 3». Сигнал, пришедший раньше остальных, осуществляет управление частотным преобразователем. При одновременном приходе всех трех сигналов, приоритет имеет сигнал с меньшим номером.

59: Вращение двигателя разрешено (для дискретного входа X2)

Данная функция используется для управления старт/стопом частотного преобразователя. Обычно, используется совместно с датчиком отсутствия воды в резервуаре.

60: Блокировка 1 (для дискретного входа X3)

Функция соответствует состоянию реле R2.

61: Блокировка 2 (для дискретного входа X4)

Функция соответствует состоянию реле R3.

62: Блокировка 3 (для дискретного входа X5)

Функция соответствует состоянию реле R4.

63: Старт/стоп для импульсного управления (X6)

В случае замыкания соответствующего дискретного входа, привязанного к данной функции, с общей клеммой осуществляется ПИД-регулирование, управление осуществляется сигналами «Блокировка 1», «Блокировка 2», «Блокировка 3». Сигнал, пришедший раньше остальных, осуществляет управление частотным преобразователем. При одновременном приходе всех трех сигналов, приоритет имеет сигнал с меньшим номером.

64: Переключение канала задания частоты А на В и дальнейшая работа

65~99: Резерв

F7.08	Время цифровой фильтрации	
	1~10	5

Данная функция используется для настройки чувствительности дискретных входов. Если при работе оборудования наблюдаются ложные срабатывания из-за наличия внешних помех, необходимо увеличить значение данного параметра. Однако, слишком большое значение, установленное в параметре F7.08 может привести к замедленной реакции (низкой чувствительности) частотного преобразователя.

F7.09	Выполнение программных функций, присвоенных дискретным входам, при подаче напряжения питания	
	0~1	0

0: Выполнение программных функций запрещено

Если при подаче напряжения питания внутренняя система частотного преобразователя обнаружила наличие сигнала на запуск вращения двигателя (один из соответствующих дискретных входов замкнут), запуск осуществлен не будет. Для запуска необходимо разомкнуть, а затем повторно замкнуть соответствующий дискретный вход.

1: Выполнение программных функций разрешено

Если при подаче напряжения питания внутренняя система частотного преобразователя обнаружила наличие сигнала на запуск вращения двигателя (один из соответствующих

дискретных входов замкнут), осуществляется запуск

F7.10	Логика работы дискретных входов (X1~X8)	
	0~FFH	00



0 – положительная логика, т.е. вход активируется при его коммутации с общей клеммой.
 1 – отрицательная логика, т.е. вход активируется при его отключении от общей клеммы.

F7.11	Режим управления пуск/стопом	
	0~3	0

Уставка данного параметра определяет 4 варианта управления пуск/стопом частотного преобразователя при использовании дискретных входов в качестве источника управляющих команд.


0: Двухпроводное управление. Режим 1

Управление осуществляется подачей постоянного управляющего сигнала на соответствующий вход.

Xm: клемма прямого запуска двигателя.

Xn: клемма обратного запуска двигателя.

Клеммы Xm и Xn – это два любых дискретных входа, которым присвоены программные функции пуск в прямом/обратном направлении. В данном режиме переключатели K1 и K2 осуществляют независимое управление запуском/остановом двигателя и направлением его вращения.



K2	K1	Управляющая команда
0	0	Стоп
0	1	Пуск двигателя в прямом направлении
1	0	Пуск двигателя в обратном направлении
1	1	Стоп

Рис. F7-2


1: Двухпроводное управление. Режим 2

Управление осуществляется подачей постоянного управляющего сигнала на соответствующий вход.

Xm: Клемма запуска/останова двигателя

Xn: клемма выбора направления вращения двигателя

Клеммы X_m и X_n – это два любых дискретных входа, которым присвоены программные функции пуск в прямом/обратном направлении. В данном режиме переключатель К1 осуществляет запуск/останов двигателя, а К2 осуществляют выбор направления вращения двигателя.



K2	K1	Управляющая команда
0	0	Стоп
0	1	Пуск двигателя в прямом направлении
1	0	Стоп
1	1	Пуск двигателя в обратном направлении

Рис. F7-3

2: Трехпроводное управление. Режим 1

Управление осуществляется подачей импульсного управляющего сигнала на соответствующий вход.

X_m: клемма прямого запуска двигателя.

X_n: клемма обратного запуска двигателя.

X_x: клемма останова.

Клеммы X_m, X_n и X_x – это три любых дискретных входа, которым соответственно присвоены программные функции пуск в прямом/обратном направлении и функция трехпроводного управления. В данном режиме переключатель К1 осуществляет пуск двигателя в прямом направлении, переключатель К2 осуществляют пуск двигателя в обратном направлении. Работа переключателей К1 и К2 возможна только при замыкании переключателя К3. При размыкании переключателя К3, в случае вращения двигателя, осуществляется его управляемый останов.




Рис. F7-4

3: Трехпроводное управление. Режим 2

Управление осуществляется подачей импульсного управляющего сигнала на соответствующий вход.

X_m: Клемма запуска/останова двигателя

X_n: клемма выбора направления вращения двигателя

X_x: клемма останова.

Клеммы X_m, X_n и X_x – это три любых дискретных входа, которым соответственно присвоены программные функции пуск в прямом/обратном направлении и функция трехпроводного управления. В данном режиме переключатель К1 осуществляет пуск/останов двигателя, переключатель К2 – выбор направления вращения. Работа переключателей К1 и К2 возможна только при замыкании переключателя К3. При размыкании переключателя К3, в случае вращения двигателя, осуществляется его управляемый останов.




Рис. F7-5

⚠ Замечание:

При выборе варианта «Трехпроводное управление. Режим 2», реверсирование двигателя осуществляется подачей постоянного (не импульсного) сигнала на клемму Xn. При размыкании клеммы Xn двигатель осуществляет вращение в прямом направлении.

F7.12	Скорость изменения значения частоты при управлении функциями «Увеличение частоты», «Уменьшение частоты»	
	0.01 ~ 50.00Гц/с	1.00

Данный параметр используется для установки скорости изменения частоты при управлении функциями «Увеличение частоты», «Уменьшение частоты». В случае замыкания соответствующего дискретного входа, привязанного к функции «Увеличение частоты» или «Уменьшение частоты», с общей клеммой, рост/спад значения частоты в секундах будет определяться уставкой данного параметра.

Если значение параметра F0.18=1 (режим высокой частоты), верхняя граница данного параметра - 500.0Гц/с.

F7.13	Резерв	
	—	0

F7.14	Время задержки дискретного выхода Y1	
	0.0 ~ 100.0с	0.0
F7.15	Время задержки дискретного выхода Y2	
	0.0 ~ 100.0с	0.0
F7.16	Время задержки релейного выхода R1	
	0.0 ~ 100.0с	0.0
F7.17	Время задержки релейного выхода R2	
	0.0 ~ 100.0с	0.0

Уставки данных параметров определяют времена задержки соответствующих выходов управления (время с момента происхождения выходного события до времени изменения состояния соответствующего выхода).

F7.18	Дискретный выход Y1 (Тип «открытый коллектор»)	
	0 ~ 99	0
F7.19	Дискретный выход Y2 (Тип «открытый коллектор»)	
	0 ~ 99	0
F7.20	Программируемый релейный выход R1	
	0 ~ 99	3
F7.21	Программируемый релейный выход R2	
	0 ~ 99	0

0: Нет функции**1: Прямое вращение двигателя**

Данный сигнал выдается на выход управления частотного преобразователя в случае, если осуществляется вращение двигателя в прямом направлении.

2: Обратное вращение двигателя

Данный сигнал выдается на выход управления частотного преобразователя в случае, если

осуществляется вращение двигателя в обратном направлении.

3: Сигнал ошибки

Данный сигнал выдается на выход управления частотного преобразователя в случае, если частотный преобразователь находится в состоянии ошибки.

4: Сигнал пороговой частоты (FDT1)

См. описание параметров F7.24 ~ F7.26.

5: Сигнал пороговой частоты (FDT2)

См. описание параметров F7.27 ~ F7.29.

6: Сигнал нахождения частоты в заданном диапазоне (FAR)

См. описание параметра F7.23.

7: Вращение на «нулевой» частоте

Данный сигнал выдается на выход управления частотного преобразователя в случае, если частотный преобразователь находится в состоянии вращения двигателя, а его выходная частота 0.00Гц.

8: Выходная частота достигла верхнего ограничения

Данный сигнал выдается на выход управления частотного преобразователя в случае, если выходная частота преобразователя достигла верхнего ограничения.

9: Выходная частота достигла нижнего ограничения

Данный сигнал выдается на выход управления частотного преобразователя в случае, если выходная частота преобразователя достигла нижнего ограничения.

10: Задающая частота достигла нижнего ограничения в режиме вращения

Данный сигнал выдается на выход управления частотного преобразователя в случае, если задающая частота преобразователя при работе достигла нижнего ограничения..

11: Предупреждение при перегрузке

Данный сигнал выдается на выход управления частотного преобразователя по истечении задержки (уставка параметра FA.13) в случае, когда выходной ток превышает значение, установленное в параметре FA.12 (Уровень предупреждения о перегрузке).

12: Выходной сигнал счетчика

Данный сигнал выдается на выход управления частотного преобразователя в случае достижения счетчиком заданного значения и сбрасывается при поступлении на соответствующий дискретный вход сигнала «Сброс значения счетчика в «0». См. описание параметра F7.33 (Текущее значение).

13: Сигнал сброса счетчика

Данный сигнал выдается на выход управления частотного преобразователя в случае прихода на соответствующий дискретный вход сигнала «Сброс значения счетчика в «0». См. описание параметра F7.32 (Значение счетчика).

14: Привод готов

Данный сигнал выдается на выход управления частотного преобразователя в случае отсутствия ошибок, нормального уровня напряжения в контуре постоянного тока, не активной функции запрета старта, т.е. частотный преобразователь полностью готов осуществлять вращение двигателя и ждет поступления управляющих команд.

15: Закончен один цикл при многоступенчатом режиме управления


После окончания выполнения одного цикла программы ПЛК на выход частотного преобразователя выдается импульс с длительностью 500мс.

16: Закончена текущая ступень при многоступенчатом режиме управления

После окончания выполнения текущей ступени программы ПЛК на выход частотного преобразователя выдается импульс с длительностью 500мс.

17: Достигнуто верхнее и нижнее ограничение частоты в режиме работы «колебательной частоты»

Данный сигнал выдается на выход управления частотного преобразователя в случае достижения частотой верхнего ограничения частоты (параметр F0.16) или нижнего ограничения частоты (параметр F0.17) при выборе режима работы с колебательной частотой.



18: Активно токовое ограничение

Данный сигнал выдается на выход управления частотного преобразователя в случае активности функции токового ограничения. Для настройки функции защиты см. описание параметров FA.06 ~ FA.08.

19: Активно ограничение напряжения в контуре постоянного тока

Данный сигнал выдается на выход управления частотного преобразователя в случае активности функции ограничения напряжения в контуре постоянного тока. Для настройки функции защиты см. описание параметров FA.04.

20: Сигнал при падении напряжения в контуре постоянного тока

Данный сигнал выдается на выход управления частотного преобразователя в случае, когда значение напряжения в контуре постоянного тока падает ниже заданного нижнего предела напряжения.

⚠ Замечание:

Если значение напряжения в контуре постоянного тока падает ниже заданного предела в состоянии останова частотного преобразователя, то на дисплей панели управления выводится сообщение «PoFF». Если данная ситуация происходит при вращении двигателя, то если значение параметра FA.02=0, то на дисплей панели управления выводится сообщение «PoFF», если FA.02=1, то на дисплей панели управления выводится сообщение «E-07».

21: Сигнал о спящем состоянии

Данный сигнал выдается на выход управления частотного преобразователя в случае нахождения преобразователя в спящем режиме

22: Сигнал аварии

Данный сигнал выдается на выход управления частотного преобразователя в случае возникновения следующих ошибок: пропадание сигнала ПИД-регулятора, ошибка при обмене данными по RS485, ошибка связи с панелью управления, ошибка записи/чтения EEPROM, пропадание сигнала энкодера, и т.д.

23: Сигнал аналогового входа AI1>AI2

Данный сигнал выдается на выход управления частотного преобразователя в случае, когда сигнал на аналоговом входе AI1>AI2. Масштабирование аналоговых входов см. описание параметров F6.05 ~ F6.11.

24: Достиг установленной длины

Данный сигнал выдается на выход управления частотного преобразователя в случае, когда текущая длина (параметр F9.69)≥установленной длины (параметр F9.68). При этом дискретному входу X6 должна быть присвоена функция 47 (F7.05 = 47).

25: Достиг установленного времени

Данный сигнал выдается на выход управления частотного преобразователя в случае, когда текущее время ≥F7.36 (установка таймера).

26: Динамическое торможение

Данный сигнал выдается на выход управления частотного преобразователя в случае выполнения частотным преобразователем динамического торможения. Настройки динамического торможения см. описание параметров FC.00 ~ FC.03.

27: Торможение постоянным током

Данный сигнал выдается на выход управления частотного преобразователя в случае выполнения частотным преобразователем торможения постоянным током. Настройки торможения постоянным током см. описание параметров F1.00 ~ F1.12.

28: Торможение магнитным потоком

Данный сигнал выдается на выход управления частотного преобразователя в случае выполнения частотным преобразователем торможения магнитным потоком. Настройка торможения магнитным потоком см. описание параметра FC.21.

29: Ограничение момента

Данный сигнал выдается на выход управления частотного преобразователя в случае работы в режиме управления моментом. Настройки режима управления моментом см. описание параметров F4.10 ~ F4.23.

30: Сигнал превышения моментом установленного значения

Данный сигнал выдается на выход управления частотного преобразователя в случае превышения моментом установленного значения. См. описание параметров F4.22 ~ F4.24.

31: Внешний мотор 1

32: Внешний мотор 2

С помощью режимов « Внешний мотор 1, 2» и ПИД-регулирования может быть решена задача обеспечения водоснабжения с постоянным давлением воды.

33: Сигнал счетчика рабочих часов

Данный сигнал выдается на выход управления частотного преобразователя в случае истечения рабочего времени. Ограничительное значение устанавливается в параметре FC.11.

34 ~ 49: Циклы работы при многоскоростном управлении или при использовании внутреннего ПЛК

Выходные сигналы 34 ~ 49 соответствуют скоростям 0 ~ 15 при многоскоростном регулировании или ступеням при работе ПЛК. Данные сигналы выдаются на выход управления частотного преобразователя при работе на соответствующей скорости или при работе на соответствующей ступени программы ПЛК.

50: Сигнал работы

Данный сигнал выдается на выход управления частотного преобразователя в случае его нахождения в режиме прямого/обратного вращения двигателя

51: Сигнал при превышении температурой установленного порога

Данный сигнал выдается на выход управления частотного преобразователя в случае превышения текущей температуры (параметры d-33 ~ d-34) порогового значения, установленного в параметре FA.14.

52 ~ 99: Резерв

F7.22	Логика дискретных выходов (Y1~Y2)	
	0~3H	0

Бит0 определяет логику работы дискретного выхода Y1

Бит1 определяет логику работы дискретного выхода Y2

0: Положительная логика, т.е. выход Yi активируется при наступлении события.

1: Отрицательная логика, т.е. выход Yi становится не активным при наступлении события.

Если F7.22=0, то дискретные выходы Y1 и Y2 активируется при наступлении события и становятся не активными при его отсутствии. Под событием подразумевается сигнал, выдаваемый на дискретный выход в соответствии с уставками параметров F7.18 – F7.21.


Если F7.22=1, то дискретный выход Y1 становится не активным при наступлении события и активным при его пропадании. Дискретный выход Y2 активируется при наступлении события и становится не активным при его пропадании.

Если F7.22=2, то дискретный выход Y1 активируется при наступлении события и становится не активным при его пропадании. Дискретный выход Y2 становится не активным при наступлении события и активным при его пропадании.

Если F7.22=3, то дискретные выходы Y1 и Y2 становятся не активными при наступлении события и активируются при его пропадании.

F7.23	Заданный диапазон нахождения частоты (FAR)	
	0.0~100.0% от максимальной частоты	100.0%

В данном параметре устанавливается значение, используемое в режиме 6 параметров F7.18~F7.21. Управляющий сигнал будет выдаваться на выход частотного преобразователя в случае, когда выходная частота преобразователя будет находиться в пределах заданного диапазона.



F7.24	Метод определения пороговой частоты FDT1	
	0~1	0

0: По задающей скорости
1: По определяемой скорости

F7.25	Значение пороговой частоты FDT1	
	0.00Гц~ 【F0.16】 (Верхний предел частоты)	50.00
F7.26	Отклонение от частоты FDT1	
	0.0~100.0% от значения 【F7.25】	2.0%
F7.27	Метод определения пороговой частоты FDT2	
	0~1	0

0: По задающей скорости
1: По определяемой скорости

F7.28	Значение пороговой частоты FDT2	
	0.00Гц~ 【F0.16】 (Верхний предел частоты)	25.00
F7.29	Отклонение от частоты FDT2	
	0.0~100.0% от значения 【F7.28】	4.0%

Вышеприведенные параметры (F7.24 ~ F7.29) являются настроечными параметрами для режимов 4, 5 работы выходов управления частотного преобразователя (параметры F7.18 ~ F7.21). Управляющий сигнал будет выдаваться на выход частотного преобразователя в случае, когда выходная частота преобразователя будет превышать пороговое значение, установленное в параметрах F7.25 и F7.28. Выход частотного преобразователя становится не активным, когда выходная частота преобразователя опустится ниже порогового значения с учетом уставки параметра F7.26 и F7.29 (см. рисунок F7-8).




Рис. F7-8

F7.30	Действия после достижения счетчиком заданного значения	3
	0~3	

0: Остановка счета, остановка работы силового модуля частотного преобразователя
 1: Остановка счета, продолжение работы силового модуля частотного преобразователя
 2: Циклический счет, остановка силового модуля частотного преобразователя
 3: Циклический счет, продолжение работы силового модуля частотного преобразователя
 Частотный преобразователь будет выполнять вышеприведенные действия при достижении внутренним счетчиком значения, установленного в параметре F7.32.

F7.31	Условия включения счетчика	1
	0~1	

0: Считать при подаче напряжения питания
 1: Считать в режиме вращения, останавливать счет в режиме останова

F7.32	Значение счетчика	0
	【F7.33】 ~65535	
F7.33	Пороговое значение счетчика	0
	0~ 【F7.32】	

Параметры F7.32 и F7.33 определяют значение для сброса счетчика и пороговое значение счетчика. Когда значение внутреннего счетчика достигнет значения, установленного в параметре F7.32, то в случае функциональной привязки соответствующий управляющий выход частотного преобразователя будет выдавать сигнал во внешнюю систему управления, а значение счетчика будет сброшено в «0».

Когда значение внутреннего счетчика достигнет значения, установленного в параметре F7.33, то в случае функциональной привязки соответствующий управляющий выход частотного преобразователя будет выдавать сигнал во внешнюю систему управления. В случае продолжения счета, при достижении счетчиком значения, установленного в параметре F7.32, значение счетчика будет сброшено в «0» и выходной сигнал соответствующего выхода будет также сброшен.

Как показано на рисунке F7-9, релейный выход привязан к функции «Сигнал сброса счетчика» (параметр F7.20 = 13), а дискретный выход Y1 привязан к функции «Выходной сигнал счетчика» (параметр F7.18 = 12). Уставка параметра F7.32 = 8, а параметра F7.33 = 5. Когда значение внутреннего счетчика достигнет 5, на дискретном выходе Y1 появится

управляющий сигнал постоянного уровня. Когда значение внутреннего счетчика достигнет 8, на релейном выходе появится импульс управляющего сигнала (длительностью в 1 период счетных импульсов). Следующий передний фронт счетных импульсов сбрасывает значение счетчика в «0», затем сбрасываются сигналы с управляющих выходов Y1 и R1.




Рис. F7-9

F7.34	Действия после достижения таймером заданного значения	
	0~3	3

- 0: Остановка счета времени, работы силового модуля частотного преобразователя
 - 1: Остановка счета времени, продолжение работы силового модуля частотного преобразователя
 - 2: Циклический счет времени, остановка работы силового модуля частотного преобразователя
 - 3: Циклический счет времени, продолжение работы силового модуля частотного преобразователя
- Частотный преобразователь будет выполнять вышеприведенные действия при достижении значения, установленного в параметре F7.36.

F7.35	Условия включения таймера	
	0~1	1

- 0: Считать при подаче напряжения питания
- 1: Считать в режиме вращения, останавливать счет в режиме останова

F7.36	Уставка таймера	
	0~65535с	0
F7.37	Задержка срабатывания дискретного выхода Y1	
	0.0~100.0с	0.0
F7.38	Задержка срабатывания дискретного выхода Y2	
	0.0~100.0с	0.0
F7.39	Задержка срабатывания релейного выхода R1	
	0.0~100.0с	0.0
F7.40	Задержка срабатывания релейного выхода R2	
	0.0~100.0с	0.0

Группа F8 (Параметры ПИД-регулятора)

В данной группе рассматриваются параметры, позволяющие организовать систему управления с аналоговой обратной связью.

Работа системы управления следующая:

Задающее значение определяется сигналом на аналоговом входе AI1. Контролируемая

величина (температура, давление и т.д.) преобразуется в аналоговый сигнал 0 ~ 10В и подается на аналоговый вход AI2. Затем значения с аналоговых входов поступают на ПИД-регулятор, с помощью которого организуется поддержание заданного значения контролируемой величины, т.е. организуется замкнутая система с обратной связью:




Рис. F8-1

Функциональная схема ПИД-регулятора:




Рис. F8-2

F8.00	Режим работы ПИД-регулятора	
	0~1	0

0: Автоматический

1: Вручную, с помощью клеммы управления, привязанной к соответствующей функции (один из параметров F7.00 – F7.06 = 33)

F8.01	Канал управляющего сигнала для ПИД-регулятора
-------	---

0~4	0
-----	---

0: Уставка параметра

Управляющий сигнал для ПИД-регулирования определяется уставкой параметра F8.02.

1: Аналоговый вход AI1

Управляющий сигнал для ПИД-регулирования определяется значением на аналоговом входе AI1 (0 ~ 10В/0-20мА).

2: Аналоговый вход AI2

Управляющий сигнал для ПИД-регулирования определяется значением на аналоговом входе AI2 (0 ~ 10В).

3: Импульсный вход

Управляющий сигнал для ПИД-регулирования определяется значением на импульсном входе X6.

4: Интерфейс обмена данными RS485

Управляющий сигнал для ПИД-регулирования определяется значением, передаваемым по протоколу RS485.

F8.02	Задающее значение для ПИД-регулятора	
	0.0~100.0%	50.0%

Если F8.01=0, то задающее значение для системы с обратной связью вводится с панели управления частотным преобразователем и сохраняется в параметре F8.02.

Например, имеется система водоснабжения, которая должна обеспечивать подачу воды с постоянным давлением 6мПа. Полный диапазон возможных давлений: 0 – 10 мПа. Данному полному диапазону давлений соответствует сигнал датчика обратной связи 0 – 10В. Соответственно, чтобы обеспечить требуемое давление воды, датчик обратной связи при работе ПИД-регулятора должен выдавать 6В. На основании вышеизложенного, необходимо установить значение параметра F8.02.

F8.03	Канал обратной связи для ПИД-регулятора	
	0~7	0

0: Аналоговый вход AI1

1: Аналоговый вход AI2

2: Сумма сигналов на аналоговых входах AI1+AI2

3: Разность сигналов на аналоговых входах AI1-AI2

Значение сигнала обратной связи определяется как разность сигналов на аналоговых входах AI1 и AI2. Когда разность отрицательная, значение сигнала обратной связи принимается равным «0».

4: Максимальное значение сигналов на аналоговых входах MAX {AI1, AI2}

5: Минимальное значение сигналов на аналоговых входах MIN {AI1, AI2}

6: Импульсный вход

7: Интерфейс обмена данными RS485

F8.04	Расширенные настройки ПИД-регулятора	
	0000~1001	000

Разряд «единицы» дисплея панели управления

Знак ПИД-регулирования

0: Положительная логика

Если в процессе ПИД-регулирования значение сигнала обратной связи становится меньше задающего значения, то выходная частота преобразователя увеличивается.

Примеры: управление натяжением при намотке, поддержание давления в системе водоснабжения и т.д.

1: Отрицательная логика

Если в процессе ПИД-регулирования значение сигнала обратной связи становится меньше задающего значения, то выходная частота преобразователя уменьшается.

Примеры: управление натяжением при размотке, управление кондиционированием и т.д.

Разряд «десятки» дисплея панели управления

Пропорциональное регулирование (в разработке)

0: Интегральное регулирование при постоянстве пропорциональной составляющей

1: Интегральное регулирование при автоматически изменяющейся пропорциональной составляющей

Разряд «сотни» дисплея панели управления

Интегральное регулирование

0: Остановка интегрального регулирования в случае достижения частотой верхнего или нижнего предела регулирования.

1: Продолжение интегрального регулирования в случае достижения частотой верхнего или нижнего предела регулирования.

Не рекомендуется использовать режим «1» для систем, требующих быстрой реакции.

Разряд «тысячи» дисплея панели управления - резерв

F8.05	Пропорциональная составляющая K_P	
	0.01 ~ 100.00с	1.00
F8.06	Интегральная составляющая T_i	
	0.01 ~ 10.00с	0.10
F8.07	Дифференциальная составляющая T_d	
	0.01 ~ 10.00с	0.00

Значение уставки «0.00» - дифференциальное регулирование отсутствует

Пропорциональная составляющая (K_P):

Определяет силу противодействия при ПИД-регулировании. Чем больше значение пропорциональной составляющей, тем больше значение силы противодействия отклонению регулируемой величины от заданной. Однако слишком большое значение пропорциональной составляющей приводит к нестабильной работе оборудования.

Когда в приводной системе происходит отклонение задающего значения от значения сигнала обратной связи, то вырабатывается сигнал, пропорциональный данному отклонению. Если отклонение постоянно во времени, то и управляющий сигнал имеет одно и тоже значение. Пропорциональная компонента обеспечивает быструю реакцию системы на изменение сигнала обратной связи, но не может обособленно обеспечить полного регулирования системы с обратной связью.

Настройка пропорциональной составляющей:

Выставить интегральную составляющую в большое значение, а дифференциальную составляющую – в «0» значение. При работе приводной системы для настройки используйте только пропорциональную составляющую. Проверьте отклонение задающей величины от значения сигнала обратной связи в штатном режиме работы при изменении задающего значения. Если отклонение имеет одно и тоже направление, что и задающее значение (т.е., например, при увеличении задающего значения, значение сигнала обратной связи всегда меньше задающего в установившемся режиме), то необходимо увеличить значение пропорциональной составляющей. В противном случае необходимо уменьшить пропорциональную составляющую. Данную процедуру следует выполнить несколько раз с целью получения по возможности наименьшего значения отклонения.

Интегральная составляющая (T_i):

Определяет скорость регулирования.

Когда в приводной системе происходит отклонение задающего значения от значения сигнала обратной связи, то вырабатывается постоянно увеличивающийся сигнал. Если отклонение постоянно присутствует во времени, то происходит постоянное увеличение управляющего сигнала, чтобы свести к «0» текущее отклонение. Интегральная составляющая позволяет устранить статическую ошибку, но при неправильной настройке может привести к некорректной работе оборудования и возникновению колебаний в системе.

Настройка интегральной составляющей производится в обратной последовательности с отслеживанием результата сделанных изменений и делается до тех пор, пока не будет достигнуто стабильное значение скорости.

Дифференциальная составляющая (Td)

Пропорциональна темпу изменения отклонения регулируемой величины.

Когда в приводной системе происходит отклонение задающего значения от значения сигнала обратной связи, то вырабатывается сигнал, пропорциональный темпу изменения отклонения. Данная составляющая оказывает влияние на направление и значение изменения отклонения, а не на само отклонение. Работа дифференциальной составляющей основывается на прогнозировании возможного отклонения и сведения его к «0». При настройке значения данной составляющей необходимо соблюдать крайнюю осторожность, потому что некорректное значение приводит к нестабильности в работе оборудования, особенно в системах, в которых присутствуют большие изменения частоты.

F8.08	Время сканирования T	
	0.01~100.00с	0.10

Уставка «0.00»: автоматическое сканирование

Время сканирования зависит от обратной связи. ПИД-регулятор производит сравнение и отработку возникшего отклонения 1 раз за время сканирования. Чем больше время сканирования, тем медленнее система реагирует на изменения, но тем она устойчивее к внешним помехам. В обычных условиях производить изменение уставки данного параметра не целесообразно.

F8.09	Предел ошибки	
	0.0~100.0%	0.0%

Предел ошибки это отношение абсолютного значения отклонения задающего значения от сигнала обратной связи к задающему значению. ПИД-регулятор прекращает процесс регулирования в случае, если значение сигнала обратной связи находится внутри диапазона предела ошибки. Корректное значение данного параметра позволяет повысить стабильность работы системы, так как может быть уменьшено количество колебательных циклов вокруг задающего значения.




Рис. 8-3

F8.10	Уставка частоты	
	0.00~Верхнее ограничение частоты	0.00
F8.11	Время удержания на частоте, заданной F8.10	
	0.0~3600.0с	0.0

Уставки данных параметров определяют выходную частоту преобразователя и время задержки перед началом работы ПИД-регулятора. В некоторых системах управления для того, чтобы быстрее выйти на заданный режим необходимо выставить требуемые значения в данных параметрах, и тем самым обеспечить на выходе частотного преобразователя частоту F8.10 с задержкой F8.11. Тем самым увеличивается скорость отклика ПИД-регулятора в процессе достижения контролируемой величины заданного значения.



Рис. F8-4

F8.12	Спящий режим	
	0~2	1

0: Отключен

1: Активен, когда, например, давление стало меньше или больше установленного порога перехода в спящий режим (См. рисунок F8-5).

Если значение сигнала обратной связи меньше, чем задающее значение и больше чем «Предел отклонения сигнала обратной связи от задающего значения для перехода в спящий режим».

режим» (параметр F8.15), а выходная частота преобразователя меняется в пределах 6%, частотный преобразователь переходит в спящий режим по истечении задержки, установленной в параметре F8.17.

2: Активен, когда, например, давление и частота имеют стабильное значение (См. рисунок F8-6).

Если значение сигнала обратной связи достигло заданного значения (параметр F8.14), частотный преобразователь переходит в спящий режим по истечении задержки, установленной в параметре F8.17. Если значение сигнала обратной связи уменьшилось до значения «Порога выхода из спящего режима» (параметр F8.16), частотный преобразователь выходит из спящего режима.

F8.13	Метод останова при переходе в спящий режим	
	0~1	0

0: Управляемый останов двигателя

1: Свободное вращение двигателя

F8.14	Предел отклонения сигнала обратной связи от задающего значения для перехода в спящий режим	
	0.0~20.0% от задающего значения	5.0%

Работает только в режиме 2 параметра F8.12.

F8.15	Предел отклонения сигнала обратной связи от задающего значения для перехода в спящий режим	
	0.00~200.0% от задающего значения	100.0%

Работает только в режиме 1 параметра F8.12.

F8.16	Порог выхода из спящего режима	
	0.00~200.0%	90.0%

Уставка параметра F8.15 определяет значение сигнала обратной связи, при котором частотный преобразователь переходит в спящий режим. Если текущее значение сигнала обратной связи больше, чем уставка параметра F8.15, и выходная частота преобразователя опустилась до нижнего ограничения частоты, то по истечении времени, установленного в параметре F8.17, частотный преобразователь переходит в спящий режим и его выходная частота принимает «нулевое» значение.

Уставка параметра F8.16 определяет значение сигнала обратной связи, при котором частотный преобразователь выходит из спящего режима. Если выбрана положительная логика ПИД-регулирования и текущее значение сигнала обратной связи меньше, чем уставка параметра F8.16 (или если выбрана отрицательная логика ПИД-регулирования и текущее значение сигнала обратной связи больше, чем уставка параметра F8.16), то по истечении времени, установленного в параметре F8.18, частотный преобразователь выходит из спящего режима и возобновляет ПИД-регулирование.




Рис. F8-5




Рис. F8-6

F8.17	Время задержки перехода в спящий режим	
	0.0~6000.0с	100.0
F8.18	Время задержки выхода из спящего режима	
	0.0~6000.0с	5.0
F8.19	Время задержки подключения дополнительного насоса	

	0.0~3600.0с	10.0
F8.20	Время задержки отключения дополнительного насоса	
	0.0~3600.0с	10.0

Параметры F8.19 ~ F8.20 определяют времена задержки подключения/отключения дополнительного насоса при работе в системах водоснабжения с поддержанием постоянного давления воды (см. режимы 31 и 32 параметров F7.18 ~ F7.21).

Группа F9 (Параметры многоскоростного управления, ПЛК управления, толчкового режима и режима заданной длины)

F9.00	Режим работы ПЛК	
	0~3	0

0: Останов после выполнения одного цикла

Как показано на рис. F9-1, происходит останов частотного преобразователя после выполнения одного цикла программы ПЛК. Для дальнейшего продолжения работы необходимо подать новую команду запуска ПЛК. Если время работы какой-либо ступени программы ПЛК установлено в «0», то ПЛК проскакивает данную ступень и переходит к следующей.




Рис F9-1

1: Сохранение значения частоты после выполнения одного цикла

Как показано на рис. F9-2, ПЛК сохраняет текущую частоту и направление вращения двигателя последней ступени программы.




Рис. F9-2

2: Выполнение циклов в ограниченном времени

В данном режиме происходит выполнение программы ПЛК в течение времени, установленного в параметре F9.04 и останов выполнения при достижении установленного времени. Если F9.04 = 0, то частотный преобразователь выполнять программу ПЛК не будет.

3: Циклическая работа

В данном режиме происходит циклическое выполнение программы ПЛК, начиная с первой ступени и заканчивая последней ступенью, до тех пор, пока не будет получена команда на останов выполнения.




Рис. F9-3

F9.01	Запуск ПЛК	0
	0~1	

0: Автоматически

1: Вручную, с помощью клеммы управления, привязанной к соответствующей программной функции

F9.02	Сохранение информации ПЛК после снятия напряжения питания	0
	0~1	

0: Не сохранять

При пропадании напряжения питания состояние выполнения программы ПЛК сохраняться не будет. После подачи напряжения питания будет возобновлено выполнение программы

ПЛК, начиная с первой ступени.

1: Сохранять текущую ступень и частоту

При пропадании напряжения питания состояние выполнения программы ПЛК (номер ступени, частота, время выполнения) будет сохранено. После подачи напряжения питания будет продолжено выполнение программы ПЛК в соответствии с запомненными значениями состояния.


F9.03	Повторный запуск ПЛК	
	0~2	0

0: Запуск с первой ступени

После прерывания процесса выполнения программы (получение команды на останов, возникновения ошибки, пропадания питания) выполнение программы ПЛК будет возобновлено с первой ступени

1: Старт с той ступени, на которой произошла остановка (ошибка)

После прерывания процесса выполнения программы (получение команды на останов, возникновения ошибки, пропадания питания) выполнение программы ПЛК будет возобновлено в соответствии с запомненными значениями состояния (номер ступени программы, выполненное время) (см. рисунок F9-4).




- a1 – Время ускорения ступени 1
- a2 – Время ускорения ступени 2
- a3 – Время ускорения ступени 3
- d2 – Время замедления ступени 2
- f1 – Частота ступени 1
- f2 – Частота ступени 2
- f3 – Частота ступени 3
- T1 – Текущее время выполнения на ступени 2
- T2 – Оставшееся время выполнения на ступени 2

Рис. F9-4

2: Старт с той ступени, на которой произошла остановка (ошибка), использовать сохраненное значение частоты

После прерывания процесса выполнения программы (получение команды на останов, возникновения ошибки, пропадания питания) выполнение программы ПЛК будет возобновлено в соответствии с запомненными значениями состояния (номер ступени

программы, выполненное время), а также будет осуществлен выход на частоту, при которой произошло прерывание (см. рисунок F9-5).



- a1 – Время ускорения ступени 1
- a2 – Время ускорения ступени 2
- a3 – Время ускорения ступени 3
- d2 – Время замедления ступени 2
- f1 – Частота ступени 1
- f2 – Частота ступени 2
- f3 – Частота ступени 3
- T1 – Текущее время выполнения на ступени 2
- T2 – Оставшееся время выполнения на ступени 2

Рис. F9-5

Замечание:

Различие в режимах работы 1 и 2 состоит в том, что в режиме 2 частотный преобразователь запоминает текущую частоту на момент получения прерывания. После окончания прерывания частотный преобразователь начнет работу с запомненного значения частоты.

F9.04	Количество циклов при цикличном режиме работы ПЛК	
	1~65535	1

F9.05	Единица измерения времени для ПЛК	
	0~1	0

0: секунда

1: минута

F9.06	Частота 0	
	-верхнее ограничение ~ верхнее ограничение	5.00
F9.07	Частота 1	
	-верхнее ограничение ~ верхнее ограничение	10.00
F9.08	Частота 2	
	-верхнее ограничение ~ верхнее ограничение	15.00
F9.09	Частота 3	
	-верхнее ограничение ~ верхнее ограничение	20.00
F9.10	Частота 4	
	-верхнее ограничение ~ верхнее ограничение	25.00

F9.11	Частота 5	
	-верхнее ограничение ~ верхнее ограничение	30.00
F9.12	Частота 6	
	-верхнее ограничение ~ верхнее ограничение	40.00
F9.13	Частота 7	
	-верхнее ограничение ~ верхнее ограничение	50.00
F9.14	Частота 8	
	-верхнее ограничение ~ верхнее ограничение	0.00
F9.15	Частота 9	
	-верхнее ограничение ~ верхнее ограничение	0.00
F9.16	Частота 10	
	-верхнее ограничение ~ верхнее ограничение	0.00
F9.17	Частота 11	
	-верхнее ограничение ~ верхнее ограничение	0.00
F9.18	Частота 12	
	-верхнее ограничение ~ верхнее ограничение	0.00
F9.19	Частота 13	
	-верхнее ограничение ~ верхнее ограничение	0.00
F9.20	Частота 14	
	-верхнее ограничение ~ верхнее ограничение	0.00
F9.21	Частота 15	
	-верхнее ограничение ~ верхнее ограничение	0.00

Знак частоты при управлении ПЛК определяет направление вращения двигателя. Знак «минус» определяет обратное вращение двигателя. Канал задания частоты для многоскоростного управления задается в параметре F0.07=6, а канал поступления управляющих команд задается в параметре F0.06=1.

F9.22	Время ускорения/замедления ступени 0	
	0~3	0
F9.23	Время работы на ступени 0	
	0.0~6553.5с(мин)	0.0
F9.24	Время ускорения/замедления ступени 1	
	0~3	0
F9.25	Время работы на ступени 1	
	0.0~6553.5 с(мин)	0.0
F9.26	Время ускорения/замедления ступени 2	
	0~3	0
F9.27	Время работы на ступени 2	
	0.0~6553.5 с(мин)	0.0
F9.28	Время ускорения/замедления ступени 3	
	0~3	0
F9.29	Время работы на ступени 3	
	0.0~6553.5 с(мин)	0.0
F9.30	Время ускорения/замедления ступени 4	
	0~3	0
F9.31	Время работы на ступени 4	
	/ 0.0~6553.5 с(мин)	0.0
F9.32	Время ускорения/замедления ступени 5	
	0~3	0

F9.33	Время работы на ступени 5	
	0.0~6553.5 с(мин)	0.0
F9.34	Время ускорения/замедления ступени 6	
	0~3	0
F9.35	Время работы на ступени 6	
	0.0~6553.5 с(мин)	0.0
F9.36	Время ускорения/замедления ступени 7	
	0~3	0
F9.37	Время работы на ступени 7	
	0.0~6553.5 с(мин)	0.0
F9.38	Время ускорения/замедления ступени 8	
	0~3	0
F9.39	Время работы на ступени 8	
	0.0~6553.5 с(мин)	0.0
F9.40	Время ускорения/замедления ступени 9	
	0~3	0
F9.41	Время работы на ступени 9	
	0.0~6553.5 с(мин)	0.0
F9.42	Время ускорения/замедления ступени 10	
	0~3	0
F9.43	Время работы на ступени 10	
	0.0~6553.5 с(мин)	0.0
F9.44	Время ускорения/замедления ступени 11	
	0~3	0
F9.45	Время работы на ступени 11	
	0.0~6553.5 с(мин)	0.0
F9.46	Время ускорения/замедления ступени 12	
	0~3	0
F9.47	Время работы на ступени 12	
	0.0~6553.5 с(мин)	0.0
F9.48	Время ускорения/замедления ступени 13	
	0~3	0
F9.49	Время работы на ступени 13	
	0.0~6553.5 с(мин)	0.0
F9.50	Время ускорения/замедления ступени 14	
	0~3	0
F9.51	Время работы на ступени 14	
	0.0~6553.5 с(мин)	0.0
F9.52	Время ускорения/замедления ступени 15	
	0~3	0
F9.53	Время работы на ступени 15	
	0.0~6553.5 с(мин)	0.0

Вышеприведенные параметры используются для задания времени ускорения/замедления и времени выполнения каждой ступени при выполнении программы ПЛК.

📖 Замечание:

- 1: Если время работы ступени установлено равным «0», то данная ступень становится не активной и при выполнении программы ПЛК проскакивает данную ступень.
- 2: Управление работой ПЛК осуществляется функциями «Запуск ПЛК», «Пауза ПЛК»,

«Сброс ПЛК», привязанными к соответствующим дискретным входам (см. описание параметров группы F7).

3: Направление вращения двигателя при работе ПЛК определяется знаком перед значением частоты соответствующей ступени, а также управляющими командами.

F9.54	Резерв	
		0

F9.55	Колебательный режим	
	0~1	0

0: Выключен

1: Включен

F9.56	Метод запуска колебательного режима	
	0~1	0

0: Автоматически

1: Вручную, с помощью дискретного входа, привязанного к соответствующей функции

Если значение параметра F9.56 установлено в «1» и одному из дискретных входов присвоен режим 35 параметров группы F7, частотный преобразователь будет работать в режиме колебательной частоты.

F9.57	Управление амплитудой колебаний	
	0~1	0

0: Постоянная амплитуда

Задающее значение для амплитуды – значение параметра F0.15 (максимальная частота)

1: Изменяющаяся амплитуда

Задающее значение для амплитуды – значение, получаемое по каналу задания частоты

F9.58	Повторный запуск колебательного режима	
	0~1	0

0: Запуск с учетом сохраненного состояния до останова

1: Запуск без каких-либо дополнительных требований

F9.59	Состояние колебательной системы при аварии питания	
	0~1	0

0: Запомнить

Данный параметр актуален для режима «0» параметра F9.58

1: Не запоминать

F9.60	Заданная центральная частота колебаний	
	0.00Гц~Верхнее ограничение частоты	10.00
F9.61	Время удержания на заданной частоте	
	0.0~3600.0с	0.0

Данные параметры определяют выходную частоту преобразователя перед началом колебания частоты или перед выходом из режима колебательной частоты. Если F9.61≠0, то после старта частотный преобразователь будет выдавать центральную частоту колебаний и войдет в

режим колебаний частоты по истечении времени, установленного в параметре F9.61.

F9.62	Амплитуда колебаний	
	0.0~100.0% от задающего значения	0.0%

Амплитуда колебаний определяется уставкой параметра F9.57. Если F9.57=0, то амплитуда колебаний $AW = \text{Максимальная частота} * F9.62$; если F9.57=1, $AW = \text{Значение в канале задания частоты} * F9.62$.

□ Замечание:

1: Значения колебаний частоты ограничены верхним и нижним ограничением частоты. Некорректная установка значений данных ограничений приведет к ошибке частотного преобразователя.

2: Режим колебательной частоты не работает с функцией толчковой частоты и при ПИД-регулировании.

F9.63	Шаг частоты	
	0.0~50.0% от амплитуды колебаний	0.0%


Значение данного параметра определяет шаг падения частоты при достижении верхнего ограничения частоты или шаг нарастания частоты при достижении нижнего ограничения частоты. Если в данном параметре установлено значение «0», то при работе в колебательном режиме шаги будут отсутствовать.

F9.64	Время роста частоты колебаний	
	0.1~3600.0с	5.0
F9.65	Время спада частоты колебаний	
	0.1~3600.0с	5.0

Значения данных параметров определяют время роста частоты от нижнего ограничения до верхнего ограничения частоты и время спада частоты от максимального ограничения до минимального ограничения частоты. Режим колебательной частоты используется в текстильной, химической промышленности (производство волокна) и т.д.

Режим колебательной частоты показан на рисунке F9-6.

После старта двигатель ускоряется до заданной центральной частоты колебаний (параметр P9.60) и остается на ней в течение времени удержания F9.61. С учетом времени ускорения АСС выходная частота преобразователя достигает значения центральной частоты и запускается колебательный режим с установленной амплитудой (параметр F9.62), шагом частоты (параметр F9.63), временем роста (параметр F9.64) и временем спада (параметр F9.65). Колебания будут происходить цикл за циклом до момента получения команды «Стоп». После этого будет осуществлен останов двигателя с временем замедления DEC.



ACC – время ускорения
 T1 - Время роста частоты колебаний
 T2 - Время спада частоты колебаний
 DEC – время замедления

Рис. F9-6

Замечание:

- 1: Центральная частота может задаваться фиксированной уставкой, аналоговым сигналом, импульсным сигналом, значением частоты ПЛК или значением частоты при многоскоростном режиме.
- 2: Режим колебательной частоты не работает с функцией толчковой частоты и в режиме управления с обратной связью.
- 3: Когда одновременно активирован ПЛК и колебательный режим, то колебательный режим не работает при переходе с одной ступени программы ПЛК на другую. Режим колебательной частоты начинает работать при достижении заданной в соответствующей ступени программы ПЛК частоты. После получения команды на останов, частотный преобразователь осуществит останов двигателя с временем замедления для текущей ступени программы ПЛК.

F9.66	Резерв	
	Резерв	0

F9.67	Управление длиной	
	0~1	0

0: Выключено
 1: Включено

F9.68	Задающая длина	
-------	----------------	--

	0.000~65.535 км	0.000
F9.69	Текущая длина	
	0.000~65.535 км	0.000
F9.70	Фактор длины	
	0.100~30.000	1.000
F9.71	Калибровка длины	
	0.001~1.000	1.000
F9.72	Длина окружности вала	
	0.10~100.00 см	10.00
F9.73	Разрешение (импульс/оборот) (X6)	
	1~65535	1000

Вышеприведенные параметры используются для управления длиной.

Счетные импульсы поступают на вход X6, который работает в режиме импульсного входа (параметр F7.05 = 47). Значение длины вычисляется исходя из значений параметров F9.73 и F9.72.

Вычисленная длина = количество импульсов за оборот × длина окружности вала

После проведения коррекции с помощью параметра F9.70 и F9.71, вычисляется текущая длина.

Текущая длина = вычисленная длина × F9.70 ÷ F9.71

Если текущая длина (параметр F9.69) ≥ задающей длины (параметр F9.68), будет осуществлен останов двигателя. Для дальнейшей работы необходимо сбросить текущее значение длины (параметр F9.69) или изменить его на значение, чтобы оно стало меньше, чем задающее значение (параметр F9.68).

☐ Замечание:

Значение текущей частоты может быть сброшено в случае замыкания соответствующего дискретного входа, привязанного к данной функции, с общей клеммой (режим 46 одного из дискретных входов). Дальнейшее получение текущей длины и подсчет поступающих импульсов возможен только после размыкания данного дискретного входа.

После снятия напряжения питания значение текущей длины будет сохранено автоматически.

Функция останова при достижении задающей длины не работает, если уставка параметра F9.68 = 0. Однако функция вычисления длины продолжает работать.

Останов при достижении задающей длины:




Рис. F9-7

На приведенном рисунке двигатель приводится во вращение с помощью частотного преобразователя. Двигатель передает вращение на шпиндель с помощью ременной передачи. К шпинделю прилегает измерительный вал, который осуществляет измерение длины прохождения поверхностью шпинделя. Измерения осуществляются с помощью импульсного датчика, сигналы с которого поступают на частотный преобразователь. Частотный преобразователь вычисляет длину, основываясь на количестве пришедших импульсов. Если текущая длина \geq задающей длины, осуществляется автоматический останов вращения шпинделя.

Группа FA (Параметры защиты)

FA.00	Защита двигателя при перегрузке	
	0~2	1

0: Выключена (необходимо использовать с осторожностью)

1: Электронное тепловое реле с компенсацией на низких частотах (как для обычного мотора)

В связи с тем, что условия охлаждения двигателя ухудшаются при работе на низких частотах, необходимо подстраивать порог срабатывания теплового реле. В данном случае термин «низкие частоты» подразумевает частоты ниже 30 Гц, на которых происходит уменьшение порога срабатывания термозащиты.

2: Электронное тепловое реле без компенсации на низких частотах (как для частотно-регулируемого мотора)

Скорость мотора не влияет на условия охлаждения и поэтому компенсация на низких частотах не требуется.

FA.01	Фактор защиты при перегрузке двигателя	
	20.0%~120.0%	100.0%

Для того чтобы обеспечить наиболее эффективную защиту различных двигателей необходимо корректно установить «фактор защиты при перегрузке двигателя», который ограничивает максимальный выходной ток частотного преобразователя. Значение параметра FA.01 определяется как процентное отношение номинального тока двигателя к номинальному выходному току частотного преобразователя. Когда мощность используемого двигателя равна номинальной мощности частотного преобразователя, фактор защиты при перегрузке двигателя необходимо выставить в 100%.




Рис. FA-1

В случае если номинальная мощность частотного преобразователя больше номинальной мощности используемого двигателя, то для организации эффективной защиты по перегрузке необходимо корректно установить значение фактора защиты при перегрузке двигателя (см. рисунок FA-2).




Рис. FA-2

Значение параметра FA.01 вычисляется по нижеприведенной формуле:

$$\text{Фактор защиты при перегрузке двигателя} = \frac{\text{Максимальный допустимый ток нагрузки}}{\text{Номинальный ток частотного преобразователя}} \times 100\%$$

Обычно, максимальный ток нагрузки равен номинальному току двигателя.

FA.02	Защита при просадке напряжения	
	0~1	0

0: Выключена

1: Включена (просадка напряжения отображается как ошибка частотного преобразователя)

FA.03	Уровень просадки напряжения в контуре постоянного тока	
	Тип 220В: 180~280В	200В 350В

	Тип 380В: 330~480В	
--	--------------------	--

Уставка данного параметра определяет нижний предел напряжения в контуре постоянного тока, при котором обеспечивается штатная работа частотного преобразователя.

⚠ Замечание:

Если напряжение питающей сети низкое, то выходной крутящий момент двигателя уменьшается. В условиях работы с постоянным моментом, низкое напряжение питающей сети приводит к повышенному потреблению входного тока частотным преобразователем и выдаче повышенного выходного тока. Таким образом, понижается надежность работы частотного преобразователя. Следовательно, если напряжение питающей сети низкое, то частотный преобразователь должен работать на пониженной нагрузке.

FA.04	Уровень превышения напряжения в контуре постоянного тока	
	Тип 220В: 350~390В	370В
	Тип 380В: 550~780В	660В

Уставка данного параметра определяет порог срабатывания функции защиты при превышении напряжения.

FA.05	Ограничение роста напряжения в контуре постоянного тока при замедлении	
	0~100 0: Функция защиты при превышении напряжения выключена	Зависит от модели

Чем больше уставка данного параметра, тем больше защитные свойства (при превышении напряжения) частотного преобразователя при замедлении.

FA.06	Порог токового ограничения (только для V/F-управления)	
	Тип G: 80%~200% от номинального тока частотного преобразователя	160%
	Тип P: 80%~200% от номинального тока частотного преобразователя	120%

Уставка данного параметра определяет порог автоматического срабатывания функции токового ограничения.

⚠ Замечание:

При обычном V/F-управлении значение параметра FA.06 используется для ограничения амплитуды при ускорении и при работе на постоянной скорости. При векторном V/F-управлении значение параметра FA.06 используется для ограничения амплитуды при ускорении. При работе на постоянной скорости параметр FA.06 не учитывается. При векторном управлении амплитудное ограничение при работе на постоянной скорости полностью зависит от уставок параметров F4.20 ~ F4.21.

FA.07	Токовое ограничение в зоне ослабления поля	
	0~1	0

0: ограничено значением параметра FA.06

Если выходная частота преобразователя находится в пределах 50 Гц, значение параметра FA.06 используется для амплитудного ограничения

1: ограничено скорректированным значением параметра FA.06

Если выходная частота преобразователя выше 50 Гц, для амплитудного ограничения

используется скорректированный ток из параметра FA.06.

FA.08	Ограничение роста тока при ускорении	Зависит от модели
	0~100 0: защита выключена	

Чем больше уставка данного параметра, тем больше защитные свойства (по превышению тока) частотного преобразователя при ускорении.

FA.09	Ограничение тока при работе на постоянной скорости	1
	0~1	

0: Защита выключена

1: Защита активна

FA.10	Время обнаружения отсутствия нагрузки	5.0
	0.1с~60.0с	
FA.11	Порог обнаружения отсутствия нагрузки	0.0%
	0.0~100.0% от номинального тока частотного преобразователя	

0: Функция выключена

Значение параметра FA.11 определяет токовый порог срабатывания функции обнаружения отсутствия нагрузки. Время обнаружения отсутствия нагрузки определяет время, в течение которого выходной ток частотного преобразователя постоянно ниже порога обнаружения отсутствия нагрузки. В этом случае выдается сигнал об отсутствии нагрузки.




Рис. FA-3

FA.12	Уровень предупреждения о перегрузке	160%
	Тип G: 20% ~ 200% от номинального тока частотного преобразователя	
	Тип P: 20% ~ 200% от номинального тока частотного преобразователя	

Функция предупреждения о перегрузке используется для отображения состояния перегрузки частотного преобразователя до момента срабатывания защиты по перегрузке.

FA.13	Время задержки выдачи предупреждения о перегрузке
-------	---

	0.0~30.0с	10.0
--	-----------	------

Уставка данного параметра определяет время с момента, когда выходной ток частотного преобразователя превысил уставку параметра FA.12 и до момента выдачи сообщения «Предупреждение о перегрузке».

⚠Замечание:

При корректных уставках параметров FA.12 и FA.13, в случае, когда выходной ток частотного преобразователя превысит уставку параметра FA.12, то по истечении времени задержки (параметр FA.13), частотный преобразователь выдаст на дисплей панели управления сообщение «А-09».

FA.14	Порог превышения температуры	
	0.0°C~90.0°C	65.0°C

См. описание режима 51 параметров F7.18 ~ F7.21.

FA.15	Действие при пропадании фазы на входе и выходе	Зависит от модели
	0~3	

0: Защита выключена

1: Защита выключена по входу, включена для выхода

2: Защита включена по входу, выключена для выхода

3: Защита включена

Для частотных преобразователей мощностью до 7.5кВт, заводская уставка данного параметра – «1». Для частотных преобразователей мощностью выше 11кВт, заводская уставка данного параметра – «3».

FA.16	Время задержки при пропадании фазы на входе	1.0
	0.0с~30.0с	

Если активна функция защиты при пропадании фазы на входе, то при возникновении данного события сообщение об ошибке «Е-12» будет выдано на дисплей панели управления по истечении времени, установленного в параметре FA.16 и двигатель будет переведен в свободное вращение.

FA.17	Предел для защиты при пропадании фазы	50%
	0%~100% от номинального тока частотного преобразователя	

В случае, когда действующий выходной ток частотного преобразователя больше значения номинального тока, умноженного на значение параметра FA.17, если активна функция защиты при пропадании фазы, то по истечении времени задержки 5с на дисплей панели управления будет выдано сообщение «Е-13» и двигатель будет переведен в свободное вращение.

FA.18	Фактор обнаружения перекоса тока в фазах	1.00
	1.00~10.00	

1.00: Функция защиты выключена

Замечание: При обнаружении перекоса тока в фазах и пропадания фазы используется общий предел, установленный в параметре FA.17 и выдается одинаковое сообщение об ошибке Е-13.

Если в течение 10с отношение максимального значения тока в выходных фазах к минимальному превышает, значение, установленное в параметре FA.18, на дисплей панели управления будет выдано сообщение E-13.

FA.19	Резерв	
	Резерв	0

FA.20	Действие при пропадании сигнала обратной связи ПИД-регулятора	
	0~3	0

0: Выключена

1: Выдача предупреждающего сообщения и продолжение работы с характеристиками, сохраненными на момент пропадания сигнала

2: Защитное отключение

3: Выдача предупреждающего сообщения и замедление до «нулевой частоты» в соответствии с уставками параметров

FA.21	Уровень определения пропадания сигнала обратной связи	
	0.0~100.0%	0.0%

Максимальное значение сигнала на входе ПИД-регулятора соответствует верхнему пределу определения пропадания сигнала обратной связи. Если в течение времени, установленного в параметре FA.22, значение сигнала обратной связи ПИД-регулятора постоянно меньше, чем уровень определения пропадания сигнала, частотный преобразователь выполнит защитные функции.

FA.22	Время определения пропадания сигнала обратной связи	
	0.0~3600.0с	10.0




Рис. FA-4

FA.23	Резерв	
		0

FA.24	Действие при возникновении ошибки обмена данными по протоколу RS485	
	0~2	1

0: Защитное отключение

- 1: Выдача предупреждающего сообщения и продолжать работу
 2: Выдача предупреждающего сообщения и останов в соответствии с уставками параметров

FA.25	Время обнаружения ошибки при обмене по протоколу RS485	
	0.0~100.0s	5.0

Если при обмене данными по протоколу RS485 частотный преобразователь в течение времени, установленного в параметр FA.25, не получает корректной информации, выработывается ошибка связи и частотный преобразователь осуществляет действия в соответствии с режимом, установленным в параметре FA.24. Если FA.25=0, то функция обнаружения таймаута не активна.

FA.26	Действие при пропадании связи с панелью управления	
	0~2	1

- 0: Срабатывание защиты и перевод двигателя в состояние свободного вращения
 1: Срабатывание защиты и продолжение работы
 2: Срабатывание защиты и останов в соответствии с уставками параметров

FA.27	Время обнаружения ошибки при пропадании связи с панелью управления	
	0.0~100.0s	1.0

Если при обмене данными с панелью управления частотный преобразователь в течение времени, установленного в параметр FA.27, не получает корректной информации, выработывается ошибка связи и частотный преобразователь осуществляет действия в соответствии с режимом, установленным в параметре FA.26.

FA.28	Ошибка записи/чтения EEPROM	
	0~1	0

- 0: Срабатывание защиты и перевод двигателя в состояние свободного вращения
 1: Выдача предупреждающего сообщения и продолжение работы

FA.29	Защита при коротком замыкании силового выхода на землю (в разработке)	
	0~1	0

- 0: Функция выключена
 1: Функция включена

FA.30	Защита при превышении выходной скорости (в разработке)	
	0~2	2

- 0: Срабатывание защиты и перевод двигателя в состояние свободного вращения
 1: Выдача предупреждающего сообщения и останов в соответствии с уставками параметров
 2: Выдача предупреждающего сообщения и продолжение работы

FA.31	Порог определения превышения скорости (в разработке)	
	0.0~50.0% от максимальной частоты (параметр F0.15)	0.0%

FA.32	Время определения превышения скорости (в разработке)	
	0.0~100.0s	5.0

FA.33	Действие при больших изменениях скорости (в разработке)	
	0~2	0

- 0: Срабатывание защиты и перевод двигателя в состояние свободного вращения
1: Выдача предупреждающего сообщения и замедление двигателя до полного останова
2: Выдача предупреждающего сообщения и продолжение работы

FA.34	Порог определения больших изменений в скорости (в разработке)	
	0.0~50.0% от максимальной частоты (параметр F0.15)	0.0%

PA.35	Время определения больших изменений в скорости (в разработке)	
	0.0~100.0с	0.5

Группа FB (Параметры протокола RS485)

FB.00	Протокол	
	0~1	0

В данном параметре задается тип протокола обмена данными

- 0: MODBUS
1: Пользовательский

FB.01	Адрес в сети	
	0~247	1

- 0: Широковещательный
1 ~ 247: ведомое устройство

Данный параметр определяет сетевой адрес частотного преобразователя при обмене данными по протоколу RS-485.

⚠ Замечание:

Значение «0», установленное в параметре FB.01, определяет широковещательный адрес. При этом ведомое устройство способно получать и исполнять команды, поступающие с ведущего устройства, но не выдает ответных сообщений.

FB.02	Скорость обмена данными	
	0~5	3

- 0: 2400б/с
1: 4800 б/с
2: 9600 б/с
3: 19200 б/с
4: 38400 б/с
5: 115200 б/с

Уставка данного параметра определяет скорость обмена данными в сети между ведущим устройством и частотным преобразователем. Для стабильного обмена данными выставленная скорость обмена должна совпадать с установленной скоростью обмена ведущего устройства. Чем выше установленная скорость обмена данными, тем быстрее частотный преобразователь выдает ответ на полученный запрос. Однако слишком высокая скорость обмена данными может приводить к возникновению нестабильности связи и ошибкам.

FB.03	Формат данных	
-------	---------------	--

0~5	0
-----	---

Протокол MODBUS RTU

0: нет проверки на четность (N, 8, 1)

1: проверка на четность (E, 8, 1)

2: проверка на нечетность (O, 8, 1)

3: нет проверки на четность (N, 8, 2)

4: проверка на четность (E, 8, 2)

5: проверка на нечетность (O, 8, 2)

Протокол MODBUS ASCII не поддерживается

Для стабильного обмена данными выставленный формат данных должен совпадать с установленным форматом данных ведущего устройства.

FB.04	Задержка отклика	
	0~200мс	5

Время задержки определяется интервалом времени с момента получения частотным преобразователем команды от ведущего устройства и до момента выдачи ответной телеграммы. Если выставленное значение задержки меньше времени обработки системы, то работа происходит в соответствии с временем обработки системы. В противном случае, ответные сообщения будут отправляться после задержки отклика.

FB.05	Ответ на передачу данных	
	0~1	0

0: Отвечать на операции записи

1: Не отвечать на операции записи

С помощью установки данного параметра частотный преобразователь получает возможность отвечать на все команды считывания информации, но не отвечать на команды записи, поступающие от ведущего устройства. Таким образом, может быть повышена эффективность обмена данными.

FB.06	Корреляционный коэффициент	
	0.01~10.00	1.00

Данный параметр используется для задания весового коэффициента для значения частоты, поступающей по протоколу RS-485, в случае, когда частотный преобразователь выступает в качестве ведомого устройства в сети. Действующее значение частоты представляет собой произведение корреляционного коэффициента и значения, поступающего по протоколу RS-485.

Группа FC (Дополнительные функциональные параметры)

FC.00	Динамическое торможение	
	0~2	2

0: Функция выключена


1: Включена во время работы

2: Включена только при замедлении

FC.01	Значение напряжения в контуре постоянного тока для включения динамического	
-------	--	--

	торможения	
	Тип 220В: 340~380В Тип 380В: 660~760В	360В 680В
FC.02	Гистерезис напряжения в контуре постоянного тока для работы функции динамического торможения	
	Тип 220В: 10~100В Тип 380В: 10~100В	5В 10В
FC.03	Мощность торможения	
	10~100%	100%

В случае когда значение напряжения в контуре постоянного тока становится выше значения, установленного в параметре FC.01, происходит срабатывание внутреннего тормозного прерывателя. Если к преобразователю подключен тормозной резистор, то на нем происходит рассеивание избыточной мощности и, таким образом, достигается понижение напряжения в контуре постоянного тока. Когда значение напряжения в контуре постоянного тока становится меньше, чем разность значений параметров FC.01 и FC.02, внутренний тормозной прерыватель отключается и, таким образом, прекращается сброс избыточной энергии на тормозной резистор.



FC.04	Повторный запуск после пропадания напряжения питания	
	0~2	0

0: Выключено

Частотный преобразователь не запустит двигатель на вращение после возобновления подачи питания.

1: Пуск с учетом стартовой скорости

При возобновлении подачи питания, если присутствует сигнал на запуск вращения, частотный преобразователь запустит двигатель на вращение с учетом стартовой частоты и задержки, установленной в параметре FC.05.

2: Пуск в режиме поиска скорости

При возобновлении подачи питания, если присутствует сигнал на запуск вращения,

частотный преобразователь запустит двигатель на вращение в режиме поиска скорости с учетом задержки, установленной в параметре FC.05.

FC.05	Задержка повторного запуска при пропадании напряжения питания	
	0.0~60.0с	5.0

В течение времени задержки (параметр FC.05) любая команда запуска на вращение двигателя является не активной. Если поступает команда «Стоп» (Останов), то частотный преобразователь выходит из состояния повторного запуска и переходит в состояние останова.

⚠ Замечание:

1: Для обеспечения режима повторного запуска при пропадании питания значение параметра FA.02 должно быть установлено «0».

2: Использование режима повторного запуска при пропадании напряжения питания может привести к неожиданному запуску двигателя на вращение и, как следствие, к нанесению травм обслуживающему персоналу и к порче оборудования. Поэтому при использовании данного режима необходимо проявлять особую осторожность.

FC.06	Количество автоматических повторных запусков	
	0~100	0
FC.07	Интервал между повторными стартами	
	0.1~60.0с	3.0

100: нет ограничений (бесконечное количество)

Если при работе частотного преобразователя произошла ошибка, то вращение двигателя прекращается и на дисплей панели управления будет выдаваться сообщение об ошибке. По истечении времени, установленного в параметре FC.07 частотный преобразователь автоматически сбросит текущую ошибку и осуществит повторный запуск двигателя в соответствии с уставками параметров. Количество допустимых повторных запусков определяется уставкой параметра FC.06. Если в параметре FC.06 установлено значение «0», то функция автоматического сброса ошибок не активна и ошибка может быть сброшена только вручную. Если в параметре FC.06 установлено значение «100», то количество автоматических сбросов не ограничено. Для ИРМ ошибки, сигнала внешней ошибки и т.д. функция автоматического сброса ошибки не работает.

FC.08	Управление вентилятором охлаждения	
	0~1	0

0: Автоматический

1: Включен постоянно при наличии напряжения питающей сети

FC.09	Пароль	
	0~65535	0

В соответствии с заводскими уставками пароль изначально не установлен и доступен для изменения значения параметров FC.10 и FC.11. В случае задания пароля параметры FC.10 и FC.11 будут доступны для изменения только после ввода его корректного значения.

Значение «0», устанавливаемое в параметре FC.09, осуществляет сброс пароля.

Для установки пароля необходимо в параметре FC.09 ввести пятизначное значение и нажать клавишу **ENTER**, пароль вступит в силу через 1 мин.

Если необходимо изменить пароль, то в параметре FC.09 необходимо ввести старый пароль. После успешной его проверки, в режиме редактирования задается новый пароль и

нажимается клавиша **ENTER** для подтверждения. Значение пароля будет изменено. По истечении 1мин новый пароль вступит в силу. Для сброса пароля в параметре FC.09 необходимо ввести значение «00000».

FC.10	Действия при превышении лимита времени	
	0~1	0

0: Выключено

1: Включено

В случае необходимости в ограничении времени работы, если суммарное время работы частотного преобразователя превысит значение, установленное в параметре FC.11, будет активирована защитная функция частотного преобразователя. При этом двигатель будет переведен в режим свободного вращения, а на дисплей панели управления будет выдано сообщение E-26 (RUNLT). Чтобы сбросить данную ошибку необходимо проверить и ввести пароль (параметр FC.09), если он установлен, и установить в параметре FC.10 значение «0».

FC.11	Лимит времени	
	0~65535ч	0

FC.12	Точка уменьшения частоты вращения двигателя при кратковременном пропадании напряжения питания	
	Тип 220В : 180В~330В	250В
	Тип 380В : 300В~550В	450В

Если напряжение в контуре постоянного тока становится ниже значения, установленного в параметре FC.12, и включена функция отслеживания кратковременного пропадания напряжения питания, частотный преобразователь осуществляет отработку вышеуказанного изменения напряжения питания путем уменьшения частоты вращения двигателя.

FC.13	Фактор уменьшения частоты вращения двигателя при кратковременном пропадании напряжения питания	
	1~100	0

0: Функция защиты при кратковременном пропадании напряжения питания выключена

FC.14	Управление частотой при работе нескольких частотных преобразователей на одну нагрузку	
	0.00~10.00Гц	0.00

0.00: Функция не активна

В случае если несколько частотных преобразователей работают на одну нагрузку, то разница в выходных скоростях частотных преобразователей будет приводить к несимметричному распределению нагрузки на них. Это означает, что к частотному преобразователю с большей выходной скоростью будет приложена большая нагрузка. Параметр FC14 позволяет осуществить управляемое изменение скорости при увеличении нагрузки и, таким образом, сбалансировать распределение нагрузки. Уставка параметра FC.14 определяет диапазон изменения скорости нагруженного частотного преобразователя.

Если значение параметра F0.18=1 (режим высокой частоты), верхняя граница диапазона - 100.0Гц.

FC.15	Задержка до включения режима поиска скорости	
	0.1~5.0с	1.0

Частотный преобразователь переходит в режим поиска скорости по истечении времени, установленного в параметре FC.15.

FC.16	Токовое ограничение в режиме поиска скорости	
	80%~200% от номинального тока частотного преобразователя	Зависит от модели

Данная функция используется для автоматического ограничения выходного тока в режиме поиска скорости. В случае достижения выходным током значения, установленного в параметре FC.16, частотный преобразователь начнет уменьшать выходную частоту и тем самым ограничивать выходной ток. После этого частотный преобразователь снова переходит в стандартный режим поиска скорости (ускорение до требуемого значения).

FC.17	Быстрота поиска скорости	
	1~125	25

В режиме поиска скорости данный параметр определяет скорость отслеживания скорости. Чем меньше значение параметра FC17, тем выше скорость отслеживания. Но установка слишком большой скорости отслеживания может привести к нестабильности работы функции отслеживания скорости.

FC.18	Режим широтно-импульсной модуляции	
	0000~1311	Зависит от модели

Разряд «единицы» дисплея панели управления:

Метод синтеза ШИМ

0: семь сегментов в полном диапазоне

Выходной ток поддерживается стабильным, во всем диапазоне частот силовой модуль рассеивает большое количество тепла

1: переключение с семи сегментов на пять

Выходной ток поддерживается стабильным, силовой модуль рассеивает большое количество тепла в низкочастотном диапазоне и малое количество в высокочастотном диапазоне

Разряд «десятки» дисплея панели управления:

Связь с температурой

0: Функция выключена

1: Функция включена

Если функция включена, то при достижении температуры радиатора 50°C система управления частотным преобразователем автоматически понизит частоту широтно-импульсной модуляции, тем самым уменьшая тепловое рассеивание. Тем самым достигается возврат температуры радиатора в безопасный диапазон.

Разряд «сотни» дисплея панели управления:

Зависимость несущей частоты ШИМ

0: Функция выключена

1: Подстройка низкой частоты, подстройка высокой частоты

2: Подстройка отсутствует для низкой частоты и присутствует для высокой

3: Подстройка отсутствует для высокой частоты и присутствует для низкой

Если включена функция связи широтно-импульсной модуляции с температурой, то при достижении температуры радиатора 50°C, в случае включения функции подстройки (режимы 1, 2, 3), система управления частотным преобразователем автоматически понизит частоту широтно-импульсной модуляции в соответствующем диапазоне частот. В режиме

«0» автоматического понижения частоты ШИМ происходить не будет.

Разряд «тысячи» дисплея панели управления:

Гибкость ШИМ

0: Функция выключена

1: Функция

При включении данной функции метод широтно-импульсного модулирования будет изменен для улучшения показателей по электромагнитной совместимости и понижения уровня шумов двигателя.

FC.19	Режим функции автоматического регулирования напряжения	
	0000~0112	0102

Разряд «единицы» дисплея панели управления:


Режим работы:

0: Выключено

1: Функция включена постоянно

2: Функция выключена только при замедлении двигателя

В случае если входное напряжение частотного преобразователя отличается от своего номинального значения, данная функция используется для поддержания выходного напряжения на постоянном уровне и предотвращения работы частотного преобразователя в режиме повышенного напряжения. Данная функция отключается, когда значение выходного напряжения превышает входное. Если установлен режим «2», то чем меньше установлено время замедления, тем выше значение выходного тока. С другой стороны, двигатель замедляется плавно при низком выходном токе, но при этом время замедления будет больше.



Разряд «десятки» дисплея панели управления:

Сверхмодуляция

0: Функция выключена

1: Функция включена

Функция сверхмодуляции означает, что частотный преобразователь увеличивает использование напряжения контура постоянного тока в целях повышения выходного напряжения. При включении данной функции увеличиваются гармонические составляющие выходного напряжения. Включение функции сверхмодуляции целесообразно при длительной работе с тяжелыми нагрузками или при работе на высоких частотах (более 50 Гц), при этом выходной момент уменьшается.

Разряд «сотни» дисплея панели управления:

Компенсация мертвой зоны

0: Функция выключена

1: Функция включена

При включении данной функции при всех методах управления будет выполняться компенсация мертвой зоны. Данная функция используется при настройке частотного преобразователя на заводе-изготовителе и не рекомендуется для пользовательского применения.

Разряд «тысячи» дисплея панели управления:

Оптимизация гармонических искажений (в разработке)

0: Функция выключена

1: Функция включена

FC.20	Начальная частота подавления пульсаций	0
	0.00~300.00	

FC.21	Торможение магнитным потоком	0
	0~100	

Данная функция позволяет использовать торможение магнитным потоком при замедлении двигателя. Чем больше устанавливаемое значение, тем эффективнее торможение магнитным потоком и меньше время замедления. В обычных условиях необходимости в использовании функции торможения магнитным потоком нет. Она отключается установкой в параметре FC.21 значения «0». Включение данной функции целесообразно для уменьшения времени замедления при низком значении уровня превышения по напряжению.

FC.22	Фактор экономии энергии	0
	0~100	

Чем выше уставка данного параметра, тем выше эффект экономии энергии. Но установка слишком большого значения может привести к нестабильности в работе. Функция экономии энергии работает только при выборе метода управления по вольт-частотной характеристике (U/F управление) и отключается при установке значения «0» в параметре FC.22.

FC.23	Приоритет многоступенчатого управления	0
	0~1	

0: Функция выключена

1: Приоритет выше, чем уставка параметра F0.07

FC.24	Приоритет толчкового управления	0
	0~1	

0: Функция выключена

1: Функция толчкового управления имеет наивысший приоритет при управлении двигателем

FC.25	Специальные функции	1000
	0000~0001	

Разряд «единицы» дисплея панели управления:

Выбор:

Активация аналогового выхода A02 и импульсного выхода D0

0: активен аналоговый выход A02

1: Активен импульсный выход D0

Разряд «десятки» дисплея панели управления:

(в разработке)

Разряд «сотни» дисплея панели управления:

(в разработке)

Разряд «тысячи» дисплея панели управления:

(в разработке)

Группа FE. Параметры панели управления

FE.00	Для панели управления с жидкокристаллическим дисплеем	
	Язык отображения	0
	0~2	


0: Китайский

1: Английский



2: Резерв

FE.01	Функция клавиши M-FUNC	
	0~4	0

0: Толчковое управление

Клавиша  используется для толчкового управления, направление вращения двигателем задается с помощью параметра F0.21.

1: Переключение направлений вращения

Нажатие клавиши  равносильно изменению направления вращения при работе двигателя. В режиме останова данная клавиша не активна. Изменение направления вращения клавишей  доступно, только если выбрана клавишная панель управления в качестве источника управляющих команд (F0.06=0).

2: Сброс частоты, выбранной клавишами ▲/▼

3: Переключение между местным и удаленным управлением (в разработке)

4: Резерв

FE.02	Функция клавиши STOP/RST	
	0~3	3

0: Функционирует только при управлении с панели частотного преобразователя (F0.06=0).

Нажатие данной клавиши приводит к останову двигателя.

1: Функционирует как при управлении с панели, так и при управлении с помощью клемм (F0.06=0 или 1).

Нажатие данной клавиши приводит к останову двигателя.

2: Функционирует как при управлении с панели, так и при управлении по интерфейсу обмена данными (F0.06=0 или 2).

Нажатие данной клавиши приводит к останову двигателя.

3: Функционирует при всех способах управления.

Нажатие данной клавиши приводит к останову двигателя.

☐ Замечание:

При всех способах управления клавиша STOP/RST может быть использована для сброса ошибки

FE.03	Аварийный режим нажатием клавиш STOP+RUN	
	0~1	1

0: Выключен

1: Включен, двигатель переводится в свободное вращение

Одновременным нажатием клавиш и двигатель переводится в свободное вращение.

FE.04	Фактор коррекции отображения при регулировании	
	0.01~100.00	1.00

Данный параметр используется для устранения ошибки между текущими параметрами (давление, поток и т.д.) и параметрами обратной связи (напряжение, ток). Уставка данного параметра не влияет на работу частотного преобразователя с датчиком обратной связи.

FE.05	Фактор коррекции отображения скорости	
	0.01~100.00	1.00

Данный параметр используется для устранения ошибки отображения скорости вращения. Он ни как не влияет на текущую скорость.

FE.06	Фактор коррекции отображения линейной скорости	
	0.01~100.00	1.00

Данный параметр используется для устранения ошибки отображения линейной скорости. Он ни как не влияет на текущую скорость.

FE.07	Фактор коррекции отображения скорости (при работе с энкодером) (в разработке)	
	1~100	70

FE.08	Отображаемое в режиме вращения двигателя действующее значение 1	
	0~57	0

FE.09	Отображаемое в режиме вращения двигателя действующее значение 2	
	0~57	5

Изменяя значения параметров FE.08 и FE.09 пользователь может изменить отображаемое на дисплее панели управления значение по умолчанию. Например, если установить FE.08=5, то при работе по умолчанию будет отображаться выходной ток d-05.

FE.10	Отображаемое в режиме останова действующее значение 1	
	0~57	1

FE.11	Отображаемое в режиме останова действующее значение 2	
	0~57	12

Изменяя значения параметров FE.08 и FE.09 пользователь может изменить отображаемое на дисплее панели управления значение по умолчанию. Например, если установить FE.10=6, то

в режиме останова по умолчанию будет отображаться выходное напряжение d-06.

FE.12	Режим отображения параметров	
	00~11	00

Разряд «единицы» дисплея панели управления:

Режим отображения функциональных параметров

0: Отображение всех параметров

1: Отображение только тех параметров, значения которых отличаются от заводских уставок

2: Отображение только тех параметров, значения которых были изменены после последней подачи напряжения питания

Разряд «десятки» дисплея панели управления:

Режим отображения параметров действующих значений

0: Отображение всех основных параметров

1: Циклично менять отображение основных и дополнительных параметров (интервал – 1с)

**Разряд «сотни» дисплея
панели управления:** резерв

**Разряд «тысячи» дисплея
панели управления:** резерв

FE.13	Инициализация параметров	
	0~3	0

0: Выключено

Частотный преобразователь находится в штатном режиме чтения/записи значений параметров. Возможность изменения значения параметра зависит от установки пароля и от текущего состояния частотного преобразователя.

1: Возврат к заводским уставкам параметров (кроме параметров двигателя)

Всем пользовательским параметрам, кроме параметров двигателя, присваиваются заводские уставки.

2: Возврат к заводским уставкам всех параметров

Всем пользовательским параметрам присваиваются заводские уставки.

3: Сброс ошибки

Происходит стирание сообщений об ошибке D-48~D-57.

FE.14	Защита от записи	
	0~2	0

0: Разрешить изменение все параметров (некоторые параметры недоступны для изменения в режиме вращения двигателя)

1: Разрешить изменение значений только параметров F0.12, F0.13 и F0.14

2: Разрешить изменение значений только параметра FE.14

Замечание: указанные выше ограничения не распространяются на данный параметр и параметр F0.00

FE.15	Функция копирования параметров	
	0~3	0

0: Выключено

1: Загрузка параметров в панель управления частотным преобразователем

Если FE15=1, то после подтверждения на дисплее панели управления появится сообщение CP-1. При этом будет осуществлено копирование всех параметров во внутреннюю память панели управления.

2: Загрузка всех функциональных параметров в частотный преобразователь

Если FE15=2, то после подтверждения на дисплее панели управления появится сообщение CP-2. При этом будет осуществлено копирование всех параметров (кроме тех, которые доступны только на заводе-изготовителе) из панели управления во внутреннюю память контроллера частотного преобразователя.

3: Загрузка всех функциональных параметров в частотный преобразователь, кроме параметров двигателя

Если FE15=3, то после подтверждения на дисплее панели управления появится сообщение CP-3. При этом будет осуществлено копирование всех параметров (кроме параметров двигателя и тех, которые доступны только на заводе-изготовителе) из панели управления во внутреннюю память контроллера частотного преобразователя.

Замечание 1: При выборе загрузки параметров программное обеспечение частотного преобразователя осуществляет проверку на соответствие значений параметров характеристикам целевого частотного преобразователя, зависящим от его мощности. Если обнаружено несоответствие, то данные параметры целевого частотного преобразователя останутся без изменений

Замечание 2: Функцию копирования имеет только панель управления KB2. Попытка копирования параметров с помощью стандартной панели управления приведет к ошибке.

Параметры действующих значений

d-00	Выходная частота (до компенсации скольжения)	
	0.00~Максимальная выходная частота 【Параметр F0.15】	0.00
d-01	Выходная частота (после компенсации скольжения)	
	0.00~Максимальная выходная частота 【Параметр F0.15】	0.00
d-02	Расчетная частота вращения двигателя	
	0.00~Максимальная выходная частота 【Параметр F0.15】	0.00
d-03	Основная задающая частота	
	0.00~Максимальная выходная частота 【Параметр F0.15】	0.00
d-04	Дополнительная задающая частота	
	0.00~Максимальная выходная частота 【Параметр F0.15】	0.00
d-05	Выходной ток	
	0.0~6553.5A	0.0
d-06	Выходное напряжение	
	0~999В	0
d-07	Выходной момент	

	-200.0~+200.0%	0.0%
d-08	Скорость вращения двигателя (об/мин) 0~36000 об/мин	0
d-09	Коэффициент мощности 0.00~1.00	0.00
d-10	Скорость линейного перемещения (м/с) 0.01~655.35 м/с	0.00
d-11	Задающая скорость линейного перемещения (м/с) 0.01~655.35м/с	0.00
d-12	Напряжение в контуре постоянного тока (В) 0~999В	0
d-13	Входное напряжение (В) 0~999В	0
d-14	Задающее значение ПИД-регулятора (В) 0.00~10.00В	0.00
d-15	Значение обратной связи ПИД-регулятора (В) 0.00~10.00В	0.00
d-16	Значение на аналоговом входе AI1 0.00~10.00В	0.00
d-17	Значение на аналоговом входе AI2 0.00~10.00В	0.00
d-18	Значение на частотном входе 0.0~50.0кГц	0.00
d-19	Значение на аналоговом выходе AO1 0.00~10.00В	0.00
d-20	Значение на аналоговом выходе AO2 0.00~10.00В	0.00
d-21	Статус входных клемм управления 0~FFH	0
d-22	Статус выходных клемм управления 0~FH	0
d-23	Состояние частотного преобразователя в режиме вращения 0~FFFFH	0

0~FFFFH

BIT0: Пуск/Стоп

BIT1: Прямое направление вращения/Обратное направление вращения

BIT2: Работа на «нулевой» скорости

BIT3: резерв

BIT4: Процесс ускорения двигателя

BIT5: Процесс замедления двигателя

BIT6: Вращение на постоянной скорости

BIT7: Предварительное намагничивание двигателя

BIT8: Настройка параметров частотного преобразователя

BIT9: Ограничение при перегрузке по току

BIT10: Ограничение при перегрузке по напряжению

BIT11: амплитудное ограничение крутящего момента

BIT12: амплитудное ограничение скорости

BIT13: управление скоростью

BIT14: управление выходным моментом

BIT15: резерв

d-24	Номер скорости при работе в многоскоростном режиме	
	0~15	0
d-25	резерв	
	—	0
d-26	резерв	
	—	0
d-27	Текущее значение счетчика	
	0~65535	0
d-28	Задающее значение счетчика	
	0~65535	0
d-29	Текущее значение времени (с)	
	0~65535с	0
d-30	Задающее значение времени (с)	
	0~65535с	0
d-31	Текущая длина	
	0.000~65.535(км)	0.000
d-32	Задающая длина	
	0.000~65.535(км)	0.000
d-33	Температура радиатора 1	
	0.0°C ~+110.0°C	0.0
d-34	Температура радиатора 2	
	0.0°C ~+110.0°C	0.0

d-35	Общее время работы частотного преобразователя в режиме вращения (ч)	
	0~65535ч	0
d-36	Общее время подключения частотного преобразователя к питающей сети (ч)	
	0~65535ч	0
d-37	Общее время работы вентилятора охлаждения (ч)	
	0~65535ч	0
d-38	Общая потребленная мощность (младший разряд)	
	0~9999кВтч	0
d-39	Общая потребленная мощность (старший разряд)	
	0~9999кВтч (*10000)	0
d-40	Специфический для данной модели параметр (резерв)	
	Резерв	0
d-41	Специфический для данной модели параметр (резерв)	
	Резерв	0
d-42	Специфический для данной модели параметр (резерв)	
	Резерв	0
d-43	Специфический для данной модели параметр (резерв)	
	Резерв	0
d-44	Специфический для данной модели параметр (резерв)	
	Резерв	0
d-45	Специфический для данной модели параметр (резерв)	
	Резерв	0
d-46	Специфический для данной модели параметр (резерв)	
	Резерв	0
d-47	Специфический для данной модели параметр (резерв)	
	Резерв	0
d-48	Третья предыдущая ошибка	
	0~30	0
d-49	Вторая предыдущая ошибка	
	0~30	0
d-50	Предыдущая ошибка	
	0~30	0
d-51	Текущая ошибка	
	0~30	0
d-52	Рабочая частота при возникновении последней ошибки	
	0.00~Верхнее ограничение частоты 【Параметр F0.16】	0.00
d-53	Выходной ток при возникновении последней ошибки	
	0.0~6553.5A	0.0

d-54	Напряжение в контуре постоянного тока при возникновении последней ошибки	0
	0~999В	
d-55	Статус входных клемм при возникновении последней ошибки	0
	0~FFH	
d-56	Статус выходных клемм при возникновении последней ошибки	0
	0~FH	
d-57	Состояние частотного преобразователя при возникновении последней ошибки	0
	0~FFFFH	

5 Протокол обмена данными

5.1 Протокол Modbus RTU

При обмене данными по протоколу Modbus RTU каждый байт делится на 2 шестнадцатиричных значения по 4 бита. Главным преимуществом данного метода обмена является более высокая плотность передачи по сравнению с протоколом Modbus ASCII. При этом вся информация должна передаваться непрерывно.

1) Формат байта

Система кодирования: 8 двоичных бит, шестнадцатиричных 0-9, А-F.

Биты данных: 1 стартовый бит, 8 бит данных (посылаются, начиная с меньшего), 1 стоповый бит, бит проверки четности (опционально) (см. последовательность бит в кадре данных Modbus RTU).

Зона проверки на наличие ошибок передачи: проверка контрольной суммы (CRC)。

2) Последовательность бит в кадре данных Modbus RTU

С проверкой четности

Старт	1	2	3	4	5	6	7	8	Чет.	Стоп
-------	---	---	---	---	---	---	---	---	------	------

Без проверки четности

Старт	1	2	3	4	5	6	7	8	Стоп
-------	---	---	---	---	---	---	---	---	------

5.2 Адреса регистров и коды команд

1) Поддерживаемые коды команд

Код команды	Описание
03	Чтение множества регистров
06	Запись в отдельный регистр
10	Последовательная запись множества регистров
13	Чтение отдельного регистра

2) Адреса регистров

Функции регистра	Адрес
Вход команд управления	0x2000

Чтение параметров действующих значений	0xD000 (0x1D00) ~0xD039 (0x1D39)
MODBUS задающая частота	0x2001
MODBUS задающий момент	0x2002
MODBUS PID выходная частота	0x2003
MODBUS PID значение обратной связи	0x2004
Уставки параметров	0x0000~0x0F15

- 3) Команда 03H осуществляет чтение множества параметров (максимум 8 значений последовательно)

Формат запроса:

Адрес	01H
Команда	03H
Начальный адрес хранения данных	00H
	01H
Количество информации (байт)	00H
	02H
Контрольная сумма (CRC high)	95H
Контрольная сумма (CRC low)	CBH

Описание формата запроса:

01H - адрес частотного преобразователя в сети

03H - код чтения

0001H – Начальный адрес хранения данных (соответствует параметру F0.01 на панели управления)

0002H – количество пунктов меню, т.е. два F0.01 и F0.02

95CBH – 16 бит значения контрольной суммы

Формат ответа:

Адрес	01H
Команда	03H
Количество информации *2	04H
Данные 1 [2 байта]	00H
	64H
Данные 2 [2 байта]	00H
	64H
Контрольная сумма (CRC High)	BAH
Контрольная сумма (CRC Low)	07H

Описание формата ответа:

01H - адрес частотного преобразователя в сети

03H - код чтения

04H - Количество информации*2

0064H – Чтение значение параметра F0.01

0064H - Чтение значение параметра F0.02

BA07H - 16 бит значения контрольной суммы

Примеры:

Функция к выполнению	Формат кадра
Прочитать значение параметров F0.01 и F0.02	Запрос: 01H 03H 0001H 0002H 95CBH
	Ответ: 01H 03H 04H 0064H 0064H BA07H
Прочитать значение параметра F2.01	Запрос: 01H 03H 0201H 0001H D472H
	Ответ: 01H 03H 02H 000FH F840H
Прочитать действующее значение параметра d-00 (адрес D000H и 1D00H взаимозаменяемые)	Запрос: 01H 03H D000H 0001H BCCAH
	Ответ: 01H 03H 02H 1388H B512H
	Запрос: 01H 03H 1D00H 0001H 8266H
	Ответ: 01H 03H 02H 1388H B512H
Прочитать состояние частотного преобразователя при его останове (адрес A000H и 1A00H взаимозаменяемые, см. описание состояния частотного преобразователя при вращении двигателя)	Запрос: 01H 03H A000H 0001H A60AH
	Ответ: 01H 03H 02H 0040H B9B4H
	Запрос: 01H 03H 1A00H 0001H 8312H
	Ответ: 01H 03H 02H 0040H B9B4H
Прочитать сообщение об ошибке E-19 (адрес E000H и 1E00H взаимозаменяемые, см. описание кодов ошибок)	Запрос: 01H 03H E000H 0001H B3CAH
	Ответ: 01H 03H 02H 0013H F989H
	Запрос: 01H 03H 1E00H 0001H 8222H
	Ответ: 01H 03H 02H 0013H F989H
Прочитать предупреждающее сообщение A-18 (адрес E001H и 1E01 взаимозаменяемые, см. описание предупреждающих сообщений)	Запрос: 01H 03H E001H 0001H E20AH
	Ответ: 01H 03H 02H 0012H 3849H
	Запрос: 01H 03H 1E01H 0001H D3E2H
	Ответ: 01H 03H 02H 0012H 3849H

4) Команда 06H осуществляет запись одиночного регистра

Формат запроса:

Адрес	01H
Команда	06H
Начальный адрес хранения данных	20H
	00H
Количество информации (2 байта)	00H
	01H
Контрольная сумма (CRC High)	43H
Контрольная сумма (CRC Low)	CAH

Описание формата запроса:

01H - адрес частотного преобразователя в сети

06H – код записи

2000H – адрес команды управления

0001H – команда прямого вращения

43A1H - 16 бит значения контрольной суммы

Формат ответа:

Адрес	01H
-------	-----

Команда	06H
Начальный адрес хранения данных	20H
	00H
Количество информации (2 байта)	00H
	01H
Контрольная сумма (CRC High)	43H
Контрольная сумма (CRC Low)	CAH

Описание формата ответа:

При правильном запросе возвращает такой же вариант ответа

Примеры:

Функция к выполнению	Формат кадра
Прямое вращение двигателя	Запрос: 01H 06H 2000H 0001H 43CAH
	Ответ: 01H 06H 2000H 0001H 43CAH
Обратное вращение двигателя (реверс)	Запрос: 01H 06H 2000H 0009H 420CH
	Ответ: 01H 06H 2000H 0009H 420CH
Останов	Запрос: 01H 06H 2000H 0003H C20BH
	Ответ: 01H 06H 2000H 0003H C20BH
Свободное вращение	Запрос: 01H 06H 2000H 0004H 83C9H
	Ответ: 01H 06H 2000H 0004H 83C9H
Сброс ошибки	Запрос: 01H 06H 2000H 0010H 43CAH
	Ответ: 01H 06H 2000H 0010H 43CAH
Толчок в прямом направлении	Запрос: 01H 06H 2000H 0002H 03CBH
	Ответ: 01H 06H 2000H 0002H 03CBH
Толчок в обратном направлении	Запрос: 01H 06H 2000H 000AH 020DH
	Ответ: 01H 06H 2000H 000AH 020DH
Установить значение параметра F8.00 в «1»	Запрос: 01H 06H 0800H 0001H 4A6AH
	Ответ: 01H 06H 0800H 0001H 4A6AH
Задающая частота MODBUS 40Гц	Запрос: 01H 06H 2001H 0FA0H D642H
	Ответ: 01H 06H 2001H 0FA0H D642H
Задающее значение MODBUS PID – регулятора 5В	Запрос: 01H 06H 2003H 01F4H 721DH
	Ответ: 01H 06H 2003H 01F4H 721DH
Значение обратной связи MODBUS PID - регулятора 4В	Запрос: 01H 06H 2004H 0190H C237H
	Ответ: 01H 06H 2004H 0190H C237H
Задающее значение момента MODBUS 80%	Запрос: 01H 06H 2002H 0320H 22E2H
	Ответ: 01H 06H 2002H 0320H 22E2H
Проверка пользовательского пароля (адрес AD00H и 1C00H взаимозаменяемые)	Запрос: 01H 06H AD00H 0001H 68A6H
	Ответ: 01H 06H AD00H 0001H 68A6H
	Запрос: 01H 06H 1C00H 0001H 4F9AH
	Ответ: 01H 06H 1C00H 0001H 4F9AH

Проверка ограничивающего пароля (адрес AD01H и 1C01H взаимозаменяемые)	Запрос: 01H 06H AD01H 0002H 7967H
	Ответ: 01H 06H AD01H 0002H 7967H
	Запрос: 01H 06H 1C01H 0002H 5E5BH
	Ответ: 01H 06H 1C01H 0002H 5E5BH

5) Команда 10H осуществляет запись множества параметров последовательно

Формат запроса:

Адрес	01H
Команда	10H
Начальный адрес хранения данных	01H
	00H
Количество информации (байт)	00H
	02H
Количество информации*2	04H
Данные 1 (2 байта)	00H
	01H
Данные 2(2 байта)	00H
	02H
Контрольная сумма (CRC High)	2EH
Контрольная сумма (CRC Low)	3EH

Описание формата запроса:

01H - адрес частотного преобразователя в сети

10H – код записи

0100H - Начальный адрес хранения данных (соответствует параметру F0.01 на панели управления)

0002H – количество регистров

04H – сумма байт (2*количество регистров)

0001H – Значение параметра F1.00

0002H - Значение параметра F1.01

2E3EH - 16 бит значения контрольной суммы

Формат ответа:

Адрес	01H
Команда	10H
Начальный адрес хранения данных	01H
	00H
Количество информации (байт)	00H
	02H
Контрольная сумма (CRC High)	40H
Контрольная сумма (CRC Low)	34H

Описание формата ответа:

01H - адрес частотного преобразователя в сети

10H – код записи

0100H –параметр F1.00

0002H – количество записываемых пунктов меню записи, т.е. 2 параметра F1.00 и F1.01

4034H - 16 бит значения контрольной суммы

Примеры:

Функция к выполнению	Формат кадра
Установить значения параметров F1.00, F1.01 в 1 и 0.02 соответственно	Запрос: 01H 10H 0100H 0002H 04H 0001H 0002H 2E3EH
	Ответ: 01H 10H 0100H 0002H 4034H
Установить вращение вперед и задающую частоту 50Гц	Запрос: 01H 10H 2000H 0002H 04H 0001H 1388H 36F8H
	Ответ: 01H 10H 2000H 0002H 4A08H
Установить в параметре F1.00 значение 1	Запрос: 01H 10H 0100H 0001H 02H 0001H 7750H
	Ответ: 01H 10H 0100H 0001H 0035H

б) Команда 13H осуществляет чтение одиночного параметра (включая атрибут, минимальное значение, максимальное значение)

Формат запроса:

Адрес	01H
Команда	13H
Начальный адрес хранения данных	00H
	0CH
Количество информации (байт)	00H
	04H
Контрольная сумма (CRC High)	45H
Контрольная сумма (CRC Low)	CBH

Описание формата запроса:

01H - адрес частотного преобразователя в сети

13H – команда чтения

000CH – начальный адрес (соответствует параметру F0.12 на панели управления)

0004H – количество регистров

45CBH - 16 бит значения контрольной суммы

Формат ответа:

Адрес	01H
Команда	13H
Начальный адрес хранения данных	00H
	12H
Данные 1 (2 байта)	13H
	88H
Данные 2 (2 байта)	03H
	22H
Данные 3 (2 байта)	00H
	00H
Данные 4 (2 байта)	13H

	88H
Контрольная сумма (CRC High)	28H
Контрольная сумма (CRC Low)	31H

Описание формата ответа:

01H - адрес частотного преобразователя в сети

13H – команда чтения

000CH - начальный адрес (соответствует параметру F0.12 на панели управления)

1388H – значение параметра

0322H – значение атрибута параметра

0000H – минимальное значение параметра

1388H – максимальное значение параметра

2831H - 16 бит значения контрольной суммы

Примеры:

Функция к выполнению	Формат кадра
Прочитать значение параметра F0.12	Запрос: 01H 13H 000CH 0001H 85CAH
	Ответ: 01H 13H 02H 1388H B1D2H
Прочитать значение параметра F0.12 и его атрибут	Запрос: 01H 13H 000CH 0002H C5CBH
	Ответ: 01H 13H 04H 1388H 0322H FCE4H
Прочитать значение параметра F0.12, его атрибут и минимальное значение	Запрос: 01H 13H 000CH 0003H 040BH
	Ответ: 01H 13H 06H 1388H 0322H 0000H 628BH
Прочитать значение параметра F0.12, его минимальное и максимальное значение	Запрос: 01H 13H 000CH 0004H 45CBH
	Ответ: 01H 13H 08H 1388H 0322H 0000H 1388H 2831H

5.3 Функции других адресных регистров:

Функция	Адрес	Описание		
		Байт	Биты	Значение
Состояние частотного преобразователя	A000H (1A00H)	Байт 1	Бит 7	0: нет функции 1: предупреждение о перегрузке
			Бит 6~Бит 5	0: инвертер 220В 1: инвертер 380В 2: инвертер 660В 3: инвертер 1140В
			Бит 4	0: нет функции 1: сохранение при снятии напряжения питания
			Бит 3	0: нет функции

				1: сброс ошибки
			Бит 2~Бит 1	0: нет функции 1: статическая самонастройка 2: динамическая самонастройка
			Бит 0	0: управление с панели управления 1: управление с внешних клемм 2: управление по протоколу обмена 3: резерв
		Байт 0	Бит 7	
Состояние частотного преобразователя	A000H (1A00H)	Байт 0	Бит 6	0: нет функции 1: напряжение в контуре постоянного тока находится в заданном диапазоне
			Бит 5	0: нет функции 1: пониженное напряжение
			Бит 4	0: нет функции 1: толчковый режим
			Бит 3	0: прямое направление вращения 1: обратное направление вращения
			Бит 2~Бит 1	1: Ускорение 2: Замедление 3: Работа на постоянной скорости
			Бит 0	0: состояние останова 1: состояние вращения двигателя
Чтение кода ошибки	E000H (1E00H)	Адрес E000H и 1E00H взаимозаменяемые (см. таблицу кодов ошибок и пример чтения командой 03H)		
Чтение предупреждающего сообщения	E001H (1E01H)	Адрес E001H и 1E01H взаимозаменяемые (см. таблицу предупреждающих сообщений и пример чтения командой 03H)		
Проверка пользовательского пароля	AD00H (1C00H)	Адрес AD00H и 1C00H взаимозаменяемые (см. пример записи командой 06H)		
Проверка ограничивающего пароля	AD01H (1C01H)	Адрес AD00H и 1C00H взаимозаменяемые (см. пример записи командой 06H)		

5.4 Сообщения об ошибках:

Код ошибки	Сообщение на панели управления	Описание ошибки
0000H	—	Ошибка отсутствует
0001H	E-01	Перегрузка по току при ускорении
0002H	E-02	Перегрузка по току при замедлении
0003H	E-03	Перегрузка по току при работе на постоянной скорости
0004H	E-04	Перегрузка по напряжению при ускорении
0005H	E-05	Перегрузка по напряжению при замедлении
0006H	E-06	Перегрузка по напряжению при работе на постоянной скорости
0007H	E-07	Низкое напряжение в контуре постоянного тока
0008H	E-08	Перегрузка двигателя
0009H	E-09	Перегрузка силового модуля частотного преобразователя
000AH	E-10	Отсутствие нагрузки силового модуля частотного преобразователя
000BH	E-11	Авария функционального модуля
000CH	E-12	Пропадание фазы входного напряжения
000DH	E-13	Пропадание фазы выходного напряжения или дисбаланс выходных токов
000EH	E-14	Пробой выходной фазы на землю
000FH	E-15	Перегрев радиатора 1
0010H	E-16	Перегрев радиатора 2
0011H	E-17	Ошибка обмена данными по протоколу RS485
0012H	E-18	Ошибка обмена данными панели управления
0013H	E-19	Ошибка внешнего устройства
0014H	E-20	Ошибка определения значения тока
0015H	E-21	Ошибка при самонастройке двигателя
0016H	E-22	Ошибка чтения/записи EEPROM
0017H	E-23	Ошибка при копировании параметров
0018H	E-24	Отсутствие сигнала обратной связи при ПИД -регулировании
0019H	E-25	Отсутствие сигнала обратной связи по напряжению
001AH	E-26	Ограничение работы частотного преобразователя по времени
001BH	E-27	Ошибка обмена данными сопроцессора
001CH	E-28	Отсутствует сигнал обратной связи энкодера
001DH	E-29	Слишком большие колебания скорости при работе
001EH	E-30	Ошибка при превышении скорости

5.5 Предупреждающие сообщения:

Код предупреждения	Сообщение на панели управления	Описание предупреждения
0000H	—	Отсутствует предупреждение
0009H	A-09	Предупреждение о перегрузке выходного силового модуля частотного преобразователя
0011H	A-17	Предупреждение об ошибке при обмене данными по протоколу RS485
0012H	A-18	Предупреждение об ошибке при обмене данными панели управления
0015H	A-21	Предупреждение об ошибке при самонастройке двигателя

0016H	A-22	Предупреждение об ошибке чтения/записи EEPROM
0018H	A-24	Предупреждение о пропадании сигнала обратной связи при ПИД-регулировании

5.6 Формат команды управления (см. примеры команды 06H):

Адрес	Бит	Описание
2000H	Бит 7~Бит 5	резерв
	Бит 4	0: нет функции 1: сброс ошибки
	Бит 3	0: прямое направление вращения двигателя 1: обратное направление вращения двигателя (реверс)
	Бит 2~Бит 0	100: свободный останов 011: управляемый останов 010: запуск толчкового режима 001: запуск на вращение

5.7 Атрибуты параметров:

Бит	Описание																					
Бит 15	резерв																					
Бит 14	меню																					
Бит 13	системный																					
Бит 12	Возврат к заводским уставкам параметров																					
Бит 11	Память EEPROM																					
Бит 10~Бит 9	"○":01 "×":10 "◆":11 "◇":00																					
Бит 8	знак																					
Бит 7~Бит 3	<table border="0"> <tr> <td>1: 00000</td> <td>кГц: 01100</td> <td>мс: 10001</td> </tr> <tr> <td>В: 00001</td> <td>кВт: 01010</td> <td>Гц/с: 10000</td> </tr> <tr> <td>А: 00010</td> <td>Ом: 01110</td> <td>мГн: 10010</td> </tr> <tr> <td>Об/мин: 00011</td> <td>мс: 01001</td> <td>С: 10011</td> </tr> <tr> <td>Гц: 00100</td> <td>мА: 01011</td> <td>м/с: 10100</td> </tr> <tr> <td>%: 00110</td> <td>км: 01101</td> <td>ч: 10101</td> </tr> <tr> <td>с: 01000</td> <td>см: 01111</td> <td>кВтч: 10110</td> </tr> </table>	1: 00000	кГц: 01100	мс: 10001	В: 00001	кВт: 01010	Гц/с: 10000	А: 00010	Ом: 01110	мГн: 10010	Об/мин: 00011	мс: 01001	С: 10011	Гц: 00100	мА: 01011	м/с: 10100	%: 00110	км: 01101	ч: 10101	с: 01000	см: 01111	кВтч: 10110
1: 00000	кГц: 01100	мс: 10001																				
В: 00001	кВт: 01010	Гц/с: 10000																				
А: 00010	Ом: 01110	мГн: 10010																				
Об/мин: 00011	мс: 01001	С: 10011																				
Гц: 00100	мА: 01011	м/с: 10100																				
%: 00110	км: 01101	ч: 10101																				
с: 01000	см: 01111	кВтч: 10110																				
Бит 2~Бит 0	Десятичная точка																					

5.8 Сообщения об ошибках передачи информации из ответов ведомого устройства.

Код ошибки	Описание
01H	Недоступный параметр
02H	Недоступный адрес
03H	Некорректная информация
04H	Некорректная длина регистра
05H	Ошибка контрольной суммы CRC

06H	Параметр не может быть изменен при вращении двигателя
07H	Некорректные изменения значений параметров
08H	Некорректная команда управления ведущего устройства
09H	Параметры защищены паролем
0AH	Ошибка введения пароля

5.9 Адреса параметров

Параметры	Адреса
F0.00~F0.22	0000H~0016H
F1.00~F1.36	0100H~0124H
F2.00~F2.17	0200H~0211H
F3.00~F3.08	0300H~0308H
F4.00~F4.24	0400H~0418H
F5.00~F5.24	0500H~0518H
F6.00~F6.35	0600H~0623H
F7.00~F7.36	0700H~0724H
F8.00~F8.20	0800H~0814H
F9.00~F9.73	0900H~0949H
FA.00~FA.35	0A00H~0A23H
FB.00~FB.06	0B00H~0B06H
FC.00~FC.25	0C00H~0C19H
FE.00~FE.15	0E00H~0E0FH
FF.00~FF.21	0F00H~0F15H
d-00~d-57	D000H (1D00H) ~D039H (1D39H)

Замечание:

- 1) В вышеприведенных примерах, для большей наглядности, адрес частотного преобразователя в сети был 01. Являясь ведомым устройством в сети, частотному преобразователю может быть присвоен адрес из диапазона 1~247. Если какая-либо информация в формате запроса/ответа изменяется, то необходимо пересчитать контрольную сумму. Программный код по вычислению 16 битной контрольной суммы может быть загружен из сети интернет.
- 2) Начальный адрес действующих значений - D000. Адрес любого действующего значения вычисляется с помощью суммы его кода в шестнадцатиричном виде относительно начального адреса. Например, начальное действующее значение – d - 00, ему соответствует адрес D000H (1D00H). Требуется считать действующее d - 18, 18-00=18, в шестнадцатиричной системе числу 18 соответствует число 12H. Тогда адресом для чтения действующего значения d - 18 будет являться D000H+12H = D012H (1D00H+12H = 1D12H). Адрес D000H и 1D00H взаимозаменяемые.
- 3) В случае, когда ведомое устройство сообщает об ошибке при обмене данными, формат ответа выглядит следующим образом:
Адрес частотного преобразователя в сети + (80H+код ошибки) + 16 битная контрольная сумма. Например, если ведомое устройство высылает ответное сообщение 01H + 83H + 04H + 40F3H, тогда 01H – адрес ведомого устройства в сети, 83H это сумма 80H+03H – означает ошибку чтения, 04H – некорректная длина данных, 40F3H -16 битная контрольная сумма.

6 Неисправности и методы их устранения

6.1 Информация об ошибках и возможные неисправности

При возникновении в процессе работы каких-либо аварийных ситуаций и неисправностей, частотный преобразователь мгновенно блокирует свой выходной силовой модуль и переходит в режим защиты. При этом на дисплей панели управления будет выдаваться сообщение о текущей ошибке, и будет подсвечиваться светодиодный индикатор ALM. При возникновении данной ситуации необходимо пользоваться нижеприведенной таблицей 6-1 для определения возможной причины возникновения аварийной ситуации и принятия надлежащих мер по ее устранению. Если после проведенных мероприятий сообщение об ошибке появилось вновь, необходимо связаться с сервисной службой ООО «ФАМ-Электрик».

Таблица 6-1. Возможные неисправности и методы их устранения

Код ошибки	Описание	Возможные причины	Меры по устранению
E-01	Перегрузка по току при ускорении	Установлено слишком маленькое время ускорения (в том числе при самонастройке)	Увеличьте значение времени ускорения
		Осуществляется запуск вращающегося двигателя	Установите режим торможения постоянным током перед запуском или выберите режим поиска скорости
		Низкая мощность частотного преобразователя	Замените частотный преобразователь на более мощный
		Некорректная настройка V/F - характеристики	Измените настройку V/F – характеристики или установите начальный подъем напряжения (буст)
E-02	Перегрузка по току при замедлении	Установлено слишком маленькое время замедления (в том числе при самонастройке)	Увеличьте значение времени замедления
		Низкая мощность частотного преобразователя	Замените частотный преобразователь на более мощный
		Слишком высокий момент инерции нагрузки	Подключите соответствующий тормозной резистор и, при необходимости, тормозной прерыватель
E-03	Перегрузка по току при работе на постоянной скорости	Низкое напряжение питающей сети	Проверьте напряжение и целостность питающей сети
		Резкое изменение поведения нагрузки	Проверьте нагрузку и уменьшите ее возможные изменения
		Низкая мощность частотного преобразователя	Замените частотный преобразователь на более мощный
E-04	Перегрузка по напряжению	Некорректное напряжение питающей сети (в	Проверьте напряжение и целостность питающей сети

	при ускорении	том числе при самонастройке)	
		Осуществляется запуск вращающегося двигателя	Установите режим торможения постоянным током перед запуском или выберите режим поиска скорости
		Нагрузка, способная отдавать энергию	Подключите соответствующий тормозной резистор и, при необходимости, тормозной прерыватель
E-05	Перегрузка по напряжению при замедлении	Установлено слишком маленькое время замедления (в том числе при самонастройке)	Увеличьте значение времени замедления
		Слишком высокий момент инерции нагрузки	Подключите соответствующий тормозной резистор и, при необходимости, тормозной прерыватель
		Некорректное напряжение питающей сети	Проверьте напряжение и целостность питающей сети
E-06	Перегрузка по напряжению при работе на постоянной скорости	Некорректное напряжение питающей сети	Проверьте напряжение и целостность питающей сети
		Нагрузка, способная отдавать энергию	Подключите соответствующий тормозной резистор и, при необходимости, тормозной прерыватель
E-07	Низкое напряжение в контуре постоянного тока	Некорректное напряжение питающей сети или отключение главного контактора	Проверьте напряжение и целостность питающей сети или обратитесь к дистрибьютеру
E-08	Двигатель перегружен	Некорректная настройка V/F – характеристики или начального подъема напряжения	Измените настройку V/F – характеристики или установите начальный подъем напряжения (буст)
		Низкое напряжение питающей сети	Проверьте напряжение и целостность питающей сети
		Двигатель заклинен или произошло резкое изменение нагрузки	Проверьте нагрузку
		Некорректная уставка фактора защиты при перегрузке двигателя FA0.01	Измените уставку
E-09	Перегружен выходной силовой модуль	Некорректная настройка V/F – характеристики или начального подъема напряжения	Измените настройку V/F – характеристики или установите начальный подъем напряжения (буст)
		Низкое напряжение питающей сети	Проверьте напряжение и целостность питающей сети
		Установлено слишком маленькое время ускорения	Увеличьте значение времени ускорения

		Слишком большая нагрузка на валу двигателя	Замените частотный преобразователь на более мощный
E-10	Отсутствует нагрузка выходного силового модуля	Значение выходного тока меньше, чем уставка порога обнаружения отсутствия нагрузки FA.11	Проверьте нагрузку
E-11	Ошибка функционального модуля	Короткое замыкание на выходе	Проверьте подключение двигателя
		Мгновенный перегруз по току выходного силового модуля	См. описание действий при перегрузке по току
		Разрушение или повреждение канала охлаждения	Почистите канал охлаждения или замените вентилятор
		Некорректная работа внутреннего контроллера или сильные э-м помехи	Обратитесь к дистрибьютеру
		Поврежден силовой модуль	Обратитесь к дистрибьютеру
E-12	Пропадание фазы входного напряжения	Пропадание фазы	Проверьте напряжение и целостность питающей сети
E-13	Пропадание фазы выходного напряжения или дисбаланс выходного тока	Пропадание одной из фаз U, V, W выходного напряжения	Проверьте подключение выходного силового кабеля
E-14	Пробой фазы выходного напряжения на землю	Резерв	Резерв
E-15	Перегрев радиатора 1	Превышение допустимой температуры окружающей среды	Примите меры по уменьшению температуры окружающей среды
E-16		Поврежден вентилятор	Замените вентилятор
		Разрушение или повреждение канала охлаждения	Почистите канал охлаждения
E-17	Ошибка обмена данными по RS485	Несоответствие скоростей обмена с ведущим устройством	Установите одинаковые скорости обмена

		Помехи на каналах RS485	Проверьте, является ли кабель обмена данными экранированным, правильно ли выполнено подключение. Рассмотрите возможность использования фильтрующего конденсатора.
		Таймаут при обмене данными	Повторите попытку обмена данными
E-18	Ошибка обмена данными панели управления	Повреждена линия связи панели управления с внутренним контроллером	Замените линию связи
E-19	Ошибка внешнего устройства	Многофункциональный дискретный вход, которому присвоена функция ошибки внешнего устройства замкнут	Снимите сигнал с входа и сбросьте сообщение об ошибке. Проанализируйте причину возникновения ошибки.
E-20	Ошибка определения значения тока	Ошибка в цепях датчиков Холла или цепях усиления	Обратитесь к дистрибьютеру
		Внешний источник питания поврежден	
		Плохой контакт в цепях внутреннего силового модуля и в цепях датчиков Холла	
E-21	Ошибка самонастройки двигателя	Некорректное задание параметров двигателя	Измените значения параметров двигателя
		Несоответствие мощностных характеристик между силовым модулем и двигателем	Обратитесь к дистрибьютеру
		Таймаут при самонастройке	Проверьте подключение двигателя
E-22	Ошибка чтения/записи и EEPROM	Ошибка EEPROM	Обратитесь к дистрибьютеру
E-23	Ошибка копирования параметров	Ошибка при загрузке параметров в панель управления	Проверьте подключение панели управления
		Ошибка при загрузке параметров из панели управления в частотный преобразователь	Проверьте подключение панели управления
		Попытка загрузки параметров из панели управления в частотный преобразователь	Скопируйте значения параметров в панель управления, и только затем загрузите их в частотный преобразователь

		частотный преобразователь без предварительного копирования параметров в саму панель управления	
E-24	Отсутствие сигнала обратной связи при ПИД - регулировании	Поврежден провод сигнала обратной связи	Проверьте подключение датчика обратной связи
		Значение сигнала обратной связи ниже, чем уровень определения пропадания сигнала обратной связи (FA.21)	Измените настройку параметра FA.21
E-25	Отсутствие сигнала обратной связи по напряжению	Значение сигнала обратной связи ниже, чем уровень определения пропадания сигнала обратной связи	Измените настройку параметра
E-26	Ограничение работы частотного преобразователя по времени	Вышло время работы частотного преобразователя	Обратитесь к дистрибьютеру
E-27	Ошибка обмена данными сопроцессора	Резерв	Резерв
E-28	Отсутствие сигнала обратной связи энкодера	Резерв	Резерв
E-29	Большие колебания скорости вращения	Резерв	Резерв
E-30	Ошибка при превышении скорости	Резерв	Резерв

6.2 Некорректная работа и способы ее устранения

При работе приводной системы возможна некорректная работа частотного преобразователя. В таблице 6-2 приведены возможные варианты некорректной работы и меры по восстановлению работоспособности.

Таблица 6-2

Варианты некорректной работы		Возможные причины и меры по восстановлению работоспособности
Двигатель не вращается	Не работает дисплей панели управления	Проверьте напряжение и целостность питающей сети. Убедитесь, что подключение входной силовой питающей сети выполнено в соответствии с приведенной документацией.
	Не работает дисплей панели управления, но внутренний зарядный индикатор функционирует	Проверьте целостность линии связи панели управления с частотным преобразователем, а также целостность разъема панели управления. Измерьте напряжение внутреннего источника питания, чтобы убедиться в корректности его работы.
	Двигатель вибрирует	Нагрузка на валу двигателя очень большая. Необходимо уменьшить нагрузку
	Отсутствуют признаки неисправности	Проверьте, не находится ли частотный преобразователь в состоянии ошибки, а также был ли произведен сброс ошибки после ее возникновения, не находится ли он в состоянии повторного старта при пропадании напряжения питающей сети, находится ли он в состоянии выполнения цикла программы или в режиме многоскоростного управления. Проверьте, не находится ли он в специфических состояниях работы или в состоянии ожидания. Восстановите заводские уставки параметров.
		Проверьте, присутствует ли команда на запуск двигателя на вращение
	Проверьте, не установлена ли задающая частота в значение «0»	
Двигатель не может корректно выполнить ускорение/замедление	Некорректная установка времени ускорения/замедления. Увеличьте уставки данных параметров	
	Установлено слишком низкое значение токового предела. Увеличьте значение	
	Включение функции защиты от повышенного напряжения при замедлении. Увеличьте время замедления.	
	Некорректное значение несущей частоты ШИМ. Слишком большая нагрузка может вызывать колебания выходной частоты.	
	Слишком большая нагрузка, недостаточен выходной крутящий момент. Увеличьте начальный подъем напряжения (буст) при выборе метода управления по V/F – характеристике. Если принятые меры не помогли, перейдите в режим с автоматическим бустом. В конечном случае используйте векторный режим. Проверьте соответствие значений параметров двигателя уставкам параметров, выполните процедуру самонастройки.	
	Несоответствие мощности двигателя и частотного преобразователя. Установите параметры двигателя в соответствии с реальными значениями.	
	Режим группового привода. Выберите режим работы с ручной настройкой начального подъема напряжения (буста).	
Двигатель вращается, но не может быть реализовано управление скоростью	Некорректная уставка значений нижнего и верхнего ограничения частоты	
	Задающее значение частоты слишком низкое или установлено низкое значение пропорциональной составляющей.	
	Проверьте, соответствует ли сигнал изменения скорости вращения с выбранным источником задающей частоты.	
	Проверьте, не является ли нагрузка слишком тяжелой, не находится ли частотный преобразователь в состоянии ограничения напряжения или тока.	

Колебания скорости вращения двигателя	Частые изменения нагрузки. Уменьшите данные изменения.
	Серьезное несоответствие параметров частотного преобразователя и двигателя. Установите параметры двигателя в соответствии с реальными значениями.
	Плохой контакт в цепи потенциометра задания скорости или колебания амплитуды сигнала задающей частоты. Перейдите в режим цифрового задания частоты или увеличьте постоянную времени фильтра аналогового сигнала.
Неправильное направление вращения двигателя	Выходные фазы U, V, W частотного преобразователя должны быть подключены соответственно к фазам U, V, W двигателя
	Установите направление вращения на обратное (реверс) (F0.21=1)
	Может быть вызвано пропаданием одной из выходных фаз. Незамедлительно проверьте подключение двигателя

7 Обслуживание

7.1 Плановое техническое обслуживание

На вероятность появления неисправности влияют множество факторов, таких как температура окружающей среды, влажность, запыленность, старение внутренних компонент частотного преобразователя. Поэтому для надежной и бесперебойной работы частотного преобразователя необходимо выполнять плановое и периодическое техническое обслуживание. При ежедневной работе частотного преобразователя необходимо обращать внимание на следующие моменты:

- 1) Повышенный шум и вибрации подключенного двигателя;
- 2) Повышенное выделение тепла частотным преобразователем или двигателем;
- 3) Повышенная рабочая температура окружающей среды;
- 4) Выходной ток частотного преобразователя при работе под нагрузкой соответствует своему обычному значению;
- 5) Вращение вентилятора охлаждения частотного преобразователя происходит нормально, без посторонних шумов.

7.2 Периодическое обслуживание

Для обеспечения продолжительной и бесперебойной работы частотного преобразователя необходимо проводить периодическое техническое обслуживание с учетом жизненного цикла внутренних компонент. Жизненного цикла внутренних компонент зависит от множества факторов, в том числе от условий эксплуатации. В нижеприведенной таблице представлен приблизительный жизненный цикл отдельных компонент частотного преобразователя.

Компонента частотного преобразователя	Жизненный цикл
Вентилятор охлаждения	2~3 года
Электролитический конденсатор	4~5 лет
Печатная плата	5~8 лет

Периодическое техническое обслуживание необходимо выполнять, в зависимости от условий эксплуатации, каждые 3 или 6 месяцев.

Выполняемые процедуры:

- 1) Проверить затяжку винтов клемм внешних электрических соединений. В случае

ослабления крепления винты необходимо подтянуть;

- 2) Проверить подключение силовых кабелей. Убедиться, что отсутствует нагрев мест подключения силовых проводников к клеммам частотного преобразователя, а также самих проводников;
- 3) Проверить силовые кабели и кабели управления на наличие повреждений, особенно повреждений изоляции;
- 4) Проверить надежность опрессовки наконечников силовых проводников, а также износ изоляционного покрытия на них (термоусадочный кембрик, изолента и т.д.);
- 5) Очистить корпус, радиатор и внутренние печатные платы от пыли;
- 6) Проверить сопротивления изоляции частотного преобразователя.
Перед проведением процедуры проверки сопротивления изоляции частотного преобразователя необходимо отключить его от питающей сети и от двигателя, а также необходимо накоротко замкнуть входные/выходные силовые клеммы. Затем можно осуществить проверку сопротивления изоляции на корпус. Для проверки необходимо пользоваться мегаомметром с тестовым напряжением 500В.
Запрещается проводить процедуру проверки сопротивления изоляции одной из фаз, это может привести к выходу частотного преобразователя из строя. По завершении процедуры не забудьте удалить перемычки с силовых клемм частотного преобразователя.
- 7) Проверить сопротивления изоляции обмоток двигателя.
Перед проведением процедуры проверки сопротивления изоляции обмоток двигателя не забудьте отключить его от частотного преобразователя. В противном случае частотный преобразователь будет поврежден.